

要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果について<鹿児島市所管分>

【災害拠点施設】

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	十島村役場 本庁舎	鹿児島県鹿児島市 泉町14番15号	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.36	—	—	Iso=0.6 耐震改修済
2	十島村役場 旧庁舎	鹿児島県鹿児島市 泉町13番13号	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.63	—	—	Iso=0.6 耐震改修済
3	三島村役場 本庁舎	鹿児島県鹿児島市 名山町12番18号	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.43 CTU・SD=0.24	未定	未定	