

毎日点検

確認

点検実施者及び所長の確認印(又はサイン)の他、統轄責任者も必ず確認のうえ、捺印し

<注1> <注2>

日	曜日	吸入管 (サクシヨン管)		懸垂式 計量機吐出管		計量機の各部分		消火器	油 水 分離槽	地下タンクの 検水		確 認 印 (サイン)		
		異常の 無:○ 有:×	異常 計量機の No.	異常の 無:○ 有:×	異常 計量機の No.	油漏れの 無:○ 有:×	異常 計量機の No.	位置・数の 確認 OK:○	油の 無:○ 有:×	水分の 無:○ 有:×	異常 タンクの No.	点 検 実施者	所 長	責任者
1	日	○		○		○		○	○	○				
2	月	○		○		○		○						
3	火	○		○		○		○						
4	水	○		○		○		○						
5	木	○		○		○		○						
6	金	○		○		○		○						
7	土	○		○		○		○						
8	日	○		○		○		○	○					
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

※点検要領については「毎日点検の説明」を参照してください。

<注1>「油水分離槽」の点検は、週1回以上実施すること。(あらかじめ曜日を決めて印を付けておきましょう。)

<注2>「地下タンクの検水」の点検は、月1回以上実施すること。(あらかじめ日付を決めて印を付けておきましょう。)

地下タンク在庫と漏えい検査管点検

単位:L

タンクNO.	1	油種	ハイオク	タンク容量	9.6	記録責任者	00
--------	---	----	------	-------	-----	-------	----

4月	検査管の点検	営業前の在庫数量	ローリーからの受入数量	計量機からの販売数量	計算在庫量	営業終了後の実在庫量	本日の増減	計量機からの販売量累計	増減量の累計	累計増減率	
											A
日	曜日	<注>			A+B-C		E-D	前日のG+C	前日のH+F	(H÷G)%	
1	(木)	○	4.550		3.450	3.440	-10	1.100	-10	-0.909	
2	(金)	○	3.440		1.000	2.440	2.442	2.100	-8	-0.381	
3	(土)	○	2.442		1.250	1.192	1.187	3.350	-13	-0.388	
4	(日)	○	1.187	8.000	1.110	8.077	8.075	4.460	-15	-0.336	
5	(月)	○	8.075		1.200	6.875	6.877	5.660	-13	-0.230	
6	(火)	○	6.877		1.100	5.777	5.775	6.760	-15	-0.222	
7	(水)	○	5.777		1.000	4.777	4.774	7.760	-18	-0.232	
8											
9			※タンク毎に点検記録し、直近3ヶ月以上分を添付してください。								1%以内であること
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
月間累計											

※各累計の数字は原則毎日計算する。1週間に1回累計の計算を行う場合には、毎週決った曜日に行う。

<注>漏えい検査管の点検は1週間に1回以上の点検を行い、記入例に従って記録する。