

令和7年度 維持管理情報

1)ごみ処理状況		項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
南部清掃工場		焼却量(t)	3753.80	5360.29	3352.67	4448.97	4253.42	4532.44	4466.02	6104.95				

2)燃焼ガス状況 ※測定値は連続測定値の月平均値を示します。		項目	測定頻度	基準値	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
南部清掃工場	燃焼室ガス温度 (℃)	連続測定	800以上	1号炉	998	958	993	991	977	995	977	992	—	—	—	—	
		連続測定	800以上	2号炉	1001	982	998	993	997	976	1000	1000	—	—	—	—	
	ろ過式集じん器 入口ガス温度 (℃)	連続測定	200以下	1号炉	161	159	164	163	161	165	164	168	—	—	—	—	
		連続測定	200以下	2号炉	163	162	162	163	165	164	168	168	—	—	—	—	
	一酸化炭素濃度 (ppm)	連続測定	100以下	1号炉	3	6	6	7	8	8	6	5	—	—	—	—	
		連続測定	100以下	2号炉	7	7	6	6	6	8	6	6	—	—	—	—	

排出ガス状況	項目	測定頻度	基準値	測定位置	測定日 / 結果が得られた年月日								
					測定結果								
	一酸化炭素濃度 CO (ppm)	6回／年	30以下	1号炉	R7.4.1 / R7.4.10	R7.6.4 / R7.6.10	R7.8.27/ R7.9.4	R7.10.28/ R7.11.7					
					3	4	6	3未満					
					R7.4.2 / R7.4.10	R7.6.3 / R7.6.10	R7.8.26/ R7.9.4	R7.10.29/ R7.11.7					
	2号炉	3	3未満	3未満	3未満								
		ばいじん濃度 (g/m3N)	6回／年	0.04以下	1号炉	R7.4.1 / R7.4.10	R7.6.4 / R7.6.10	R7.8.27/ R7.9.4	R7.10.28/ R7.11.7				
						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
	R7.4.2 / R7.4.10					R7.6.3 / R7.6.10	R7.8.26/ R7.9.4	R7.10.29/ R7.11.7					
	2号炉				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
硫黄酸化物濃度 SOx (ppm)					6回／年	2150以下	1号炉	R7.4.1 / R7.4.10	R7.6.4 / R7.6.10	R7.8.27/ R7.9.4	R7.10.28/ R7.11.7		
								8	10	11	13		
	R7.4.2 / R7.4.10	R7.6.3 / R7.6.10	R7.8.26/ R7.9.4	R7.10.29/ R7.11.7									
	2号炉	10	7	4			12						
		塩化水素濃度 HCl (ppm)	6回／年	430以下			1号炉	R7.4.1 / R7.4.10	R7.6.4 / R7.6.10	R7.8.27/ R7.9.4	R7.10.28/ R7.11.7		
								13	20	26	24		
R7.4.2 / R7.4.10	R7.6.3 / R7.6.10				R7.8.26/ R7.9.4	R7.10.29/ R7.11.7							
2号炉	16				15	13	15						
	窒素酸化物濃度 NOx (ppm)				6回／年	250以下	1号炉	R7.4.1 / R7.4.10	R7.6.4 / R7.6.10	R7.8.27/ R7.9.4	R7.10.28/ R7.11.7		
								42	34	38	43		
R7.4.2 / R7.4.10		R7.6.3 / R7.6.10	R7.8.26/ R7.9.4	R7.10.29/ R7.11.7									
2号炉		39	39	51			43						
		水銀濃度 (μg/m3N)	6回／年	30以下			1号炉	R7.4.1 / R7.4.10	R7.6.4 / R7.6.10	R7.8.27/ R7.9.4	R7.10.28/ R7.11.7		
								0.15	0.19	0.057	0.09		
R7.4.2 / R7.4.10	R7.6.3 / R7.6.10				R7.8.26/ R7.9.4	R7.10.29/ R7.11.7							
2号炉	0.091				0.11	0.29	0.087						

4)冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日時

南部清掃工場	1号炉	
	2号炉	