

仕 様 書

1 業務名

かごしま水族館汚水電磁流量計更新業務委託

2 業務場所

鹿児島市本港新町 3 番地 1

3 業務内容

本業務は、かごしま水族館汚水電磁流量計 4 台の更新を行うもの。

4 特記事項

- (1) 電磁流量計（パルス変換器・表示器(瞬時積算計)・B/N・パッキン含む）4 台を更新するものである。なお、電磁流量計本体と中継 BOX 間のケーブルは電磁流量計に付属するものに更新し、それ以外のケーブル等は既設のものを使用すること。また、表示器（瞬時積算計）の盤面取付については、必要に応じて盤面開口部の調整作業もおこなうこと。
- (2) 電磁流量計について、ライニングはフッ素樹脂 PFA、タイプは浸透・ウエハ、電極材質はチタン、出力は DC4-20mA とすること。
- (3) 使用する材料については、発注者の承諾を得たあとを使用すること。
- (4) 作業は、事前に発注者及び鹿児島市水族館公社、その他関係機関と十分に協議を行い、実施工程表を作成し、提出すること。
- (5) 作業後は、試運転を実施すること。
- (6) 業務において発生した廃棄物等は適正に処理し、発注者へマニフェストまたは、引き取り証明書を提出すること。

5 提出書類等

- (1) 業務実施報告書を提出し、発注者の検査を受けること。
- (2) 業務実施報告書は、作業日報及び各管理項目別に作業写真（作業前・作業中・作業後等）を提出すること。
- (3) その他不明な点については、発注者と協議すること。

6 履行期間

契約日から令和 9 年 3 月 5 日（金）まで

7 その他

- (1) 本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守し行うこと。
- (2) その他本仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めること。
- (3) 市と協議を行った場合は、協議録を作成し、市へ提出すること。