

製品仕様書 一覧表
鹿児島市知的障害者福祉センター ふれあい館

摘要	器具形状	既設明るさタイプ	灯式	数量
A	ベースライト	Hf32形	1	2
A'	ベースライト(階段通路誘導灯)	Hf32形	1	1
B	ベースライト(防湿)	Hf32形	1	17
C	ベースライト	Hf32形	2	8
D	ベースライト(防湿)	Hf32形	2	6
E	ベースライト	Hf32形	1	21
F	ベースライト	Hf32形	2	57
F'	ベースライト(非常用照明器具)	Hf32形	2	1
G	ベースライト	Hf32形	2	2
G'	ベースライト	Hf32形	1	3
H	ベースライト	Hf32形	1	12
I	ベースライト	Hf32形	2	30
I'	ベースライト(非常用照明器具)	Hf32形	2	11
J	スクエアベースライト	FHP23形	3	228
K	スクエアベースライト	FHP32形	3	24
L	スクエアベースライト	FHP32形	3	8
M	ダウンライト	白熱灯60形	1	44
M'	ダウンライト	白熱灯60形	1	15
M''	ダウンライト	白熱灯60形	1	4
N	ウォールライト	FL20形	1	9
O	ダウンライト	MF300形	1	2
P	ウォールライト	Hf32形	1	12
P'	浴室灯	Hf32形	1	4
Q	殺菌灯	—	—	2
R	キッチンライト	FL20形	1	4
S	防犯灯	FL20形	1	1
T	投光器	MF250	1	12
U	エクステリアライト	白熱灯60形	1	10
V	ブラケット	FCL30	1	8
W	スポットライト	白熱灯100形	1	19

X	ブラケット	Hf32形	1	7
Y	エクステリアライト	白熱灯60形	1	5
Z	ダウンライト	白熱灯60形	1	15
Z	特注RP □200→Φ150	—	—	15
AA	高天井照明	HF400	1	24
AA	ガード	—	—	24
AA	ガード	—	—	24
AC	浴室灯	Hf32形	2	2
AD	街路灯	HF100	1	3
a	ベースライト(非常用照明器具)	Hf32形	2	1
b	非常用照明器具	ハロゲン50W	1	74
b	特注RPΦ125→Φ100	—	—	41
d	非常用照明器具	ハロゲン100W	1	4
e	非常用照明器具	ハロゲン50W	1	4
k	ベースライト(階段通路誘導灯)	Hf32形	1	2
k'	ベースライト(階段通路誘導灯)	Hf32形	1	1
SP-1	ベースライト	FL20形	1	1
G用ライコン	ライコン	—	—	1
G'用ライコン	ウィズリモ リモコン	—	—	1
AA用コントローラ	PiPitプラス	—	—	2
AA用ハンディライコン	PiPitプラスハンディライコン	—	—	1
				829

鹿児島市知的障害者福祉センター ふれあい館
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
BF	ビット1	Hf32形	1	ベースライト(防湿)	B	9	20.6以下	3040以上	5000K	Ra83	100-242	
	ビット2	Hf32形	1	ベースライト(防湿)	B	1	20.6以下	3040以上	5000K	Ra83	100-242	
	プール用機械室	Hf32形	1	ベースライト	H	2	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	プール用機械室	Hf32形	2	ベースライト	I	12	43.1以下	6770以上	5000K	Ra83	100-242	
	プール用機械室	Hf32形	2	ベースライト(非常用照明器具)	I'	7	44.2以下	6770以上	5000K	Ra83	100-242	
	ボイラー室	Hf32形	2	ベースライト	I	6	43.1以下	6770以上	5000K	Ra83	100-242	
	ボイラー室	Hf32形	2	ベースライト(非常用照明器具)	I'	1	44.2以下	6770以上	5000K	Ra83	100-242	
	消火ポンプ室	Hf32形	1	ベースライト	H	1	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	階段	FL20形	1	ベースライト	SP-1	1	6.0以下	790以上	5000K	Ra83	100-242	
	エレベーター機械室	Hf32形	2	ベースライト(非常用照明器具)	a	1	44.2以下	6900以上	5000K	Ra83	100-242	
	街路灯	HF100	1	街路灯	AD	3	21.0以下	2695以上	5000K	Ra70	100-242	
	ポーチ	白熱灯60形	1	ダウンライト	Z	13	4.2以下	575以上	5000K	Ra85	100-242	
	ポーチ	—	—	特注RP □200→Φ150	Z	13	—	—	—	—	—	
	風除室	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	4	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
1F	ホール・廊下	FHP23形	3	スクエアベースライト	J	72	24.0以下	3020以上	5000K	Ra83	100-242	
	ホール・廊下	Hf32形	1	ベースライト	E	5	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	ホール・廊下	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	8	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	ホール・廊下	白熱灯100形	1	スポットライト	W	11	7.9以下	690以上	2700K	Ra90	100	
	ホール・廊下	白熱灯60形	1	ダウンライト	M'	4	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	前室	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	4	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	前室	FHP23形	3	スクエアベースライト	J	9	24.0以下	3020以上	5000K	Ra83	100-242	
	男子更衣室	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	男子更衣室	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	2	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	女子更衣室	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	女子更衣室	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	2	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	倉庫	Hf32形	1	ベースライト	H	2	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	湯沸室	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	湯沸室	FL20形	1	キッチンライト	R	1	12.0以下	980以上	5000K	Ra83	100	
	事務室	Hf32形	2	ベースライト	F	11	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	採暖室	Hf32形	1	ベースライト(防湿)	B	2	20.6以下	3040以上	5000K	Ra83	100-242	
	器具庫(プール)	Hf32形	1	ベースライト(防湿)	B	2	20.6以下	3040以上	5000K	Ra83	100-242	
	プール	MF250	1	投光器	T	12	97.6以下	17000以上	5000K	Ra70	100-242	
	プール				V	4						LED化対象外
	男性シャワー室	Hf32形	1	ウォールライト	P	3	27.0以下	2980以上	3000K	Ra83	100-242	
	男性シャワー室	白熱灯60形	1	エクステリアライト	U	3	7.0以下	696以上	2700K	Ra80	100	
	トイレ(男性シャワー室)	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	1	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	女性シャワー室	Hf32形	1	ウォールライト	P	3	27.0以下	2980以上	3000K	Ra83	100-242	
	女性シャワー室	白熱灯60形	1	エクステリアライト	U	3	7.0以下	696以上	2700K	Ra80	100	
	トイレ(女性シャワー室)	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	1	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	男性更衣室	Hf32形	1	ウォールライト	P	1	27.0以下	2980以上	3000K	Ra83	100-242	
	男性更衣室	Hf32形	1	浴室灯	P'	2	28.7以下	1870以上	3000K	Ra84	100-242	
	女性更衣室	Hf32形	1	ウォールライト	P	1	27.0以下	2980以上	3000K	Ra83	100-242	
	女性更衣室	Hf32形	1	浴室灯	P'	2	28.7以下	1870以上	3000K	Ra84	100-242	
	前室	Hf32形	1	ベースライト	E	6	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	物入	Hf32形	1	ベースライト(防湿)	B	1	20.6以下	3040以上	5000K	Ra83	100-242	
	家族更衣室	Hf32形	1	ウォールライト	P	3	27.0以下	2980以上	3000K	Ra83	100-242	
	家族更衣室	白熱灯60形	1	エクステリアライト	U	2	7.0以下	696以上	2700K	Ra80	100	
	トイレ(家族更衣室)	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	1	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	EPS	Hf32形	1	ベースライト	H	1	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	

鹿児島市知的障害者福祉センター ふれあい館
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
	委託作業員室	Hf32形	2	ベースライト	F	2	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	委託作業員室	FL20形	1	キッチンライト	R	1	12.0以下	980以上	5000K	Ra83	100	
	男性トイレ	白熱灯60形	1	ダウンライト	M'	3	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	男性トイレ	Hf32形	1	ブラケット	X	1	23.0以下	2500以上	5000K	Ra83	100	
	男性トイレ	白熱灯60形	1	エクステリアライト	Y	1	0.0以下	810以上	2700K	—	100	
	女性トイレ	白熱灯60形	1	ダウンライト	M'	3	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	女性トイレ	Hf32形	1	ブラケット	X	1	23.0以下	2500以上	5000K	Ra83	100	
	女性トイレ	白熱灯60形	1	エクステリアライト	Y	1	0.0以下	810以上	2700K	—	100	
	職員控室	Hf32形	2	ベースライト	F	2	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	職員控室	FL20形	1	キッチンライト	R	1	12.0以下	980以上	5000K	Ra83	100	
	和室1	FHP32形	3	スクエアベースライト	L	1	34.0以下	4730以上	3000K	Ra83	100-242	
	和室2	FHP32形	3	スクエアベースライト	L	1	34.0以下	4730以上	3000K	Ra83	100-242	
	多目的トイレ	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	2	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	物入	Hf32形	1	ベースライト	H	1	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	個別相談室	Hf32形	2	ベースライト	F	2	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	保健室	Hf32形	2	ベースライト	F	6	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	静養室	Hf32形	1	ベースライト	G'	3	20.3以下	3100以上	5000K	Ra83	100-242	
	静養室	—	—	ウイズリモ リモコン	G'用ライコン	1	—	—	—	—	—	
	ポーチ2	白熱灯60形	1	ダウンライト	Z	2	4.2以下	575以上	5000K	Ra85	100-242	
	ポーチ2	—	—	特注RP □200→Φ150	Z	2	—	—	—	—	—	
	事務室(保育室)	Hf32形	2	ベースライト	F	2	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	器具庫(保育室)	Hf32形	2	ベースライト	C	1	43.1以下	6900以上	5000K	Ra83	100-242	
	調乳室	Hf32形	2	ベースライト	F	2	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	調乳室	FL20形	1	キッチンライト	R	1	12.0以下	980以上	5000K	Ra83	100	
	保育室・踏込	Hf32形	2	ベースライト	F	2	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	保育室・踏込	FHP32形	3	スクエアベースライト	K	11	44.0以下	6000以上	5000K	Ra83	100-242	
	保育室・踏込	Hf32形	1	ブラケット	X	1	23.0以下	2500以上	5000K	Ra83	100	
	トイレ(保育室)	Hf32形	1	ブラケット	X	1	23.0以下	2500以上	5000K	Ra83	100	
	トイレ(保育室)	白熱灯60形	1	ダウンライト	M'	3	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	外壁・駐車場	FL20形	1	ウォールライト	N	3	10.0以下	990以上	5000K	Ra83	100-242	
	外壁・駐車場	FL20形	1	防犯灯	S	1	6.3以下	730以上	5500K	Ra80	100	
	1階非常用照明	Hf32形	1	ベースライト(階段通路誘導灯)	A'	1	28.0以下	3800以上	5000K	Ra83	100-242	
	1階非常用照明	ハロゲン50W	1	非常用照明器具	b	33	6.6以下	—	—	—	—	
2F	階段・通路	FHP23形	3	スクエアベースライト	J	65	24.0以下	3020以上	5000K	Ra83	100-242	
	階段・通路	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	12	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	階段・通路	Hf32形	1	ベースライト	H	1	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	ギャラリー	FHP23形	3	スクエアベースライト	J	5	24.0以下	3020以上	5000K	Ra83	100-242	
	休憩コーナー	FHP23形	3	スクエアベースライト	J	7	24.0以下	3020以上	5000K	Ra83	100-242	
	休憩コーナー	Hf32形	1	ベースライト	H	2	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	体育館	HF400	1	高天井照明	AA	24	84.6以下	16000以上	5000K	Ra70	100-242	
	体育館	—	—	ガード	AA	24	—	—	—	—	—	
	体育館	—	—	ガード	AA	24	—	—	—	—	—	
	体育館	—	—	PiPitプラス	AA用コントローラ	2	—	—	—	—	—	
	体育館	—	—	PiPitプラスハンディライコン	AA用ハンディライコン	1	—	—	—	—	—	
	会議室A	Hf32形	2	ベースライト	F	6	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	会議室B	Hf32形	2	ベースライト	F	6	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	倉庫	Hf32形	1	ベースライト	A	1	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	休憩室	Hf32形	1	ベースライト	E	2	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	音楽ルーム	Hf32形	2	ベースライト	G	2	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	

鹿児島市知的障害者福祉センター ふれあい館
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
	音楽ルーム	—	—	ライコン	G用ライコン	1	—	—	—	—	—	
	男性トイレ	白熱灯60形	1	ダウンライト	M'	3	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	男性トイレ	Hf32形	1	ブラケット	X	1	23.0以下	2500以上	5000K	Ra83	100	
	男性トイレ	白熱灯60形	1	エクステリアライト	Y	1	0.0以下	810以上	2700K	—	100	
	女性トイレ	白熱灯60形	1	ダウンライト	M'	3	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	女性トイレ	Hf32形	1	ブラケット	X	1	23.0以下	2500以上	5000K	Ra83	100	
	女性トイレ	白熱灯60形	1	エクステリアライト	Y	1	0.0以下	810以上	2700K	—	100	
	倉庫(福祉作業所)	Hf32形	2	ベースライト	C	2	43.1以下	6900以上	5000K	Ra83	100-242	
	福祉作業所1	Hf32形	2	ベースライト	F	7	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	福祉作業所2	Hf32形	2	ベースライト	F	4	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	多目的トイレ	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	2	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	展示コーナー	FHP23形	3	スクエアベースライト	J	21	24.0以下	3020以上	5000K	Ra83	100-242	
	展示コーナー	白熱灯100形	1	スポットライト	W	8	7.9以下	690以上	2700K	Ra90	100	
	男性更衣室	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	女性更衣室	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	EPS	Hf32形	1	ベースライト	H	1	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	トイレ(脱衣室)	白熱灯60形	1	エクステリアライト	U	2	7.0以下	696以上	2700K	Ra80	100	
	脱衣室	Hf32形	2	浴室灯	AC	2	0.0以下	3500以上	3000K	Ra84	100-242	
	脱衣室	Hf32形	1	ウォールライト	P	1	27.0以下	2980以上	3000K	Ra83	100-242	
	脱衣室	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	2	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	浴室	FCL30	1	ブラケット	V	8	15.0以下	1155以上	2700K	Ra83	100	
	事務室	Hf32形	2	ベースライト	F	2	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	倉庫(日常生活訓練室)	Hf32形	1	ベースライト	A	1	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	日常生活訓練室	FHP32形	3	スクエアベースライト	K	10	44.0以下	6000以上	5000K	Ra83	100-242	
	日常生活訓練室	Hf32形	1	ベースライト	E	3	16.3以下	2420以上	5000K	Ra83	100-242	
	日常生活訓練室	Hf32形	1	ブラケット	X	1	23.0以下	2500以上	5000K	Ra83	100	
	トイレ(厨房)	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	1	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	検収室	Hf32形	1	ベースライト(防湿)	B	1	20.6以下	3040以上	5000K	Ra83	100-242	
	食品庫	Hf32形	1	ベースライト(防湿)	B	1	20.6以下	3040以上	5000K	Ra83	100-242	
	食品庫	—	—	殺菌灯	Q	1	28.9以下	—	—	—	—	
	厨房	Hf32形	2	ベースライト(防湿)	D	6	43.1以下	6560以上	5000K	Ra83	100-242	
	厨房	—	—	殺菌灯	Q	2	28.9以下	—	—	—	—	
	食堂	FHP32形	3	スクエアベースライト	K	3	44.0以下	6000以上	5000K	Ra83	100-242	
	食堂	白熱灯60形	1	エクステリアライト	Y	1	0.0以下	810以上	2700K	—	100	
	和室	FHP32形	3	スクエアベースライト	L	6	34.0以下	4730以上	3000K	Ra83	100-242	
	プレイルーム	FHP23形	3	スクエアベースライト	J	49	24.0以下	3020以上	5000K	Ra83	100-242	
	倉庫(プレイルーム)	Hf32形	2	ベースライト	C	2	43.1以下	6900以上	5000K	Ra83	100-242	
	トイレ(プレイルーム)	白熱灯60形	1	ダウンライト	M	2	4.2以下	580以上	3000K	Ra85	100-242	
	吹抜	MF300形	1	ダウンライト	O	2	103.9以下	13475以上	5000K	Ra70	100-242	
	2階非常用照明	ハロゲン50W	1	非常用照明器具	b	41	6.6以下	—	—	—	—	
	2階非常用照明	—	—	特注RPΦ125→Φ100	b	41	—	—	—	—	—	
	2階非常用照明	ハロゲン100W	1	非常用照明器具	d	4	15.4以下	—	—	—	—	
	2階非常用照明	ハロゲン50W	1	非常用照明器具	e	4	6.6以下	—	—	—	—	
	2階非常用照明	Hf32形	1	ベースライト(階段通路誘導灯)	k	2	28.0以下	3800以上	5000K	Ra83	100-242	
	2階非常用照明	Hf32形	1	ベースライト(階段通路誘導灯)	k'	1	28.0以下	3800以上	5000K	Ra83	100-242	
3F	空調機械室	Hf32形	2	ベースライト	I	10	43.1以下	6770以上	5000K	Ra83	100-242	
	空調機械室	Hf32形	2	ベースライト(非常用照明器具)	I'	1	44.2以下	6770以上	5000K	Ra83	100-242	
	管理室	Hf32形	2	ベースライト	F	3	43.1以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	
	管理室	Hf32形	2	ベースライト(非常用照明器具)	F'	1	44.2以下	6680以上	5000K	Ra83	100-242	

鹿児島市知的障害者福祉センター ふれあい館
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
	EPS	Hf32形	1	ベースライト	H	1	16.3以下	2500以上	5000K	Ra83	100-242	
	電気室	Hf32形	2	ベースライト	I	2	43.1以下	6770以上	5000K	Ra83	100-242	
	電気室	Hf32形	2	ベースライト(非常用照明器具)	I'	1	44.2以下	6770以上	5000K	Ra83	100-242	
	発電機室	Hf32形	2	ベースライト	C	3	43.1以下	6900以上	5000K	Ra83	100-242	
	屋上1	FL20形	1	ウォールライト	N	3	10.0以下	990以上	5000K	Ra83	100-242	
	屋上2	FL20形	1	ウォールライト	N	3	10.0以下	990以上	5000K	Ra83	100-242	
						829						

- ※1 消費電力は200V時とします。
- ※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
- ※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
- ※4 器具取付時に埋込寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
- ※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
- ※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
- ※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。