



鹿児島市中心身障害者総合福祉センター ゆうあい館  
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
1F	ポーチ	白熱灯60形	1	ダウンライト	O	11	4.2以下	545以上	3000	Ra85	100-242	
	ポーチ	—	—	リニューアルプレート	O	11	—	—	—	—	—	
	風除室	白熱灯60形	1	ダウンライト	N	6	4.2以下	580以上	3000	Ra85	100-242	
	風除室	—	—	リニューアルプレート	N	6	—	—	—	—	—	
	風除室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	14	1	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	ロビー・廊下1	Hf32形	1	ベースライト	E	2	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	ロビー・廊下1	FHD85形	1	ベースライト	K	10	37.0以下	3840以上	5000	Ra83	100-242	
	ロビー・廊下1	FCL30形	1	エクステリアライト	K'	1	10.7以下	965以上	5000	Ra83	100	
	ロビー・廊下1	FL20形	1	ベースライト	Y	1	5.9以下	830以上	5000	Ra83	100-242	
	ロビー・廊下1	Hf32形	1	ベースライト(非常用照明器具)	F	2	17.4以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	ロビー・廊下1	ハロゲン電球30形	1	非常用照明器具	15	1	1.3以下	—	5000	Ra70	—	
	更衣室	FL20形	1	ベースライト	S	1	5.9以下	830以上	5000	Ra83	100-242	
	倉庫	FL20形	1	ベースライト	S	2	5.9以下	830以上	5000	Ra83	100-242	
	EPS	白熱灯60形	1	エクステリアライト	n	1	5.0以下	440以上	2700	Ra83	100	
	EV機械室	FL20形	1	ベースライト	S	1	5.9以下	830以上	5000	Ra83	100-242	
	EV機械室	Hf32形	1	非常用照明器具	b'	1	28.0以下	3800以上	5000	Ra83	100-242	
	湯沸	FL20形	1	ベースライト	G	1	5.9以下	800以上	5000	Ra83	100-242	
	湯沸	FL20形	1	シーリングライト	h	1	12.0以下	980以上	5000	Ra83	100	
	ポンプ室	FLR40形	2	ベースライト	T	1	25.0以下	3920以上	5000	Ra83	100-242	
	ポンプ室	FLR40形	2	ベースライト(非常用照明器具)	U	1	26.1以下	3920以上	5000	Ra83	100-242	
	車庫	FLR40形	2	ベースライト	Tw	4	26.7以下	3740以上	5000	Ra83	100-242	
	第1作業室	Hf32形	2	ベースライト	C	10	43.1以下	6680以上	5000	Ra83	100-242	
	第1作業室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	1	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	第1作業室	ハロゲン電球30形	1	非常用照明器具	13	1	1.3以下	—	5000	Ra70	—	
	階段	Hf32形	1	ベースライト(非常用照明器具)	F	1	17.4以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	事務所	Hf32形	2	ベースライト	A	1	31.9以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	
	事務所	Hf32形	2	ベースライト	C	6	43.1以下	6680以上	5000	Ra83	100-242	
	事務所	Hf32形	2	ベースライト	H	4	43.1以下	6680以上	5000	Ra83	100-242	
	事務所	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	2	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	廊下2	Hf32形	1	ベースライト	E	2	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下2	Hf32形	1	ベースライト(非常用照明器具)	F	3	17.4以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	職員出入口	FL20形	1	ウォールライト	f	2	10.0以下	990以上	5000	Ra83	100-242	
	多目的トイレ1	FL20形	2	ベースライト	D	1	11.6以下	1550以上	5000	Ra83	100-242	
	多目的トイレ2	FL20形	2	ベースライト	D	1	11.6以下	1550以上	5000	Ra83	100-242	
	男子トイレ	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	男子トイレ	白熱灯40形	1	エクステリアライト	m	2	4.3以下	365以上	2700	Ra83	100	
	女子トイレ	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	女子トイレ	白熱灯40形	1	エクステリアライト	m	3	4.3以下	365以上	2700	Ra83	100	
	控室	Hf32形	2	ベースライト	A	1	31.9以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	

鹿児島市中心身障害者総合福祉センター ゆうあい館  
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
	相談室	Hf32形	2	ベースライト	A	1	31.9以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	
2F	ホール・廊下1	Hf32形	1	ベースライト	E	4	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	ホール・廊下1	FHD85形	1	ベースライト	K	1	37.0以下	3840以上	5000	Ra83	100-242	
	ホール・廊下1	Hf32形	1	ベースライト(非常用照明器具)	F	4	17.4以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	ホール・廊下1	ハロゲン電球30形	1	非常用照明器具	15'	1	1.3以下	—	5000	Ra70	—	
	日常生活適応訓練室	Hf32形	2	ベースライト	A	6	31.9以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	
	日常生活適応訓練室	ハロゲン電球30形	1	非常用照明器具	13	1	1.3以下	—	5000	Ra70	—	
	倉庫	Hf32形	1	ベースライト	R	1	16.3以下	2500以上	5000	Ra83	100-242	
	湯沸	FL20形	1	ベースライト	G	1	5.9以下	800以上	5000	Ra83	100-242	
	湯沸	FL20形	1	シーリングライト	h	1	12.0以下	980以上	5000	Ra83	100	
	EPS	白熱灯60形	1	エクステリアライト	n	1	5.0以下	440以上	2700	Ra83	100	
	小会議室	FL20形	5	ベースライト	J	6	38.0以下	4050以上	5000	Ra83	100-242	
	小会議室	ハロゲン電球30形	1	非常用照明器具	13	1	1.3以下	—	5000	Ra70	—	
	男子トイレ	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	男子トイレ	白熱灯40形	1	エクステリアライト	m	2	4.3以下	365以上	2700	Ra83	100	
	第2作業室	Hf32形	2	ベースライト	A	10	31.9以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	
	第2作業室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	1	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	第2作業室	ハロゲン電球30形	1	非常用照明器具	13	1	1.3以下	—	5000	Ra70	—	
	医師控室・保健室	Hf32形	2	ベースライト	C	2	43.1以下	6680以上	5000	Ra83	100-242	
	医師控室・保健室	FL20形	1	ブラケット	e	1	12.0以下	1100以上	5000	Ra83	100	
	医師控室・保健室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	1	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	階段	Hf32形	1	非常用照明器具	10	1	28.0以下	3800以上	5000	Ra83	100-242	
	階段	Hf32形	1	非常用照明器具	11	1	28.0以下	3800以上	5000	Ra83	100-242	
	機能回復訓練室	Hf32形	2	ベースライト	A	10	31.9以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	
	機能回復訓練室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	2	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	廊下2	Hf32形	1	ベースライト	E	2	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下2	Hf32形	1	ベースライト(非常用照明器具)	F	3	17.4以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	多目的トイレ	FL20形	2	ベースライト	D	1	11.6以下	1550以上	5000	Ra83	100-242	
	女子トイレ	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	女子トイレ	白熱灯40形	1	エクステリアライト	m	3	4.3以下	365以上	2700	Ra83	100	
	言語障害児訓練室	Hf32形	2	ベースライト	A	4	31.9以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	
	言語障害児訓練室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	1	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	言語障害児訓練室	Hf32形	2	ベースライト(非常用照明器具)	B	1	33.0以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	
3F	大会議室 倉庫	FL20形	1	ベースライト	S	1	5.9以下	830以上	5000	Ra83	100-242	
	大会議室	白熱灯60形	1	ダウンライト	P	3	4.9以下	440以上	2700	Ra90	100	
	大会議室	—	—	リニューアルプレート	P	3	—	—	—	—	—	
	大会議室	Hf32形	2	ベースライト	Q	18	43.1以下	6900以上	5000	Ra83	100-242	
	大会議室	白熱灯100形	1	シーリングライト	i	6	9.2以下	815以上	2700	Ra83	100	
	大会議室	—	—	LED埋込調光スイッチ	P・i・i・i	1	—	—	—	—	—	

鹿児島市中心身障害者総合福祉センター ゆうあい館  
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
	大会議室	ハロゲン電球30形	1	非常用照明器具	13	2	1.3以下	—	5000	Ra70	—	
	倉庫	Hf32形	2	ベースライト(非常用照明器具)	B	1	33.0以下	5040以上	5000	Ra83	100-242	
	団体事務室	FLR40形	4	ベースライト	I	5	113.0以下	8800以上	5000	Ra83	100-242	
	団体事務室	—	—	特注リニューアルプレート	I	5	—	—	—	—	—	
	団体事務室	FL20形	5	ベースライト	J	1	38.0以下	4050以上	5000	Ra83	100-242	
	団体事務室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	2	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	男子トイレ	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	男子トイレ	白熱灯40形	1	エクステリアライト	m	2	4.3以下	365以上	2700	Ra83	100	
	廊下・ホール	FHD85形	1	ベースライト	K	1	37.0以下	3840以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下・ホール	Hf32形	1	ベースライト	W	2	16.3以下	2500以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下・ホール	FL20形	1	ベースライト	Y	6	5.9以下	830以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下・ホール	Hf32形	1	ベースライト(非常用照明器具)	X	3	17.4以下	2500以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下・ホール	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	2	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	電気室	Hf32形	2	ベースライト	a	2	31.9以下	5050以上	5000	Ra83	100-242	
	電気室	Hf32形	1	ウォールライト	d	2	19.9以下	2210以上	5000	Ra83	100-242	
	電気室	Hf32形	2	非常用照明器具	b	1	44.8以下	6000以上	5000	Ra83	100-242	
	休憩室	FL20形	2	ベースライト	D	2	11.6以下	1550以上	5000	Ra83	100-242	
	休憩室	FL20形	1	ブラケット	e	1	12.0以下	1100以上	5000	Ra83	100	
	休憩室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	1	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	湯沸	FL20形	1	ベースライト	G	1	5.9以下	800以上	5000	Ra83	100-242	
	湯沸	FL20形	1	シーリングライト	h	1	12.0以下	980以上	5000	Ra83	100	
	EPS	白熱灯60形	1	エクステリアライト	n	1	5.0以下	440以上	2700	Ra83	100	
	談話コーナー	FL20形	5	ベースライト	J	6	38.0以下	4050以上	5000	Ra83	100-242	
	談話コーナー	ハロゲン電球30形	1	非常用照明器具	13	1	1.3以下	—	5000	Ra70	—	
	階段	Hf32形	1	非常用照明器具	10	1	28.0以下	3800以上	5000	Ra83	100-242	
	階段	Hf32形	1	非常用照明器具	11	1	28.0以下	3800以上	5000	Ra83	100-242	
	和室	Hf32形	1	ベースライト	L	4	16.3以下	2320以上	4000	Ra83	100-242	
	和室	FLR40形	2	ベースライト	M	2	25.0以下	3720以上	4000	Ra83	100-242	
	和室	—	—	特注リニューアルプレート	M	2	—	—	—	—	—	
	和室	FL20形	1	ベースライト	V	1	5.9以下	830以上	5000	Ra83	100-242	
	和室	—	—	照明器具付属品	V	1	—	—	—	—	—	
	和室	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	3	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	和室踏込1	白熱灯60形	1	ダウンライト(非常用照明器具)	17	1	5.9以下	545以上	3000	Ra85	100-242	
	和室踏込2	白熱灯60形	1	ダウンライト(非常用照明器具)	17	1	5.9以下	545以上	3000	Ra85	100-242	
	廊下	Hf32形	1	ベースライト	W	2	16.3以下	2500以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下	FL20形	1	ベースライト	Y	1	5.9以下	830以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下	Hf32形	1	ベースライト(非常用照明器具)	X	1	17.4以下	2500以上	5000	Ra83	100-242	
	廊下	ハロゲン電球13形	1	非常用照明器具	12	1	1.0以下	—	5000	Ra70	—	
	多目的トイレ	FL20形	2	ベースライト	D	1	11.6以下	1550以上	5000	Ra83	100-242	

鹿児島市中心身障害者総合福祉センター ゆうあい館  
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
	女子トイレ	Hf32形	1	ベースライト	E	1	16.3以下	2420以上	5000	Ra83	100-242	
	女子トイレ	白熱灯40形	1	エクステリアライト	m	3	4.3以下	365以上	2700	Ra83	100	
	空調機室	Hf32形	2	ベースライト	a	2	31.9以下	5050以上	5000	Ra83	100-242	
	空調機室	Hf32形	1	ウォールライト	d	2	19.9以下	2210以上	5000	Ra83	100-242	
	植栽(屋外)	—	—	ローボールライト	㍻4	1	—	—	—	—	—	
	植栽(屋外)	白熱灯100形	1	他照明器具付属品	㍻4	1	7.7以下	795以上	2700	Ra83	100	
						304						

- ※1 消費電力は200V時とします。
- ※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
- ※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
- ※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
- ※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
- ※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
- ※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。