

～ サウナにおける自主点検チェック表 ～

	チェック項目	○ or ×
1	入浴者の安全のため、屋内に非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設置しているか。	
2	非常用ブザー等は、正常に作動するか。(音、電源などの確認)	
3	ドアはサウナ室内から押して開けることができるなど、緊急時の開閉に支障はないか。	
4	床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いているか。	
5	蒸気または熱気の放出口、放熱パイプは直接入浴者の身体に接触しない構造であるか。	
6	入浴者が接触する恐れのあるところに金属部分がある場合は、断熱材で覆うなどの安全措置を講じているか。	
7	換気を適切に行うため、給気口は室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は天井に近接する適当な位置に設けているか。	
8	サウナ室またはサウナ設備の適温を保つため、温度調節設備を備えているか。	
9	サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置しているか。	
10	屋内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けているか。	

※チェックが × のときには、安全対策を講じていただくようにお願いします。

メモ