

製品仕様書一覧表(鹿児島市建設局都市計画部吉野区画整理課)

フロア	室名	器具形状	記号	台数	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	参考品番	
1F	事務室	連結用埋込形ベースライト(右)	A-1	6	6900lm程度	5000	83以上	MY-B47043/22/N AHTN	NNLK42332 NEL4600EN RD9
		連結用埋込形ベースライト(中)	A-2	24	6900lm程度	5000	83以上	MY-B47043/23/N AHTN	NNLK42331 NEL4600EN RD9
		連結用埋込形ベースライト(左)	A-3	6	6900lm程度	5000	83以上	MY-B47043/24/N AHTN	NNLK42333 NEL4600EN RD9
	湯沸室	埋込形ベースライト	A-4	1	6900lm程度	5000	83以上	MY-B470435/N AHTN	NNLK42330 NEL4600EN RD9
	廊下	埋込形ベースライト	D	1	1600lm程度	5000	83以上	MY-B215435/N AHTN	XF219VEN LE9
	男子 トイレ	埋込形ベースライト	D	2	1600lm程度	5000	83以上	MY-B215435/N AHTN	XF219VEN LE9
	女子 トイレ	埋込形ベースライト	D	2	1600lm程度	5000	83以上	MY-B215435/N AHTN	XF219VEN LE9
	脱衣室	直付形逆富士タイプベースライト	F	1	800lm程度	5000	83以上	MY-V208432/N AHTN	XF200AEN LE9
	シャワー室	壁面取付LED電球タイプブラケット	C	1	400lm程度以上	2700	80以上	EL-WCE2600C LDA8N-G/60/D/S-A	LGW85013K
	階段下 倉庫	直付形トラフタイプベースライト	G	1	800lm程度	5000	83以上	MY-L208430/N AHTN	XF200NEN LE9
	風除室	直付形LEDスクエアライト	J	1	5000lm程度以上	5000	83以上	MY-SC460101N/5 AHTX	XL682PFVJ LA9
屋外照明	LEDウォールライト(防水タイプ)	I(L)	5	1000lm程度	5000	83以上	NNFW21800K LE9		
階段	階段	直付形トラフタイプベースライト	H	1	2000lm程度	5000	83以上	MY-L420430/N AHTN	XF410NEN LE9
2F	会議室	連結用埋込形ベースライト(右)	B-1	4	6900lm程度	5000	83以上	MY-B47043/22/N AHTN	NNLK42332 NEL4600EN RD9
		連結用埋込形ベースライト(中)	B-2	16	6900lm程度	5000	83以上	MY-B47043/23/N AHTN	NNLK42331 NEL4600EN RD9
		連結用埋込形ベースライト(左)	B-3	4	6900lm程度	5000	83以上	MY-B47043/24/N AHTN	NNLK42333 NEL4600EN RD9
	女子 休憩室	埋込形ベースライト	E	1	800lm程度	5000	83以上	MY-B208432/N AHTN	XF209REN LE9
		和風ペンダント(8畳用)	K	1	3400lm程度	6200	83以上	LGB12625 LE1 LGB12622 LE1	
	男子 休憩室	埋込形ベースライト	E	1	800lm程度	5000	83以上	MY-B208432/N AHTN	XF209REN LE9
和風ペンダント(8畳用)		K	1	3400lm程度	6200	83以上	LGB12625 LE1 LGB12622 LE1		
				80					

※1 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

※2 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※3 器具取付時に埋込寸法を合わせるため取付枠金具等が必要な場合は使用する事とする。