

令和 8 年度

鹿児島市本庁舎  
電気需給仕様書

本仕様書の内訳は、需要場所ごとに次のとおり

- ・鹿児島市本庁舎（本館・別館・東別館）電気需給仕様書
- ・鹿児島市本庁舎（みなと大通り別館）電気需給仕様書
- ・鹿児島市本庁舎（西別館）電気需給仕様書

鹿児島市本庁舎の電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めると  
ころによる。

# 鹿児島市本庁舎（本館・別館・東別館）電気需給仕様書

## 1 概要

### (1) 需要場所

鹿児島市山下町11番1号ほか 鹿児島市本庁舎（本館・別館・東別館）

### (2) 業種及び用途

官公庁（事務所）

## 2 仕様

### (1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6, 000 V
ウ 計量電圧（標準電圧）	6, 000 V
エ 標準周波数	60 Hz
オ 受電方式	1 回線受電
カ 非常用自家用発電設備	あり（系統連系なし）
キ 太陽光発電設備	あり（系統連系あり）
ク コージェネレーション設備	あり（系統連系あり）
ケ 蓄熱式負荷設備の有無	あり（蓄熱槽（氷蓄熱、夜間電力使用））
コ 電力構成（メニュー）	

以下のAもしくはBの電力のいずれかとする。

A トラッキング付非化石証書を付けたFIT電力

B 再生可能エネルギー由来で環境価値を証明できる非FIT電力

### (2) 予定契約電力、予定使用電力量等

ア 予定契約電力	1, 200 kW
----------	-----------

（契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される数値の需要電力を原則とし、これを越えないものとする。）

イ 予定使用電力量	2, 286, 700 kWh
-----------	-----------------

（令和8年4月1日から令和9年3月31日までの使用電力量の見込み。増減有り。）

ウ 力率	100%（平均）
------	----------

（月別の力率は、実測値によるものとする。）

### (3) 契約供給期間

令和8年4月1日0時00分から令和9年3月31日24時00分まで

### (4) 電力量等の計量

ア 自動検針装置	：有
----------	----

イ 電力会社の検針方法：自動検針

ウ 電力量計構成 : 電力需給用複合計器（精密級）

(5) 契約期間の電力消費計画

別表1参照

(6) 需給地点

需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点

(7) 計量地点

鹿児島市本庁舎東別館電気室

(8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

### 3 その他

(1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）による改正前の電気事業法（昭和39年法律第170号）第3条第1項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者としての許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」という。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金及び電気・ガス料金負担軽減支援は考慮しない。

(2) 月ごとの使用電力量、契約電力、最大需要電力、力率、電力料金、「2 仕様 (1) コ 電力構成（メニュー）」の内容が確認できるもの及び、非化石証書等の環境価値を証明するものを提出すること。なお、この証明には需要場所（鹿児島市本庁舎）が掲載されるように手配すること。

(3) この仕様書に定めのない事項については、協議の上、対応すること。

# 鹿児島市本庁舎（みなと大通り別館）電気需給仕様書

## 1 概要

### (1) 需要場所

鹿児島市易居町1番2号 鹿児島市本庁舎（みなと大通り別館）

### (2) 業種及び用途

官公庁（事務所）

## 2 仕様

### (1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6, 000 V
ウ 計量電圧（標準電圧）	6, 000 V
エ 標準周波数	60 Hz
オ 受電方式	1 回線受電
カ 非常用自家用発電設備	あり（系統連系なし）
キ 太陽光発電設備	あり（系統連系あり）
ク 電力構成（メニュー）	

以下のAもしくはBの電力のいずれかとする。

A トランシッキング付非化石証書を付けたFIT電力

B 再生可能エネルギー由来で環境価値を証明できる非FIT電力

### (2) 予定契約電力、予定使用電力量等

ア 予定契約電力 224 kW

（各月の契約電力は、供給開始後その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。）

イ 予定使用電力量 402, 000 kWh

（令和7年4月1日から令和8年3月31日までの使用電力量の見込み。増減有り。）

ウ 力率 100%（平均）

（月別の力率は、実測値によるものとする。）

### (3) 契約供給期間

令和8年4月1日0時00分から令和9年3月31日24時00分まで

### (4) 電力量等の計量

ア 自動検針装置：有

イ 電力会社の検針方法：自動検針

ウ 電力量計構成：電力需給用複合計器（精密級）

(5) 契約期間の電力消費計画

別表2参照

(6) 需給地点

需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点

(7) 計量地点

鹿児島市本庁舎みなと大通り別館電気室

(8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

### 3 その他

(1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）による改正前の電気事業法（昭和39年法律第170号）第3条第1項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者としての許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内的一般電気事業者」という。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金及び電気・ガス料金負担軽減支援は考慮しない。

(2) 月ごとの使用電力量、契約電力、最大需要電力、力率、電力料金、「2 仕様(1) ク 電力構成（メニュー）」の内容が確認できるもの及び、非化石証書等の環境価値を証明するものを提出すること。なお、この証明には需要場所（鹿児島市本庁舎）が掲載されるように手配すること。

(3) この仕様書に定めのない事項については、協議の上、対応すること。

# 鹿児島市本庁舎（西別館）電気需給仕様書

## 1 概要

### (1) 需要場所

鹿児島市山下町13番1号 鹿児島市本庁舎（西別館）

### (2) 業種及び用途

官公庁（事務所）

## 2 仕様

### (1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6,000V
ウ 計量電圧（標準電圧）	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 非常用自家用発電設備	あり（系統連系なし）
キ コージェネレーション設備	あり（系統連系あり）
ク 電力構成（メニュー）	

以下のAもしくはBの電力のいずれかとする。

A トラッキング付非化石証書を付けたFIT電力

B 再生可能エネルギー由来で環境価値を証明できる非FIT電力

### (2) 予定契約電力、予定使用電力量等

ア 予定契約電力 202kW

（各月の契約電力は、供給開始後その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。）

イ 予定使用電力量 406,700kWh

（令和8年4月1日から令和9年3月31日までの使用電力量の見込み。増減有り。）

ウ 力率 100%（平均）

（月別の力率は、実測値によるものとする。）

### (3) 契約供給期間

令和8年4月1日0時00分から令和9年3月31日24時00分まで

### (4) 電力量等の計量

ア 自動検針装置：有

イ 電力会社の検針方法：自動検針

ウ 電力量計構成：電力需給用複合計器（精密級）

(5) 契約期間の電力消費計画

別表3参照

(6) 需給地点

需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点

(7) 計量地点

鹿児島市本庁舎西別館電気室

(8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

### 3 その他

(1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）による改正前の電気事業法（昭和39年法律第170号）第3条第1項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者としての許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内的一般電気事業者」という。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金及び電気・ガス料金負担軽減支援は考慮しない。

(2) 月ごとの使用電力量、契約電力、最大需要電力、力率、電力料金、「2 仕様 (1) ク 電力構成（メニュー）」の内容が確認できるもの及び、非化石証書等の環境価値を証明するものを提出すること。なお、この証明には需要場所（鹿児島市本庁舎）が掲載されるよう手配すること。

(3) この仕様書に定めのない事項については、協議の上、対応すること。

(別表1)

## 令和8年度 鹿児島市本庁舎（本館・別館・東別館）電力消費計画

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
予定使用 電力量 [kWh]	150,800	157,600	189,800	273,000	270,300	242,000	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	211,700	146,700	159,200	167,900	158,900	158,800	2,286,700

(別表2)

## 令和8年度 鹿児島市本庁舎（みなと大通り別館）電力消費計画

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
予定使用 電力量 [kWh]	24,200	24,300	30,200	50,800	47,900	41,100	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	33,300	24,000	30,100	34,700	34,200	27,200	402,000

(別表3)

## 令和8年度 鹿児島市本庁舎（西別館）電力消費計画

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
予定使用 電力量 [kWh]	24,200	24,300	36,200	45,600	45,100	45,200	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	35,300	30,700	30,300	28,300	29,800	31,700	406,700