

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 8 月 4 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	少年自然の家高圧受変電設備改修工事
-------	-------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 本改修工事は全館無人改修でよろしかったでしょうか。
2. P.5 燃料費 軽油の規格詳細を御教示下さい。（ローリー、小型ローリー等）
3. P.5 仮設発電機 三相 62.5kVA は 60kVA、75kVA のどちらになりますでしょうか。
4. P.7 硬質ビニル電線管(VE)の材料は、現在「建設物価」「積算資料」において廃盤となっておりますが、類似の製品として HIVE を採用してよろしいのでしょうか。
5. P10 鉄くずの規格詳細を御教示下さい。（H1 でよろしいか）

回 答	令和 8 年 8 月 7 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	--------------------------------

1. 本改修工事は「全館無人改修」を採用しております。
2. 軽油の規格詳細は「小型ローリー パトロール給油」です。
3. 仮設発電機 三相 62.5kVA は「ディーゼル発電機 60kVA」の賃貸料金を採用しております。
4. 他の公共団体の単価表を採用しているため回答できません。
5. 鉄くずの規格詳細は「ヘビーH2」です。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。