

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8年 6月 8日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 | 鹿児島アリーナ特定天井改修電気設備工事

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

①積算上の改修工事の分類について、「全館無人改修」と「執務並行改修」の、どちらを採用されているかご教示ください。

②細目別内訳 P5【盤類】の「既設分電盤改修 L-1A・MCCB 取替 2P50AF×3,1P50AF×7 一式」の歩掛り根拠及び資材単価の詳細をご教示ください。

歩掛り：（公共建築工事積算基準-〇〇設備-細目工種〇〇を準用等）

資材単価：（積算資料4月 P715の 型式・規格・メーカー等）

回 答 | 令和 8年 6月 17日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

①工事はメインアリーナを休館して行うため「全館無人改修」を採用しております。

②国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準 令和7年版-第3編 電気設備工事-第1章 新営工事-第2節 電力設備工事-1 電灯設備-(2)細目工種 表 E1-2-15「開閉器箱・分電盤(ア)」、第2章 改修工事-第1節 撤去-2 標準歩掛り-(2)細目工種 表 E2-1-1「撤去」に準拠しております。資材単価の詳細は、積算資料4月 P715の電灯分電盤用のもので極数1、2の規格を採用しております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。