

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 5 月 16 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	桜丘西小学校校舎 1 号棟長寿命化改良本体工事
-------	-------------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

① シャワーユニットの詳細を頂けないでしょうか。どこからがオプションになるのかの確認できません。

② WW-1～WW-10 の情報開示はしていただけないでしょうか。

③ 埋設型枠とはどここの箇所を示しているのでしょうか。

回 答	令和 7 年 5 月 19 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	---------------------------------

① 天井換気扇、スリム照明（LED ランプ）1 灯、壁付サーモ水栓、シャワーフック樹脂製 2 個、コーナー棚樹脂製 2 段の仕様で積算しております。

② 図面 A-61～63 の建具キャプション・建具表、図面 A-80 の部分詳細図(17)により積算しております。

③ 昇降口(2)と 10 号棟渡り廊下部分の出入口改修にある既存側溝に使用します。

GRC 製溝用埋設型枠を巾 300 程度で積算しております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。