

設計図書等に関する質疑応答書

令和7年10月2日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	武岡住宅101号棟新築本体工事
-------	-----------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

外構工事 細目別内訳 P39

外構の項目で 直接仮設 1,304m² としかなく内容が不明です 御指示ください

回 答	令和 7 年 10 月 6 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	---------------------------------

外構工事の直接仮設は公共建築工事積算基準に基づき、舗装等の墨出し、養生、清掃及び後片付けのため、計上しております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。