

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7年10月15日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	鹿児島市立図書館外壁補修ほか工事
-------	------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

見積用閲覧書

P4 直接仮設

単管本足場の高さをご教示ください

宜しくお願いいたします

回 答	令和 7年 10月 16日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	-------------------------------

単管本足場の高さは、10m未満を想定しております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。