

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 11 月 19 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	鹿児島市民文化ホール特定天井改修本体工事
-------	----------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 図面①意匠図（A-061～A-065）に既存天井補強材詳細図がありますが、ここで図示されている天井裏の単管パイプ、クランプなどは、既存の天井下地補強材で設置していて、今回の改修工事で全て撤去すると考えて良いでしょうか。御指示願います。

回 答	令和 7 年 11 月 19 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	----------------------------------

1. ご質問の通り、すべて撤去になります。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。