

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 12 月 1 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	鹿児島市民文化ホール特定天井改修本体工事
質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）	
別紙のとおり質問を提出いたします。回答よろしく願いいたします。	
回 答	令和 7 年 12 月 11 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
別紙のとおり	

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。

番 号	図 番	質 疑	御 回 答
1	A-011	音響性能測定の項目に調整工事を本工事に含むと記載されて	
		いますが既存と新設の仕上げが異なり、エコー、残響時間等	
		に及ぼす影響が予測できないため、仕様規定での見積とし、	
		実施に伴う清算対象と考えてよろしいでしょうか。	
		また、新設仕様を踏まえた音響性能の目標値については、	
		指示いただけるものと考えてよろしいですか。	
2	A-011	空調設備騒音についても関連工事が使用する機器、騒音レベル等が	
		不明なため、音響性能の目標値は指示いただけるものとし、	
		実施に伴う清算対象と考えてよろしいですか。	
		以 上	

## 設計図書等に関する質疑応答書（別紙）

工事名：鹿児島市民文化ホール特定天井改修本体工事）

1. 目標値は、既存音響性能程度となりますので、契約後、既存音響測定報告書を提示します。

性能を満足するために図面に変更が生じた場合は、設計変更の対象となります。

2. 質疑 1 に同じ。