

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8年 6月17 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	鹿児島市児童相談所（仮称）新築本体工事
-------	---------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1 閲覧書（P62）で体育館壁面材シオジの専用下地で、間柱鋼@600 とありますが、寸法が不明です。寸法のご指示をお願いします。

2 閲覧書（P62）で体育館壁面材シオジの専用下地で、スタンド@900 とありますが、詳細が不明です。材質、寸法のご指示をお願いします。

回 答	令和 8年 6月18日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	-----------------------------

1, 2

体育館使用時の衝撃を吸収することを目的とした壁システムを設けております。

設計図書は参考図としておりますので、施工前に監督職員と協議の上、決定します。

なお、設計、見積用閲覧書では次の通りとなっております。

間柱鋼：冷間圧延鋼板溶融亜鉛めっき仕上 t1.2xH29xW35

スタンド：冷間圧延鋼板電気亜鉛めっき仕上 50x130xL40

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。