

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 7 月 14 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	かごしま健康の森公園屋内プール特定天井改修その他工事
-------	----------------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 屋根：t=0.5 マグネシウム 2%アルミ 55%亜鉛合金メッキ鋼板 フッ素樹脂焼付塗装 瓦棒カバー工法（嵌合式）新設とあります。指定鋼板はメーカーが統合されたので確認できますが、既存瓦棒葺の働き幅の指示が無い為、嵌合式折板の成型メーカー選択が出来ません。既存瓦棒葺の働き幅をご指示ください。

回 答	令和 8 年 7 月 1 6 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	----------------------------------

- 1.既存瓦棒葺きの働き幅は 418mmです。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。