

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 7 月 17 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	かごしま健康の森公園屋内プール特定天井改修その他工事
-------	----------------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 産廃税相当額が 1 式になっており、内訳が分かりません。詳細をご指示願います。
2. 直接仮設に跳ね出し足場（カーテンウォール上部）179 m²とありますが、屋根からの落下防止用に外部足場から 3m 程度跳ね出すと考えてよろしいでしょうか？簡単な詳細図を頂けないでしょうか？また、179 m²の数量は跳ね出しの床面積でしょうか？それともカーテンウォール上部の壁見付面積でしょうか？ご指示願います。

回 答	令和 8 年 7 月 21 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	---------------------------------

1. 産業廃棄物の重量は、最終処分 8.0 t で計上しています。
2. 跳ね出し足場（カーテンウォール上部）は屋根からの転落防止のため、外部足場から跳ね出し、箱樋部にも支持するように設置することを想定しています。詳細図はありません。数量はカーテンウォール部の床面積で計上しています。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。