

令和 8 年度

第 号 第二種機械設備設置工事書				
建築部	設備課	機械係	照査	係

見積用閲覧書（参考）

鹿兒島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

TEL 設備課 803-9535

[illegible]

- #### 4. 工 事 概 要

5. 施 工 理 由

6. その他

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
児童相談所	1	式		
一時保護所	1	式		
共通部分	1	式		
計				

児童相談所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

6

児童相談所		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MAC-G-1-1 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：22.4kW 暖房能力：25.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-G-1-1-1 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	8	台			見積
MAC-G-1-2 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：22.4kW 暖房能力：25.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-G-1-2-1 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-G-1-2-2 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-G-1-2-3 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室内機	壁掛形 室内機 トレニアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-G-1-3 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-G-1-3-1 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	7	台			見積
MAC-G-1-5 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-G-1-5-1 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	3	台			見積
MAC-G-1-5-2 ガスヒートポンプ・ビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	1	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MAC-G-1-5-3 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-G-1-5-4 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	1	台			見積
MAC-G-1-6 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-G-1-6-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	4	台			見積
MAC-G-1-6-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	2	台			見積
MAC-G-1-7 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-G-1-7-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.2kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-G-1-7-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-G-1-7-3 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	4	台			見積
MAC-G-1-7-4 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW 冷媒ガス遮断装置	3	台			見積
MAC-G-1-7-5 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-G-1-7-6 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	壁掛形 室内機 トレニアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-1-1 空冷ヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW					見積

機械設備工事 細目別内訳

7

児童相談所		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防振架台 標準仕様	1	台			
MAC-1-1-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	2	台			見積
MAC-1-1-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-1-1-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-1-1-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-1-1-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット2方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-1-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力：90.0kW 暖房能力：100.0kW 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-1-2-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-1-2-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	5	台			見積
MAC-1-2-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-1-2-3' 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	4	台			見積
MAC-1-2-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井セット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	3	台			見積
RAC-1-2 空冷ヒートポンプ ルームエアコン 分岐管	壁掛形 トレンアップ 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.6kW リモコン 標準仕様 集中管理用アダプター	1	台			見積
		58	個			見積

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ワイヤードリモコン	MAC-G用	30	個			見積
ワイヤードリモコン	MAC用	13	個			見積
SRG-1 集中リモコン	MAC-G用	1	個			見積
SRE-1 集中リモコン	MAC用	1	個			見積
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	2.1	t			M0-635121 No.1 標準
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	2.8	t			M0-635121 No.1 標準
防振吊金具		252	個			M1-001011 No.1 独自
計						

機械設備工事 細目別内訳

8

児童相談所		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	213	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	303	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	119	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	29	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	13	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	201	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	120	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	107	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	75	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	1	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	122	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	29	m			M0-631382 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	245	m			M0-631156 No. 1 標準

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	143	m			M0-631156 No. 1 標準
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 30A	7	m			M0-631125 No. 1 協議
リーフ復旧	児童相談所 空調配管	1	式			
形鋼振れ止め支持	児童相談所 空調配管	1	式			
【保温・塗装】						
保温化粧ケース(樹脂製)	100 × 70	7	m			M0-632176 No. 1 協議
保温チューブ(ライカハネ)	保温厚10mm 25A	245	m			M1-000027 No. 1 独自
保温チューブ(ライカハネ)	保温厚10mm 40A	143	m			M1-000027 No. 1 独自
【防火区画処理】						
防火区画貫通処理	100A -	7	か所			M1-000020 No. 1 独自
防火区画貫通処理	150A -	8	か所			M1-000020 No. 1 独自
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	5	か所			E0-132833 No. 2 市場
【電源・操作線】						
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	613	m			E0-432611 No. 2 独自

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	4	m			E0-432631 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	990	m			E0-432642 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	40	m			E0-432642 No. 2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	37	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	251	m			E0-432667 No. 2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	63	m			E0-432667 No. 2 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	13	m			E0-132511 No. 2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m			E0-132511 No. 2 市場
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(22) 露出(塗装無)	37	m			E1-100002 No. 2 独自
計						

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-101 空調換気扇	天井セット形 100Φ×130m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	4	台			見積
HEU-102 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	1	台			見積
HEU-103 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×70Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	1	台			見積
HEU-104 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×80Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	3	台			見積
HEU-105 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×90Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	3	台			見積
HEU-106 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×100Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	1	台			見積
HEU-107 空調換気扇	天井セット形 150Φ×150m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	8	台			見積
HEU-108 空調換気扇	天井セット形 150Φ×150m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	1	台			見積
HEU-109 空調換気扇	天井埋込形 150Φ×180m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	1	台			見積
HEU-110 空調換気扇	天井セット形 150Φ×240m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	3	台			見積
HEU-112 空調換気扇	天井セット形 150Φ×300m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	3	台			見積
HEU-113 空調換気扇	天井セット形 150Φ×330m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	2	台			見積
HEU-114 空調換気扇	天井セット形 200Φ×360m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	1	台			見積
HEU-115 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×640m3/h×90Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	6	台			見積
HEU-116 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×700m3/h×100Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	2	台			見積

児童相談所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ダクト】						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	388	m			M0-542134 No. 1 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	457	m			M0-542134 No. 1 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	368	m			M0-542134 No. 1 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	28	m			M0-542134 No. 1 補市
スリープ復旧費	児童相談所 換気	1	式			
形鋼振れ止め支持	児童相談所 換気	1	式			
【ダクト附属品】						
丸形 チャッキダンパー	100Φ	28	個			見積
丸形 チャッキダンパー	150Φ	43	個			見積
丸形 チャッキダンパー	200Φ	31	個			見積
丸形 チャッキダンパー	250Φ	3	個			見積
丸形 風量調節 ダンパー	100φ	4	個			M0-542451 No. 1 市加
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	4	個			M0-542451 No. 1 市加
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	6	個			M0-542451 No. 1 市加

機械設備工事 細目別内訳

児童相談所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 防火ダンパー	100φ	16	個			M0-542452 No. 1 市加
丸形 防火ダンパー	150φ	15	個			M0-542452 No. 1 市加
【制気口】						
スリット形吸込口	GVS 150 150	17	個			M0-542321 No. 1 市加
スリット形吸込口	GVS 200 200	2	個			M0-542321 No. 1 市加
スリット形吸込口	GVS 250 250	3	個			M0-542321 No. 1 市加
スリット形吸込口	GVS 300 300	5	個			M0-542321 No. 1 市加
スリット形吸込口	GVS 400 400	10	個			M0-542321 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	4	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	5	個			M0-542311 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	2	個			M0-542311 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	12	個			M0-542311 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	6	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS 1000 200	6	個			M0-542311 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 200 200	1	個			見積

児童相談所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 300 300	2	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 500 500	1	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 550 550	3	個			見積
【チャンパー・ボックス】						
ボックス (シール有)	インサート無 0.5mm(～450mm)	37	m ²			M0-542178 No.1 補市
ボックス (シール有)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	29	m ²			M0-542178 No.1 補市
ボックス (シール有)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	11	m ²			M0-542178 No.1 補市
チャンパー (低圧用、シール有)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	40	m ²			M0-542176 No.1 補市
チャンパー (低圧用、シール有)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	54	m ²			M0-542176 No.1 補市
【保温・塗装】						
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	316	m			M0-432173 No.1 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	335	m			M0-432173 No.1 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm					M0-432173 No.1 市場

児童相談所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	保温厚25	214	m			
スパイラルダクト保温	ロックウール・隠ぺい t 50 (排気筒 保温)	3	m ²			M0-632191 No.1 ※標準
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	147	m ²			M0-432174 No.1 市場
【電源・操作線】						
EM-CEEケーブル	1.25mm2～ 6C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	215	m			E0-432641 No.2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2～ 6C 管内	57	m			E0-432641 No.2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2～ 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	362	m			E0-432642 No.2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2～ 2C 管内	2	m			E0-432642 No.2 標準
【防火区画処理】						
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	カ所			E0-132833 No.2 市場
計						

児童相談所		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外露出配管	アイボリー管 32A	8	m			見積
屋外露出配管	アイボリー管 20A	21	m			見積
強化カーストス接続	1m以下 20A	6	カ所			見積
検圧ゲラゲ		1	個			見積
ミニボールバルブ	20A	6	個			見積
ステン型架台	めがね石付 L220×H220mm	8	個			見積
ステン立管バンド	20A	6	個			見積
ステン支持金具	50A以下	12	個			見積
諸経費		1	式			見積
計						

一時保護所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	機器設備（対象外）	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	配管設備（対象外）	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
ガス設備	都市ガス設備（対象外）	1	式		
計					

一時保護所		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MAC-G-2-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機 (電源自立型)	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力： 56.0kW 暖房能力： 63.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様 自立運転ユニット 自立運転切替スイッチ	1	台			見積
MAC-G-2-1-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	2	台			見積
MAC-G-2-1-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	ビルトイン形 室内機 冷房能力： 14.0kW 暖房能力： 16.0kW 吹出口分岐アダプター	3	台			見積
MAC-2-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-2-1-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-1-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW	6	台			見積
MAC-2-1-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-1-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力： 28.0kW 暖房能力： 31.5kW 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-2-2-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 2.8kW 暖房能力： 3.2kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-2-2-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MAC-2-2-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-2-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-2-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット1方向 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-2-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力： 40.0kW 暖房能力： 45.0kW 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-2-3-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW	1	台			見積
MAC-2-3-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW	1	台			見積
MAC-2-3-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 9.0kW 暖房能力： 10.0kW	1	台			見積
MAC-2-3-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 11.2kW 暖房能力： 12.5kW	1	台			見積
MAC-2-3-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力： 2.2kW 暖房能力： 2.5kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-3-6 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力： 3.6kW 暖房能力： 4.0kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-2-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力： 33.5kW 暖房能力： 37.5kW 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-2-4-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 4.5kW 暖房能力： 5.0kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-2-4-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力： 5.6kW 暖房能力： 6.3kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積

一時保護所		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MAC-2-4-3 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-4-4 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット2方向 室内機 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.2kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-2-4-5 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット2方向 室内機 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW 冷媒ガス遮断装置	2	台			見積
MAC-2-5 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力：56.0kW 暖房能力：63.0kW 防振架台 標準仕様	1	台			見積
MAC-2-5-1 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-5-1' 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	1	台			見積
MAC-2-5-2 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-5-2' 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	1	台			見積
MAC-2-5-3 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-5-4 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット2方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
MAC-2-5-5 空冷ヒートポンプヒール 用マルチエアコン室内機	天井セット2方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	1	台			見積
PAC-1-1 空冷ヒートポンプパック ーシエコン	シングル 天井セット1方向 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW ワイヤードリモコン 防振架台 標準仕様	1	台			見積
PAC-2-1 空冷ヒートポンプパック ーシエコン	シングル 天井セット4方向 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW ワイヤードリモコン 防振架台 標準仕様	1	台			見積
PAC-2-2 空冷ヒートポンプパック ーシエコン	シングル 天井セット4方向 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW ワイヤードリモコン 防振架台 標準仕様	1	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分岐管		38	個			見積
ワイヤードリモコン	MAC-G用	2	個			見積
ワイヤードリモコン	MAC用	29	個			見積
SRE-2 集中リモコン	MAC用(一時保護所系統)	2	個			見積
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	2.4	t			M0-635121 No.1 標準
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.9	t			M0-635121 No.1 標準
防振吊金具		188	個			M1-001011 No.1 独自
計						

一時保護所		空調調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	20	m			M0-542134 No. 1 補市
ノズル形吹出口	200 φ	6	個			M0-542314 No. 1 市加
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	20	m			M0-432173 No. 1 市場
計						

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	226	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	238	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	71	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	89	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	226	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	129	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	59	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	50	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	60	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	100	m			M0-631382 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	169	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	285	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	32	m			M0-631156 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	2	m			M0-631156 No. 1 標準

一時保護所		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	4	m			M0-631151 No. 1 標準
配管用防虫網	40A	1	個			M0-733173 No. 1 標準
給水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 30A	1	m			M0-631125 No. 1 協議
スラブ復旧	一時保護所 空調配管 (外含む)	1	式			
形鋼振れ止め支持	一時保護所 空調配管	1	式			
【保温・外装】						
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	8	m			M0-632176 No. 1 協議
保温チューブ(タイトカバー)	保温厚10mm 25A	169	m			M1-000027 No. 1 独自
保温チューブ(タイトカバー)	保温厚10mm 40A	285	m			M1-000027 No. 1 独自
保温チューブ(タイトカバー)	保温厚10mm 50A	32	m			M1-000027 No. 1 独自
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 40A	4	m			M0-633113 No. 1 標準
【防火区画処理】						
防火区画貫通処理	100A -	7	カ所			M1-000020 No. 1 独自
防火区画貫通処理	150A -	3	カ所			M1-000020 No. 1 独自
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	カ所			E0-132833 No. 2 市場

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電源・操作線】						
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	129	m			E0-432611 No. 2 独自
EM-CEケーブル	14mm ² - 3C 管内	9	m			E0-432631 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	915	m			E0-432642 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	21	m			E0-432642 No. 2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	31	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	2	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 4C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	31	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 4C 管内	2	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	26	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	231	m			E0-432667 No. 2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 2C 管内	51	m			E0-432667 No. 2 標準
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	34	m			E0-132511 No. 2 市場
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	9	m			E0-132511 No. 2 市場
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(22) 露出(塗装無)	18	m			E1-100002 No. 2 独自

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		空調設備		配管設備（対象外）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚10mm以上	375	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚10mm以上	12	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）液管 厚10mm以上	46	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）ガス管 厚20mm以上	222	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ガス管 厚20mm以上	153	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ガス管 厚20mm以上	10	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径（ 3/4B）ガス管 厚20mm以上	2	m			M0-631382 No. 1 標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径（1 B）ガス管 厚20mm以上	46	m			M0-631382 No. 1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 （VP）	屋内一般 25A	69	m			M0-631156 No. 1 標準
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （HTVP）	屋内一般 30A	1	m			M0-631125 No. 1 協議
スリーブ復旧	一時保護所（対象外） 空調配管	1	式			
形鋼振れ止め支持	一時保護所（対象外） 空調配管	1	式			
【保温・外装】						
保温化粧ケース （樹脂製）	100 × 70	101	m			M0-632176 No. 1 協議

一時保護所		空調と設備		配管設備（対象外）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温チューブ（ライトカー）	保温厚10mm 25A	69	m			M1-000027 No.1 独自
【防火区画処理】 防火区画貫通処理	100A -	30	か所			M1-000020 No.1 独自
防火区画貫通処理	150A -	2	か所			M1-000020 No.1 独自
金属短管貫通処理 （壁・床共用）	(25)	17	か所			E0-132833 No.2 市場
【電源・操作線】						
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	438	m			E0-432611 No.2 独自
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	689	m			E0-432642 No.2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	2	m			E0-432642 No.2 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	5	m			E0-432641 No.2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	98	m			E0-432667 No.2 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 2C 管内	42	m			E0-432667 No.2 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）	1.6mm	347	m			E0-132511 No.2 市場
厚鋼電線管 （溶融亜鉛メッキ仕上）	(22) 露出（塗装無）	2	m			E1-100002 No.2 独自

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

一時保護所		換気設備		機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-102 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-111 空調換気扇	天井セット形 150Φ×300m3/h×40Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-201 空調換気扇	天井セット形 100Φ×30m3/h×10Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-202 空調換気扇	天井セット形 100Φ×60m3/h×10Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-203 空調換気扇	天井セット形 100Φ×60m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	18		台			見積
HEU-204 空調換気扇	天井セット形 100Φ×60m3/h×30Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-205 空調換気扇	天井セット形 150Φ×250m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-206 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	2		台			見積
HEU-207 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-208 空調換気扇	天井セット形 100Φ×120m3/h×70Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	3		台			見積
HEU-209 空調換気扇	天井セット形 150Φ×150m3/h×30Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	3		台			見積
HEU-210 空調換気扇	天井セット形 200Φ×360m3/h×30Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-211 空調換気扇	天井セット形 150Φ×180m3/h×30Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	2		台			見積
HEU-212 空調換気扇	天井セット形 150Φ×250m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	3		台			見積
HEU-213 空調換気扇	天井セット形 200Φ×360m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		換気設備		機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-214 空調換気扇	天井セット形 150Φ×300m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	2		台			見積
HEU-215 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×600m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-216 空調換気扇	天井セット形 150Φ×300m3/h×70Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	3		台			見積
HEU-217 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×600m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	1		台			見積
HEU-218 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×600m3/h×70Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用7ヶブター	2		台			見積
FE-101 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×60m3/h×30Pa 天吊着脱枠共	4		台			見積
FE-102 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×70m3/h×30Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-103 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×80m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-104 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×90m3/h×30Pa 天吊着脱枠共	2		台			見積
FE-105 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×100m3/h×40Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-110 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×200m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-113 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×320m3/h×70Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-120 ストレートシロッコファン	厨房用 300Φ×2400m3/h×150Pa 防振吊金具共	1		台			見積
FE-121 ストレートシロッコファン	厨房用 300Φ×1900m3/h×150Pa 防振吊金具共	1		台			見積
FE-122 ストレートシロッコファン	厨房用 250Φ×1300m3/h×150Pa 防振吊金具共	1		台			見積

一時保護所		換気設備		機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-123 有圧扇(排気)	低騒音形 20cm×500m3/h×30Pa 温度スイッチ 電動式シャッター 取付枠 バックガード ウェザークカバー(SUS 防虫網)	1		台			見積
FE-201 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×60m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	13		台			見積
FE-202 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×110m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-203 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×120m3/h×70Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-204 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×130m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	2		台			見積
FE-205 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×130m3/h×70Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-206 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×140m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-207 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×160m3/h×10Pa 天吊着脱枠共	2		台			見積
FE-208 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×220m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-209 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×270m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-210 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×280m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-211 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×300m3/h×60Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-212 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×310m3/h×80Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-213 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×430m3/h×90Pa 天吊着脱枠共	1		台			見積
FE-214 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×200m3/h×30Pa 天吊着脱枠共 金属製	1		台			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		換気設備		機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-215 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×410m3/h×40Pa 防振吊金具共	1		台			見積
FE-216 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×450m3/h×60Pa 防振吊金具共	3		台			見積
FE-217 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×510m3/h×60Pa 防振吊金具共	1		台			見積
FE-218 有圧扇(排気)	低騒音形 30cm×1100m3/h×50Pa 速度調整スイッチ 電動式シャッター 取付枠 ウェザークカバー(SUS 防虫網)	2		台			見積
FE-219 有圧扇(給気)	低騒音形 30cm×1100m3/h×50Pa 速度調整スイッチ 電動式シャッター 取付枠 ウェザークカバー(SUS 防虫網) フィルター	2		台			見積
SRF-2 集中リモコン	HEU用(一時保護所系統)	2		個			見積
HEU用リモコン	HEU用	48		個			見積
計							

一時保護所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ダクト】						
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	565	m			M0-542134 No. 1 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	339	m			M0-542134 No. 1 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	207	m			M0-542134 No. 1 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	10	m			M0-542134 No. 1 補市
スバ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	93	m			M0-542134 No. 1 補市
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	屋内一般 100A	49	m			M0-631106 No. 1 独自
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	7	m			M0-631166 No. 1 標準
スリープ 復旧費	一時保護所 換気	1	式			
形鋼振れ止め支持	一時保護所 換気	1	式			
【ダクト附属品】						
丸形 チャッキダクトンバー	100Φ	95	個			見積
丸形 チャッキダクトンバー	150Φ	48	個			見積
丸形 チャッキダクトンバー	200Φ	25	個			見積
丸形 チャッキダクトンバー	250Φ	2	個			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 チャッキダクトンバー	300Φ	6	個			見積
丸形 風量調節 ダクトンバー	200φ	5	個			M0-542451 No. 1 市加
丸形 風量調節 ダクトンバー	300φ	3	個			M0-542451 No. 1 市加
丸形 防火ダクトンバー	100φ	31	個			M0-542452 No. 1 市加
丸形 防火ダクトンバー	150φ	14	個			M0-542452 No. 1 市加
丸形 防火ダクトンバー	200φ	4	個			M0-542452 No. 1 市加
丸形 防火ダクトンバー	250φ	2	個			M0-542452 No. 1 市加
丸形 防火ダクトンバー	300φ	6	個			M0-542452 No. 1 市加
【制気口】						
スリット形吸込口	GVS 150 150	1	個			M0-542321 No. 1 市加
スリット形吸込口	GVS 200 200	12	個			M0-542321 No. 1 市加
スリット形吸込口	GVS 250 250	2	個			M0-542321 No. 1 市加
スリット形吸込口	GVS 300 300	1	個			M0-542321 No. 1 市加
スリット形吸込口	GVS 350 350	2	個			M0-542321 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	2	個			M0-542311 No. 1 市加

一時保護所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	4	個			M0-542311 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	2	個			M0-542311 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	4	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	4	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450	2	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS 1000 200	2	個			M0-542311 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 150 150	2	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 200 200	1	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 250 250	8	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 300 300	6	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 350 350	4	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 400 400	1	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 450 450	1	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 550 550	1	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 600 600	3	個			見積

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 1500 300	1	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 1500 400	1	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 2000 400	1	個			見積
厨房用SUSフード①	2,370x900x1,000 クォーリスフィルター フレイシャクター	1	個			見積
厨房用SUSフード②	2,300x750x1,000 クォーリスフィルター フレイシャクター	1	個			見積
厨房用SUSフード③	1,200x950x1,000 フレイシャクター	1	個			見積
【チャンパー・ボックス】						
ボックス (シール有)	インサート無 0.5mm(～450mm)	31	m ²			M0-542178 No. 1 補市
ボックス (シール有)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	33	m ²			M0-542178 No. 1 補市
ボックス (シール有)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	16	m ²			M0-542178 No. 1 補市
チャンパー (低圧用、シール有)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	139	m ²			M0-542176 No. 1 補市
チャンパー (低圧用、シール有)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	4	m ²			M0-542176 No. 1 補市
【保温・塗装】						
スバ イラダク外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 100mm	349	m			M0-432173 No. 1 市場

機械設備工事 細目別内訳

27

一時保護所		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	174	m			M0-432173 No. 1 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	132	m			M0-432173 No. 1 市場
スパイラルダクト保温	ロックウール・隠ぺい t 50 (排気筒 保温)	74	m ²			M0-632191 No. 1 ※標準
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	159	m ²			M0-432174 No. 1 市場
【電源・操作線】						
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	215	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	72	m			E0-432641 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1. 25mm2- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	415	m			E0-432642 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	5	m			E0-432642 No. 2 標準
【防火区画処理】 金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	27	カ所			E0-132833 No. 2 市場
計						

機械設備工事 細目別内訳

一時保護所		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外露出配管	アイソリー管 20A	4	m			見積
強化ガラスホース接続	1m以下 20A	1	カ所			見積
ミニボールバルブ	20A	1	個			見積
ステン立管バンド	20A	1	個			見積
ステン支持金具	50A以下	2	個			見積
諸経費		1	式			見積
計						

一時保護所		ガス設備		都市ガス設備（対象外）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外露出配管	アイボリー管 32A	2	m			見積
屋外露出配管	アイボリー管 20A	3	m			見積
強化カースホース接続	1m以下 20A	1	カ所			見積
検圧ゲラゲ		1	個			見積
ミニボールバルブ	20A	1	個			見積
ステン門型架台	めがね石付 L220×H220mm	2	個			見積
ステン立管バンド	20A	1	個			見積
ステン支持金具	50A以下	2	個			見積
諸経費		1	式			見積
計						

共通部分				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
ガス設備	1	式		
計				

共通部分					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					

共通部分		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	15	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	93	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	7	m			M0-631156 No.1 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	12	m			M0-631156 No.1 標準
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	4	m			M0-631151 No.1 標準
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	24	m			M0-631151 No.1 標準
配管用防虫網	40A	1	個			M0-733173 No.1 標準
配管用防虫網	50A	6	個			M0-733173 No.1 標準
シーツ復旧	共通部分 空調配管	1	式			
形鋼振れ止め支持	共通部分 空調配管	1	式			
【保温・塗装】						
冷媒用断熱材被覆鋼管用保温外装	高耐食性鋼板板性歩廊型 560W × 280H 継手類、架台共	7	m			見積
冷媒用断熱材被覆鋼管用保温外装	高耐食性鋼板板性歩廊型 840W × 280H 継手類、架台共	30	m			見積

機械設備工事 細目別内訳

共通部分		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温ファープ(ライトカベ-)	保温厚10mm 40A	15	m			M1-000027 No.1 独自
保温ファープ(ライトカベ-)	保温厚10mm 50A	93	m			M1-000027 No.1 独自
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露 出 40A	4	m			M0-633113 No.1 標準
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露 出 50A	24	m			M0-633113 No.1 標準
文字標識等	空 調 5,000m2	1	式			M0-633151 No.1 標準
計						

共通部分		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-107 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×120m3/h×40Pa 天吊着脱枠共	1	台			見積
FE-123 有圧扇(排気)	低騒音形 20cm×500m3/h×30Pa 温度スイッチ 電動式シャッター 取付枠 バックガード ウェザースタンプ(SUS 防虫網)	2	台			見積
FE-206 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×140m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	1	台			見積
計						

共通部分		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ダクト】						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	20	m			M0-542134 No. 1 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	4	m			M0-542134 No. 1 補市
スリープ復旧費	共通部分 換気	1	式			
形鋼振れ止め支持	共通部分 換気	1	式			
【ダクト附属品】						
SUS製深型フード	ガラリ付 100φ 指定色塗装	1	個			見積
丸形 チャッキダクトカバー	100Φ	1	個			見積
丸形 チャッキダクトカバー	150Φ	1	個			見積
丸形 防火ダクトカバー	100φ	2	個			M0-542452 No. 1 市加
丸形 防火ダクトカバー	150φ	1	個			M0-542452 No. 1 市加
【制気口】						
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	2	個			見積
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	2	個			M0-542311 No. 1 市加
ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 150 150	1	個			見積

共通部分		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 200 200	1	個			見積
【チャンバー・ボックス】						
ボックス (シール有)	インサート無 0.5mm(～450mm)	4	m ²			M0-542178 No.1 補市
チャンバー (低圧用、シール有)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	13	m ²			M0-542176 No.1 補市
チャンバー (低圧用、シール有)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	12	m ²			M0-542176 No.1 補市
【保温・塗装】						
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー グラスクロス 保温厚25	25	m ²			M0-432174 No.1 市場
計						

共通部分		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外露出配管	7体°リー管 50A	22	m			見積
屋外露出配管	7体°リー管 32A	14	m			見積
屋内露出配管	白管 50A	6	m			見積
屋内7体°リー配管	50A	12	m			見積
PE管	50A	2	m			見積
メーターガス栓	50A	2	個			見積
メーターガス栓	32A	1	個			見積
検圧ゲージ		1	個			見積
分岐ガス栓	32A	2	個			見積
分岐ガス栓	50A	1	個			見積
トランジションカエルボ	50A	3	個			見積
PC絶縁継手	50A	2	個			見積
ステン型架台	めがね石付 L220×H220mm	22	個			見積
ステン立管バンド	50A	4	個			見積
ステン吊バンド	50A	3	個			見積

共通部分		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具	50A以下	1	個			見積
ステン支持金具	50A以下	2	個			見積
標示テープ		3	m			見積
標識シート		3	m			見積
標識ビニシヤックアイ		2	個			見積
メーター取付費	25号	1	個			見積
隔側メーター発信部	25～100号	1	個			見積
デマンド計取付費		1	か所			見積
壁貫通管エポキシ樹脂補修	201mm以上50A	1	か所			見積
防食テープ巻き	50A	1	m			見積
スリーブ修正費		1	式			見積
掘削埋め戻し		1	m3			見積
諸経費		1	式			見積
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.1/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
児童相談所 空気調和設備					
	材工共	MAC-G-1-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：22.4kW 暖房能力：25.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	台	2,330,000
	材工共	MAC-G-1-1-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	419,000
	材工共	MAC-G-1-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：22.4kW 暖房能力：25.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	台	2,330,000
	材工共	MAC-G-1-2-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW 冷媒ガス遮断装置	台	387,000
	材工共	MAC-G-1-2-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	432,000
	材工共	MAC-G-1-2-3 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	壁掛形 室内機 ドレンアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	305,000
	材工共	MAC-G-1-3 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	台	2,450,000
	材工共	MAC-G-1-3-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	台	383,000
	材工共	MAC-G-1-5 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	台	3,730,000
	材工共	MAC-G-1-5-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	台	328,000
	材工共	MAC-G-1-5-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	台	334,000
	材工共	MAC-G-1-5-3 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	419,000
	材工共	MAC-G-1-5-4 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	台	396,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.2/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	MAC-G-1-6 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	台	3,730,000
	材工共	MAC-G-1-6-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井ヶット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	台	328,000
	材工共	MAC-G-1-6-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井ヶット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	台	334,000
	材工共	MAC-G-1-7 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	台	3,730,000
	材工共	MAC-G-1-7-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井ヶット4方向 室内機 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.2kW 冷媒ガス遮断装置	台	374,000
	材工共	MAC-G-1-7-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井ヶット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW 冷媒ガス遮断装置	台	387,000
	材工共	MAC-G-1-7-3 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井ヶット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	419,000
	材工共	MAC-G-1-7-4 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井ヶット2方向 室内機 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	432,000
	材工共	MAC-G-1-7-5 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井ヶット2方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW 冷媒ガス遮断装置	台	445,000
	材工共	MAC-G-1-7-6 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	壁掛形 室内機 トレンアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	305,000
	材工共	MAC-1-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 防振架台 標準仕様	台	1,600,000
	材工共	MAC-1-1-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ヶット4方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	台	267,000
	材工共	MAC-1-1-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ヶット4方向 室内機 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	324,000
	材工共	MAC-1-1-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ヶット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	348,000
	材工共	MAC-1-1-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ヶット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	297,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.3/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	MAC-1-1-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	306,000
	材工共	MAC-1-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力：90.0kW 暖房能力：100.0kW 防振架台 標準仕様	台	5,300,000
	材工共	MAC-1-2-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	323,000
	材工共	MAC-1-2-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	台	275,000
	材工共	MAC-1-2-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	348,000
	材工共	MAC-1-2-3' 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット4方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	台	278,000
	材工共	MAC-1-2-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	297,000
	材工共	RAC-1-2 空冷ヒートポンプ ルームエアコン	壁掛形 トレンアップ 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.6kW リモコン 標準仕様 集中管理用アダプター	台	279,000
	材工共	分岐管		個	3,150
	材工共	ワイヤードリモコン	MAC-G用	個	24,400
	材工共	ワイヤードリモコン	MAC用	個	25,300
	材工共	SRG-1 集中リモコン	MAC-G用	個	670,000
	材工共	SRE-1 集中リモコン	MAC用	個	422,000
児童相談所 換気設備					
	材工共	HEU-101 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×130m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-102 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×120m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-103 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×120m3/h×70Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.4/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	HEU-104 空調換気扇	天井ヶット形 100Φ×120m3/h×80Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-105 空調換気扇	天井ヶット形 100Φ×120m3/h×90Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-106 空調換気扇	天井ヶット形 100Φ×120m3/h×100Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-107 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×150m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	187,000
	材工共	HEU-108 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×150m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	187,000
	材工共	HEU-109 空調換気扇	天井埋込形 150Φ×180m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	265,000
	材工共	HEU-110 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×240m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	187,000
	材工共	HEU-112 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×300m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	211,000
	材工共	HEU-113 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×330m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	211,000
	材工共	HEU-114 空調換気扇	天井ヶット形 200Φ×360m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	235,000
	材工共	HEU-115 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×640m3/h×90Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	410,000
	材工共	HEU-116 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×700m3/h×100Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	410,000
	材工共	HEU-117 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×750m3/h×120Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	410,000
	材工共	FE-101 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×60m3/h×30Pa 天吊着脱枠共	台	33,300
	材工共	FE-106 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×110m3/h×40Pa 天吊着脱枠共	台	35,600
	材工共	FE-107 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×120m3/h×40Pa 天吊着脱枠共	台	35,600
	材工共	FE-108 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×140m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	台	35,600
	材工共	FE-109 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×180m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	台	35,600

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.5/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	FE-111 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×210m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	台	42,100
	材工共	FE-112 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×280m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	台	47,200
	材工共	FE-114 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×360m3/h×90Pa 天吊着脱枠共	台	60,200
	材工共	FE-115 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×200m3/h×30Pa 天吊着脱枠共 金属製	台	42,900
	材工共	FE-116 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×450m3/h×30Pa 防振吊金具共	台	139,000
	材工共	FE-117 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×460m3/h×40Pa 防振吊金具共	台	139,000
	材工共	FE-118 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×480m3/h×40Pa 防振吊金具共	台	139,000
	材工共	FE-119 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×520m3/h×50Pa 防振吊金具共	台	139,000
	材工共	SRF-1 集中リモコン	HEU用(児相相談所系統、厨房含む)	個	630,000
	材工共	HEU用リモコン	HEU用	個	20,600
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	100Φ	個	7,850
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	150Φ	個	8,740
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	200Φ	個	9,870
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	250Φ	個	11,300
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	個	6,090
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	個	12,200
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 200 200	個	12,800
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 300 300	個	18,500

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.6/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 500 500	個	33,800
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 550 550	個	45,400
児童相談所 ガス設備					
	材工共	屋外露出配管	アイボリー管 32A	m	5,984
	材工共	屋外露出配管	アイボリー管 20A	m	4,485
	材工共	強化ガラス接続	1m以下 20A	か所	9,725
	材工共	検圧プラグ		個	1,001
	材工共	ミニボールバルブ	20A	個	2,715
	材工共	ステン門型架台	めがね石付 L220×H220mm	個	14,590
	材工共	ステン立管バンド	20A	個	2,168
	材工共	ステン支持金具	50A以下	個	6,880
	材工共	諸経費		式	64,014
一時保護所 空気調和設備					
	材工共	MAC-G-2-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機 (電源自立型)	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力： 56.0kW 暖房能力： 63.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様 自立運転ユニット 自立運転切替スイッチ	台	5,080,000
	材工共	MAC-G-2-1-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	天井セット4方向 室内機 冷房能力： 7.1kW 暖房能力： 8.0kW	台	276,000
	材工共	MAC-G-2-1-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	ビルトイン形 室内機 冷房能力： 14.0kW 暖房能力： 16.0kW 吹出口分岐アダプター	台	429,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.7/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	MAC-2-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 防振架台 標準仕様	台	1,600,000
	材工共	MAC-2-1-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付4方向 室内機 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW 冷媒ガス遮断装置	台	330,000
	材工共	MAC-2-1-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW	台	242,000
	材工共	MAC-2-1-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付2方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	306,000
	材工共	MAC-2-1-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付2方向 室内機 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	307,000
	材工共	MAC-2-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW 防振架台 標準仕様	台	1,600,000
	材工共	MAC-2-2-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付4方向 室内機 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.2kW 冷媒ガス遮断装置	台	314,000
	材工共	MAC-2-2-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付2方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	297,000
	材工共	MAC-2-2-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付2方向 室内機 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	307,000
	材工共	MAC-2-2-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付2方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	336,000
	材工共	MAC-2-2-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付1方向 室内機 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	264,000
	材工共	MAC-2-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力：40.0kW 暖房能力：45.0kW 防振架台 標準仕様	台	2,260,000
	材工共	MAC-2-3-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付4方向 室内機 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	台	267,000
	材工共	MAC-2-3-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付4方向 室内機 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW	台	269,000
	材工共	MAC-2-3-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井吊付4方向 室内機 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW	台	318,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.8/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	MAC-2-3-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット4方向 室内機 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW	台	376,000
	材工共	MAC-2-3-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット2方向 室内機 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	297,000
	材工共	MAC-2-3-6 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット2方向 室内機 冷房能力: 3.6kW 暖房能力: 4.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	306,000
	材工共	MAC-2-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力: 33.5kW 暖房能力: 37.5kW 防振架台 標準仕様	台	1,890,000
	材工共	MAC-2-4-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット4方向 室内機 冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	324,000
	材工共	MAC-2-4-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット4方向 室内機 冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW 冷媒ガス遮断装置	台	330,000
	材工共	MAC-2-4-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット4方向 室内機 冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	348,000
	材工共	MAC-2-4-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット2方向 室内機 冷房能力: 2.8kW 暖房能力: 3.2kW 冷媒ガス遮断装置	台	298,000
	材工共	MAC-2-4-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット2方向 室内機 冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	307,000
	材工共	MAC-2-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 冷房能力: 56.0kW 暖房能力: 63.0kW 防振架台 標準仕様	台	3,300,000
	材工共	MAC-2-5-1 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット4方向 室内機 冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	348,000
	材工共	MAC-2-5-1' 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット4方向 室内機 冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	台	278,000
	材工共	MAC-2-5-2 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット4方向 室内機 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	446,000
	材工共	MAC-2-5-2' 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット4方向 室内機 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW	台	376,000
	材工共	MAC-2-5-3 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット2方向 室内機 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	297,000
	材工共	MAC-2-5-4 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井ハット2方向 室内機 冷房能力: 3.6kW 暖房能力: 4.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	306,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.9/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	MAC-2-5-5 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	天井カセット2方向 室内機 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	336,000
	材工共	PAC-1-1 空冷ヒートポンプパッケ ージエアコン	シングル 天井カセット1方向 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW ワイヤードリモコン 防振架台 標準仕様	台	645,000
	材工共	PAC-2-1 空冷ヒートポンプパッケ ージエアコン	シングル 天井カセット4方向 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW ワイヤードリモコン 防振架台 標準仕様	台	578,000
	材工共	PAC-2-2 空冷ヒートポンプパッケ ージエアコン	シングル 天井カセット4方向 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW ワイヤードリモコン 防振架台 標準仕様	台	641,000
	材工共	分岐管		個	3,150
	材工共	ワイヤードリモコン	MAC-G用	個	24,400
	材工共	ワイヤードリモコン	MAC用	個	25,300
	材工共	SRE-2 集中リモコン	MAC用（一時保護所系統）	個	422,000
	材工共	MAC-G-1-4 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室外機	ビル用マルチ型 室外機 都市ガス 冷房能力：35.5kW 暖房能力：40.0kW 臭気低減機能付き 防振架台 標準仕様	台	3,080,000
	材工共	MAC-G-1-4-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	厨房用天吊 室内機 トレンアップ 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW 冷媒ガス遮断装置	台	693,000
	材工共	MAC-G-1-4-1 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	厨房用天吊 室内機 トレンアップ 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	台	640,000
	材工共	MAC-G-1-4-2 ガスヒートポンプビル用 マルチエアコン室内機	壁掛形 室内機 トレンアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	305,000
	材工共	MAC-2-2-6 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	壁掛形 室内機 トレンアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	242,000
	材工共	MAC-2-3-7 空冷ヒートポンプビル 用マルチエアコン室内機	壁掛形 室内機 トレンアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW 冷媒ガス遮断装置	台	243,000
	材工共	PAC-2-3 空冷ヒートポンプパッケ ージエアコン	シングル 壁掛形 トレンアップ 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW ワイヤードリモコン 防振架台 標準仕様	台	531,000
	材工共	RAC-1-1 空冷ヒートポンプ ルームエアコン	壁掛形 トレンアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW リモコン 標準仕様 集中管理用アダプター	台	275,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.10/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	RAC-2-1 空冷ヒートポンプ ルームエアコン	壁掛形 トレンアップ 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW リモコン 防振架台 標準仕様 集中管理用アダプター	台	321,000
	材工共	RAC-2-2 空冷ヒートポンプ ルームエアコン	壁掛形 トレンアップ 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.6kW リモコン 防振架台 標準仕様 集中管理用アダプター	台	352,000
	材工共	RAC-2-3 空冷ヒートポンプ ルームエアコン	壁掛形 トレンアップ 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.2kW リモコン 防振架台 標準仕様 集中管理用アダプター	台	370,000
	材工共	分岐管		個	3,150
	材工共	ワイヤードリモコン	MAC-G用	個	24,400
	材工共	ワイヤードリモコン	MAC用	個	25,300
一時保護所 換気設備					
	材工共	HEU-102 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×120m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-111 空調換気扇	天井カセット形 150Φ×300m3/h×40Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	211,000
	材工共	HEU-201 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×30m3/h×10Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-202 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×60m3/h×10Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-203 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×60m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-204 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×60m3/h×30Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-205 空調換気扇	天井カセット形 150Φ×250m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	187,000
	材工共	HEU-206 空調換気扇	天井カセット形 100Φ×120m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.11/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	HEU-207 空調換気扇	天井ヶット形 100Φ×120m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-208 空調換気扇	天井ヶット形 100Φ×120m3/h×70Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	173,000
	材工共	HEU-209 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×150m3/h×30Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	187,000
	材工共	HEU-210 空調換気扇	天井ヶット形 200Φ×360m3/h×30Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	235,000
	材工共	HEU-211 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×180m3/h×30Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	187,000
	材工共	HEU-212 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×250m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	187,000
	材工共	HEU-213 空調換気扇	天井ヶット形 200Φ×360m3/h×20Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	235,000
	材工共	HEU-214 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×300m3/h×50Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	211,000
	材工共	HEU-215 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×600m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	379,000
	材工共	HEU-216 空調換気扇	天井ヶット形 150Φ×300m3/h×70Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	211,000
	材工共	HEU-217 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×600m3/h×60Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	379,000
	材工共	HEU-218 空調換気扇	天井埋込形 200Φ×600m3/h×70Pa 防振吊金具 コントロールスイッチ 集中管理用アダプター	台	379,000
	材工共	FE-101 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×60m3/h×30Pa 天吊着脱枠共	台	33,300
	材工共	FE-102 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×70m3/h×30Pa 天吊着脱枠共	台	35,000
	材工共	FE-103 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×80m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	台	35,000
	材工共	FE-104 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×90m3/h×30Pa 天吊着脱枠共	台	35,000
	材工共	FE-105 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×100m3/h×40Pa 天吊着脱枠共	台	35,600
	材工共	FE-110 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×200m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	台	42,100

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.12/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	FE-113 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×320m3/h×70Pa 天吊着脱枠共	台	49,900
	材工共	FE-120 ストレートシロッコファン	厨房用 300Φ×2400m3/h×150Pa 防振吊金具共	台	284,000
	材工共	FE-121 ストレートシロッコファン	厨房用 300Φ×1900m3/h×150Pa 防振吊金具共	台	284,000
	材工共	FE-122 ストレートシロッコファン	厨房用 250Φ×1300m3/h×150Pa 防振吊金具共	台	215,000
	材工共	FE-123 有圧扇(排気)	低騒音形 20cm×500m3/h×30Pa 温度スイッチ 電動式シャッター 取付枠 バックカート ウェザークーパー(SUS 防虫網)	台	94,500
	材工共	FE-201 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×60m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	台	33,300
	材工共	FE-202 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×110m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	台	35,600
	材工共	FE-203 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×120m3/h×70Pa 天吊着脱枠共	台	36,400
	材工共	FE-204 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×130m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	台	36,400
	材工共	FE-205 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×130m3/h×70Pa 天吊着脱枠共	台	36,400
	材工共	FE-206 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×140m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	台	36,400
	材工共	FE-207 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×160m3/h×10Pa 天吊着脱枠共	台	42,100
	材工共	FE-208 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×220m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	台	47,200
	材工共	FE-209 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×270m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	台	47,200
	材工共	FE-210 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×280m3/h×50Pa 天吊着脱枠共	台	47,200
	材工共	FE-211 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×300m3/h×60Pa 天吊着脱枠共	台	47,200
	材工共	FE-212 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×310m3/h×80Pa 天吊着脱枠共	台	60,200
	材工共	FE-213 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×430m3/h×90Pa 天吊着脱枠共	台	57,300

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.13/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	FE-214 天井埋込換気扇	低騒音形 150Φ×200m3/h×30Pa 天吊着脱枠共 金属製	台	42,900
	材工共	FE-215 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×410m3/h×40Pa 防振吊金具共	台	139,000
	材工共	FE-216 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×450m3/h×60Pa 防振吊金具共	台	139,000
	材工共	FE-217 ストレートシロッコファン	消音形 200Φ×510m3/h×60Pa 防振吊金具共	台	139,000
	材工共	FE-218 有圧扇(排気)	低騒音形 30cm×1100m3/h×50Pa 速度調整スイッチ 電動式シャッター 取付枠 ウェザークーパー(SUS 防虫網)	台	115,000
	材工共	FE-219 有圧扇(給気)	低騒音形 30cm×1100m3/h×50Pa 速度調整スイッチ 電動式シャッター 取付枠 ウェザークーパー(SUS 防虫網) フィルター	台	137,000
	材工共	SRF-2 集中リモコン	HEU用(一時保護所系統)	個	630,000
	材工共	HEU用リモコン	HEU用	個	20,600
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	100Φ	個	7,850
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	150Φ	個	8,740
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	200Φ	個	9,870
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	250Φ	個	11,300
	材料のみ	丸形 チャッキダンプ	300Φ	個	13,100
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	個	12,200
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	個	12,200
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450	個	16,900
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 150 150	個	13,500
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 200 200	個	12,800

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.14/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 250 250	個	18,500
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 300 300	個	18,500
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 350 350	個	26,000
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 400 400	個	26,000
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 450 450	個	33,800
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 550 550	個	45,400
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 600 600	個	45,400
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 1500 300	個	67,800
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 1500 400	個	84,300
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS (F) 2000 400	個	98,400
	材工共	厨房用SUSフート①	2,370x900x1,000 クォーリスフィルター ファイヤシャッター	個	576,000
	材工共	厨房用SUSフート②	2,300x750x1,000 クォーリスフィルター ファイヤシャッター	個	531,000
	材工共	厨房用SUSフート③	1,200x950x1,000 ファイヤシャッター	個	291,000
一時保護所 ガス設備					
	材工共	屋外露出配管	アボリー管 20A	m	4,485
	材工共	強化ガラス接続	1m以下 20A	か所	9,725
	材工共	ミニホールハブ	20A	個	2,715
	材工共	ステン立管バンド	20A	個	2,168

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.15/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	ステン支持金具	50A以下	個	6,880
	材工共	諸経費		式	6,892
	材工共	屋外露出配管	アイボリー管 32A	m	5,984
	材工共	屋外露出配管	アイボリー管 20A	m	4,485
	材工共	強化ガラス接続	1m以下 20A	か所	9,725
	材工共	検圧プラグ		個	1,001
	材工共	ミニボールバルブ	20A	個	2,715
	材工共	ステン門型架台	めがね石付 L220×H220mm	個	14,590
	材工共	ステン立管バンド	20A	個	2,168
	材工共	ステン支持金具	50A以下	個	6,880
	材工共	諸経費		式	12,528
共有部分 空気調和設備					
	材工共	冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	高耐食性鋼板板性歩廊型 560W × 280H 継手類、架台共	m	43,200
	材工共	冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	高耐食性鋼板板性歩廊型 840W × 280H 継手類、架台共	m	58,900
共有部分 換気設備					
	材工共	FE-107 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×120m3/h×40Pa 天吊着脱枠共	台	35,600
	材工共	FE-123 有圧扇(排気)	低騒音形 20cm×500m3/h×30Pa 温度スイッチ 電動式シャッター 取付枠 バックガード ウェザーカバー(SUS 防虫網)	台	94,500
	材工共	FE-206 天井埋込換気扇	低騒音形 100Φ×140m3/h×20Pa 天吊着脱枠共	台	36,400

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.16/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材料のみ	SUS製深型フート	ガリ付 100φ 指定色塗装	個	3,610
	材料のみ	丸形 チャッキダンパー	100Φ	個	7,850
	材料のみ	丸形 チャッキダンパー	150Φ	個	8,740
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	個	6,090
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 150 150	個	13,500
	材料のみ	ユニバーサル形吹出口	VHS(F) 200 200	個	12,800
共有部分 ガス設備					
	材工共	屋外露出配管	アイソリ管 50A	m	9,476
	材工共	屋外露出配管	アイソリ管 32A	m	5,984
	材工共	屋内露出配管	白管 50A	m	11,272
	材工共	屋内アイソリ配管	50A	m	12,328
	材工共	PE管	50A	m	6,603
	材工共	メーターガス栓	50A	個	9,968
	材工共	メーターガス栓	32A	個	4,721
	材工共	検圧プラグ		個	1,001
	材工共	分岐ガス栓	32A	個	5,071
	材工共	分岐ガス栓	50A	個	10,318
	材工共	トランジションメカエルボ	50A	個	8,215

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.17/17

工事名：鹿児島市児童相談所（仮称）新築空気調和設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材工共	PC絶縁継手	50A	個	4,793
	材工共	ステン門型架台	めがね石付 L220×H220mm	個	14,590
	材工共	ステン立管バンド	50A	個	2,311
	材工共	ステン吊バンド	50A	個	2,401
	材工共	支持金具	50A以下	個	4,920
	材工共	ステン支持金具	50A以下	個	6,880
	材工共	標示テープ		m	47
	材工共	標識シート		m	161
	材工共	標識ビーンキャッツアイ		個	315
	材工共	メーター取付費	25号	個	2,716
	材工共	隔側メーター発信部	25～100号	個	15,750
	材工共	デマント計取付費		か所	1,886
	材工共	壁貫通管ゴキシ樹脂補修	201mm以上50A	か所	15,543
	材工共	防食テープ 巻き	50A	m	782
	材工共	スリーブ 修正費		式	30,179
	材工共	掘削埋め戻し		m3	5,947
	材工共	諸経費		式	154,465
		以下余白			