

設計図書等に関する質疑応答書

令和 年 月 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	吉田文化体育センター空気調和設備改修その他電気設備工事
-------	-----------------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

①

「施工実績調書」で変圧器の新設・改修の 500kva 以上の実績が必要と書いてありますが、箱物の案件でないといけないのか、太陽光発電設備の野立てで 500kva 以上の案件でも良いのでしょうか。

②

「過去 10 年間（年度）における同種工事の施工実績の状況」と「配置予定技術者の過去 10 年間（年度）における同種工事の施工経験の状況」において①でお聞きした太陽光発電設備の野立てが良ければ、両方に記入しても良いのでしょうか。

回 答	令和 8 年 9 月 24 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	---------------------------------

①

太陽光発電設備の野立ての案件であっても、変圧器総容量 500 キロボルトアンペア以上の高圧受変電設備の新設又は改修（総容量 500 キロボルトアンペア以上の変圧器更新を伴うもの）の電気設備工事であれば、問題ありません。

②

①で示した条件を満たしていれば、記入しても問題ありません。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。