

鹿児島市すこやか子育て交流館他2施設照明器具LED化業務委託契約
製品仕様書一覧表(内訳)

施設名	場所	図面番号	明るさタイプ	灯式	器具形状	参考品番	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
すこやか 子育て交流館 本館1階	ベビーカー置き場	①	昼白色	1	ベースライト(埋込型)	MY-B430432/N AHTN	2	18.9以下	3100以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	給湯室	②	昼白色	2	ベースライト(埋込型)	MY-B230433/N AHTN	1	20.6以下	3080以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	リフレッシュコーナー	③	昼白色	2	ベースライト(埋込型)	MY-B4704533/N AHTN	1	42.7以下	6680以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	じゃぶじゃぶ広場	④	-	2	ベースライト(防水・防湿)	NNFW42500K LE9	6	36.0以下	3640以上	-	80以上	AC100-242	-
			昼白色	-	LEDランプ	LDL40SN1925K	12	19.4以下	2500以上	5000	84以上	AC100-242	-
	守衛室	⑤	昼白色	2	ベースライト(埋込型)	MY-B470533/N AHTN	4	42.7以下	6680以上	5000	83以上	AC100-242	調光
すこやか 子育て交流館 別館1階	ふれあいランド	⑥	昼白色	-	ベースライト(水平天井埋込型)	NNF82600K LT9	21	67.0以下	7560以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	びよびよガーデン	⑦	温白色	-	LEDランプ	LED-TUBE40S/WW/34/G13/R90	12	22.8以下	3000以上	3500	94以上	AC100-242	-
	ママサロン	⑧	昼白色	2	ベースライト(埋込型)	MY-B470533/N AHTN	1	42.7以下	6680以上	5000	83以上	AC100-242	調光
城南児童センター	図書室	⑨	昼白色	1	ベースライト(埋込型)	MY-B965432/N AHTN	3	37.2以下	6200以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	事務室	⑩	昼白色	2	ベースライト(埋込型連結先端用)	MY-B47043/22/N AHTN	1	42.7以下	6750以上	5000	83以上	AC100-242	調光
			昼白色	2	ベースライト(埋込型連結終端用)	MY-B47043/24/N AHTN	1	42.7以下	6750以上	5000	83以上	AC100-242	調光
			昼白色	1	LED棚下灯	LGB52097 LE1	1	12.0以下	980以上	5000	83以上	AC100	-
			昼白色	-	LEDランプ	TLHS40-502033	2	20.5以下	3300以上	5000	83以上	AC100-242	-
	1階廊下・2階廊下	⑪⑫	昼白色	-	ベースライト(埋込型)	NNF57500C LT9	7	38.0以下	4050以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	2階プレイルーム	⑬	昼白色	1	ベースライト(埋込型)	MY-B965432/N AHTN	5	37.2以下	6200以上	5000	83以上	AC100-242	調光
			昼白色	1	ベースライト(埋込型)	MY-B215432/N AHTN	6	11.1以下	1540以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	2階男子トイレ	⑭	昼白色	1	ベースライト(埋込型)	MY-B430432/N AHTN	1	18.9以下	3100以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	2階女子トイレ	⑮	昼白色	1	ベースライト(埋込型)	MY-B430432/N AHTN	1	18.9以下	3100以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	給湯室	⑯	昼白色	1	ベースライト(埋込型)	MY-B430432/N AHTN	1	18.9以下	3100以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	体育館	⑰	昼白色	-	投光器	NYS35145K LE9	6	97.6以下	17400以上	5000	70以上	AC100-242	-
	倉庫	⑱	昼白色	1	ベースライト(直付型)	MY-430430/N AHTN	1	18.9以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	調光
			昼白色	-	LEDランプ	LDA7NGSK6F	1	7.0以下	810以上	5000	-	AC100	-
	屋外	⑲	-	-	LEDブラケット	NNN15430	3	-	-	-	-	AC100	-
			昼白色	-	LEDランプ	LDA7NGSK6F	9	7.0以下	810以上	5000	-	AC100	-
南部親子 つどいの広場	相談室	⑳	昼白色	3	ベースライト(埋込型)	MY-SK460100N/4 AHTN	2	35.0以下	5870以上	5000	85以上	AC100-242	調光
	研修室	㉑	昼白色	3	ベースライト(埋込型)	MY-SK460100N/4 AHTN	10	35.0以下	5870以上	5000	85以上	AC100-242	調光
	倉庫1	㉒	昼白色	1	ベースライト(直付型)	MY-V420430/N AHTN	2	13.1以下	2000以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	廊下	㉓	昼白色	3	ベースライト(埋込型)	MY-SK460100N/4 AHTN	2	35.0以下	5870以上	5000	85以上	AC100-242	調光
	倉庫2	㉔	昼白色	1	ベースライト(直付型)	MY-V420430/N AHTN	2	13.1以下	2000以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	パパママルーム	㉕	昼白色	3	ベースライト(埋込型)	MY-SK460100N/4 AHTN	4	35.0以下	5870以上	5000	85以上	AC100-242	調光
	授乳室廊下	㉖	昼白色	2	ベースライト(埋込型 下面開放タイプ)	MY-X440430/N AHTN	2	24.6以下	3870以上	5000	83以上	AC100-242	調光
	授乳室	㉗	昼白色	3	ベースライト(埋込型)	MY-SK460100N/4 AHTN	3	35.0以下	5870以上	5000	85以上	AC100-242	調光
	託児室	㉘	昼白色	3	ベースライト(埋込型)	MY-SK460100N/4 AHTN	9	35.0以下	5870以上	5000	85以上	AC100-242	調光

※1 消費電力は200V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。
※8 城南児童センターの体育館については足場の設置が必要なおことから、積算に足場仮設費を加えること