鹿児島市すこやか子育て交流館高圧気中開閉器取替等業務委託 仕様書

1 対象業務名

鹿児島市すこやか子育て交流館高圧気中開閉器取替等業務

2 履行期限

令和7年12月19日

3 履行場所

鹿児島市すこやか子育て交流館
鹿児島市与次郎一丁目10番17号

4 業務内容

次の各号に掲げる業務を実施すること。

(1) 高圧気中開閉器（常用）の取替

施工に関する品名等については、下記参照のこと。

品名	規格	数量	単位
区分開閉器（高圧気中開閉器）	PAS（国交省・全開仕様） 7.2kV 200A 方向性 モールド型 VT・LA内蔵	1	台
接続材及び分岐カバー		3	組
雑材・消耗品		1	式
電工労務費		1	式
高所作業車		1	台
竣工検査費	絶縁耐力試験、保護継電器試験	1	式
電力申請費		1	式
報告書作成費		1	式
諸経費（法定福利費含む）		1	式

(2) 変圧器絶縁油の入替

変圧器 1φ3W 75kVA(油量：76L) × 1台

変圧器 3φ3W 200kVA(油量：165L) × 1台

(3) 既存機器及び廃棄物の処分

既存機器及び本業務により発生した廃棄物等は、受注者が関係法令に従い適切に処分することとし、処分したことがわかる報告書等を提出すること。

5 遵守事項

(1) 一般的事項

- ① 受注者は、人身事故、災害又は、第三者に損害を与える事故が発生した場合は、応急処置を講ずるとともに、事故発生原因、経過及び事故による被害の内容等について遅滞なく発注者に報告すること。もし、第三者及び従事者に損害が生じたとき

は、受注者の負担によって、これを保障すること。

- ② 受注者は、作業現場に安全管理者を配置し、作業箇所に関する巡視、点検を行い、安全確保に努めること。
- ③ 受注者は、仕様書に疑義が生じた場合はすべて発注者と協議し、その指示に従わなければならない。また、仕様書に明記していなくとも、履行上当然に必要と認められる事項は、発注者の指示を受け、受注者負担で実施すること。

(2) 業務関係事項

- ① 上記2に示す履行期限までに全ての事項を終了すること。
- ② 本業務の履行において、既存の設備や建物等に損傷等を与えないように留意すること。損傷等を与えた場合は、速やかに発注者に連絡のうえ、原形に復旧すること。
- ③ 関係機関等への必要な申請等は受注者が行うこととし、その際の費用については受注者の負担とする。
- ④ 設置等完了後には、完成図書（仕様明細、報告書等）、緊急時の対応及び連絡先等を記した書面等を納入すること。
- ⑤ 本業務には、高圧回路の停電・復電に伴う操作及び作業範囲の安全確認、短絡設置器具取付等の作業を含むものとする。
- ⑥ 本業務の履行においては、高圧受配電設備についての専門的知識・技術を要する技術員にて実施すること。
- ⑦ 停電・復電操作については、電気主任技術者立ち合いのもと実施すること。

(3) その他事項

- ① 契約締結後、速やかに鹿児島市すこやか子育て交流館と打合せ、業務日程表を作成し、提出すること。
- ② 作業は鹿児島市すこやか子育て交流館と打合せのうえ、施設の運営に支障がないよう留意すること。
- ③ 発注者から業務に関する資料等の提出を求められた際は、これに応ずるものとする。
- ④ 本業務の対象範囲外であっても、業務実施中に、機器等について、異常やその兆しを確認した場合には、速やかに発注者にその内容の報告や改善、対策の提案をすること。
- ⑤ 作業準備等のため施設内に入入りする際は、担当者にあらかじめ申し出ることとし、連絡体制を密にするほか、退出時には現場の整理整頓を徹底すること。
- ⑥ その他、施工時に関し疑義が生じた場合は、事前に発注者と協議すること。