製品仕様書　一覧表
勤労者交流センター７階

摘要	器具形状	明るさタイプ	灯式	数量
A	ベースライト	Hf32W	2	7
B	ベースライト	Hf32W	1	1
C	ベースライト	Hf32W	2	20
E	ベースライト	Hf32W	2	105
F	ベースライト	FHP45W	4	4
G	ベースライト	FHP32W	4	112
G1	ベースライト	FHP23W	3	32
G2	ベースライト	FHP23W(2700K)	3	6
I	ベースライト	Hf32W	1	108
K	ベースライト	FHP45W	4	12
M	ブラケット	FL20W	1	2
N	ダウンライト	IL60W	1	7
O	ダウンライト	FDL27W	1	34
Q	ベースライト	Hf32W	2	18
R	ダウンライト	IL60W	1	13
T	ブラケット	IL40W	1	11
Y	シーリングライト	FHD40W	1	1
Z	ベースライト	Hf32W	2	4
合計				497

勤労者交流センター７階
製品仕様書一覧表（内訳）

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具W状	記号	台数	消費電力（W）	光束値（lm）	光源色（相関色温度）（K）	平均演色評価（Ra）	定格入力電圧（V）	備考
7F	厨房	HF32W	2	ベースライト	A	2	43.5以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	倉庫	HF32W	2	ベースライト	A	1	43.5以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	倉庫①	HF32W	2	ベースライト	A	2	43.5以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	倉庫②	HF32W	2	ベースライト	A	1	43.5以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	更衣室	HF32W	2	ベースライト	A	1	43.5以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	給湯室	Hf32W	1	ベースライト	B	1	21.5以下	3050	5000	83以上	AC100-242	非調光
		FL20W	1	ブラケット	M	1	12.0以下	1100	5000	83以上	AC100	非調光
	ファンルーム	HF32W	2	ベースライト	C	9	43.1以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	電気室	HF32W	2	ベースライト	C	6	43.1以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	機械室	HF32W	2	ベースライト	C	5	43.1以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	管理事務室	HF32W	2	ベースライト	E	18	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	会議室	HF32W	2	ベースライト	E	4	43.1以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
		FHP32W	1	ベースライト	G	2	57.5以下	7200	5000	83以上	AC100-242	調光
	控室	HF32W	2	ベースライト	E	2	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	娯楽室	HF32W	2	ベースライト	E	9	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	第1会議室	HF32W	2	ベースライト	E	30	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	第2会議室	HF32W	2	ベースライト	E	4	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	第3会議室	HF32W	2	ベースライト	E	4	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	創作室	HF32W	2	ベースライト	E	10	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	附室B	HF32W	2	ベースライト	E	2	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	鹿児島観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会	HF32W	2	ベースライト	E	21	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
	館長室	FHP45W	4	ベースライト	F	4	82.0以下	10000	5000	83以上	AC100-242	調光
	軽食・喫茶ｺｰﾅｰ	FHP32W	3	ベースライト	G2	6	50.0以下	7300	3000	83以上	AC100-242	非調光
		FDL20W	4	ダウンライト	O	5	7.0以下	1035	5000	83以上	AC100-242	非調光
	ホール・廊下	FHP32W	4	ベースライト	G	69	57.5以下	7200	5000	83以上	AC100-242	調光
		FHP23W	3	ベースライト	G1	30	25.2以下	3000	5000	83以上	AC100-242	調光
	喫煙コーナー	FHP32W	4	ベースライト	G	5	57.5以下	7200	5000	83以上	AC100-242	調光
	プレイルーム	FHP32W	4	ベースライト	G	6	57.5以下	7200	5000	83以上	AC100-242	調光
	児童スペース	FHP32W	4	ベースライト	G	6	57.5以下	7200	5000	83以上	AC100-242	調光
						266						

※1　消費電力は200V時とします。
※2　非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3　器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4　器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5　LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。
※6　調光は既存を調査の上、照明制御用配線及び照明制御機器の改修を行う事。

勤労者交流センター７階
製品仕様書一覧表（内訳）

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具W状	記号	台数	消費電力（W）	光束値（lm）	光源色（相関色温度）（K）	平均演色評価（Ra）	定格入力電圧（V）	備考
7F	パウダー室	FHP23W	3	ベースライト	G1	2	25.2以下	3000	5000	83以上	AC100-242	非調光
		IL60W	1	ダウンライト	N	6	4.2以下	600	5000	85以上	AC100-242	非調光
	ふれあいコーナー・談話コーナー 情報コーナー・ミニシアター	Hf32W	1	ベースライト	I	108	22.2以下	3200	5000	83以上	AC100-242	調光
		FHP32W	4	ベースライト	G	24	57.5以下	7200	5000	83以上	AC100-242	調光
		FDL27W	1	ダウンライト	O	12	7.0以下	1000	5000	85以上	AC100-242	調光
		FDL27W	1	ダウンライト	O	14	7.0以下	1000	5000	85以上	AC100-242	調光
		Hf32W	2	ベースライト	Z	4	22.8以下	3306	5000	94以上	AC100	非調光
	サロン	FHP45W	4	ベースライト	K	6	76.5以下	12000	5000	83以上	AC100-242	調光
	リフレッシュコーナー	FHP45W	4	ベースライト	K	6	76.5以下	12000	5000	83以上	AC100-242	調光
	給湯室	Hf32W	2	ベースライト	E	1	45.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242	非調光
		FL20W	1	ブラケット	M	1	12.0以下	1100	5000	83以上	AC100	非調光
	授乳室	IL60W	1	ダウンライト	N	1	4.2以下	600	5000	85以上	AC100-242	非調光
	EV前	FDL27W	1	ダウンライト	O	3	7.0以下	1000	5000	85以上	AC100-242	非調光
	和室（1）	Hf32W	2	ベースライト	Q	4	43.0以下	3400	5000	83以上	AC100-242	非調光
	和室（2）	Hf32W	2	ベースライト	Q	4	43.0以下	3400	5000	83以上	AC100-242	非調光
	和室（3）	Hf32W	2	ベースライト	Q	4	43.0以下	3400	5000	83以上	AC100-242	非調光
	和室（4）	Hf32W	2	ベースライト	Q	4	43.0以下	3400	5000	83以上	AC100-242	非調光
	広縁	Hf32W	2	ベースライト	Q	2	43.0以下	3400	5000	83以上	AC100-242	非調光
	前室	IL60W	1	ダウンライト	R	13	5.0以下	450	2700	83以上	AC100	非調光
	EPS	IL40W	1	ブラケット	T	1	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	EPS	IL40W	1	ブラケット	T	1	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	DS	IL40W	1	ブラケット	T	1	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	DS	IL40W	1	ブラケット	T	1	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	PS	IL40W	1	ブラケット	T	1	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	PS	IL40W	1	ブラケット	T	1	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	PS（階段）	IL40W	1	ブラケット	T	2	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	PS（階段）	IL40W	1	ブラケット	T	2	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	器具庫	IL40W	1	ブラケット	T	1	4.5以下	320	2700	80以上	AC100	非調光
	水屋	FHD40W	1	シーリングライト	Y	1	22.0以下	1685	2700	83以上	AC100	非調光
						231						

※1　消費電力は200V時とします。
※2　非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3　器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4　器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5　LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。
※6　調光は既存を調査の上、照明制御用配線及び照明制御機器の改修を行う事。