

ふるさと考古歴史館照明LED化業務委託に関する質問と回答

	質問	回答
1	器具取替で足場が必要な高所はありますか（4m以上） 何m程度で何ヶ所あるか（屋内・屋外）	屋内が、収蔵庫3の高天井（約8m）、エントランスホールの一部（5～9m）、常設展示室1の高天井（約8m）になります。 屋外が軒下ダウンライト（約7m）になります。高所作業車での作業可能な場所になります。
2	展示物の真上に交換対象物がある場合は展示物を移動できるのか 又は、展示物をまたぐ足場を用意するのでしょうか	動かせる展示物については作業日までに撤去する予定です。 ただし、模型等の展示物については動かせないものもあるため、そこについてはまたぐ足場を設置することとします。
3	94 ガーデンライトは灯具のみ交換対象で、ポール部は既設流用でしょうか	ご質問の通りです。
4	作業日は月曜日の休館日のみでしょうか	常設展示室・導入展示室については休館日の月曜日に実施することとします。 企画展示室は、企画展開催期間及び準備期間以外の2月初旬～2月中旬に実施することとします。その場合は作業日の指定はないです。 復元整理作業室は平日以外で実施することとします。 上記以外については、開館業務に影響がある場所については、月曜日に作業し、その他は作業日の指定はないこととします。