

製品仕様書一覧表（1）

番号	フロア	室 名	器具形状	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1	1F	風除室	ダウンライト φ150広角	6	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	
2	1F	風除室	ベースライト40タイプ 直付形 W70	8	13.6以下	2000以上	5000	83以上	AC100～242V	
3	1F	エントランスホール	ベースライトスクエア 埋込形 □350	23	31.9以下	4500以上	5000	83以上	AC100～242V	
4	1F	エントランスホール	ベースライト40タイプ 直付形 W70	19	13.6以下	2000以上	5000	83以上	AC100～242V	
5	1F	エントランスホール	ベースライト20タイプ 直付形 W70	3	5.9以下	800以上	5000	83以上	AC100～242V	
6	1F	エントランスホール	ケース内ライン照明(電源別置) L=1250	2	27.5以下	2030以上	3000	83以上	AC100～200V	調光
7	1F	廊下	ベースライトスクエア 埋込形 □275	15	2.2以下	2900以上	5000	83以上	AC100～242V	
8	1F	常設展示室1	ケース内ライン照明(電源別置) L=1137	10	25.4以下	1870以上	3000	83以上	AC100～200V	調光
9	1F	常設展示室1	ケース内ライン照明(電源別置) L=500	10	12.6以下	820以上	3000	83以上	AC100～200V	調光
10	1F	常設展示室2	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	5	24.8以下	3800以上	5000	83以上	AC100～242V	器具黒色
11	1F	常設展示室2	非常用照明ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	7	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯、器具黒色
12	1F	常設展示室2	ケース内ライン照明(電源別置) L=1250	2	27.5以下	2030以上	3000	83以上	AC100～200V	調光、コンセント追加
13	1F	階段下	ダウンライト φ150広角	2	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	
14	1F	階段下	シーリングライト	1	38.8以下	3250以上	5000	83以上	AC100V	
15	1F	階段踊場	非常用照明 丸形ブラケット	2	12.6以下	870以上	5000	70以上	AC100V	非常時30分間点灯
16	1F	トイレ	ダウンライト φ150広角	10	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	
17	1F	トイレ	ベースライトスクエア 埋込形 □275	1	2.2以下	2900以上	5000	83以上	AC100～242V	
18	1F	トイレ	ブラケット ミラー灯	5	7.3以下	810以上	5000	83以上	AC100V	
19	1F	収蔵庫1	ベースライト40タイプ 直付形 W230	4	24.8以下	4000以上	5000	83以上	AC100～242V	
20	1F	調査用機材室	ベースライト40タイプ 直付形 W230	2	24.8以下	4000以上	5000	83以上	AC100～242V	
21	1F	暗室	ベースライト40タイプ 直付形 W230	2	24.8以下	4000以上	5000	83以上	AC100～242V	
22	1F	水洗乾燥室	ベースライト40タイプ 直付形 W230	5	43以下	6900以上	5000	83以上	AC100～242V	
23	1F	収蔵庫2、3	ベースライト40タイプ 直付形 W70	23	24.8以下	4000以上	5000	83以上	AC100～242V	
24	1F	収蔵庫2、3	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	8	43以下	6500以上	5000	83以上	AC100～242V	
25	1F	収蔵庫2、3	非常用照明器具 一般形 直付	1	1.5以下	-	5000	70以上	AC100V	非常時30分間点灯
26	1F	搬入車庫・荷解室	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	5	43以下	6500以上	5000	83以上	AC100～242V	
27	1F	搬入車庫・荷解室	非常用照明ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	1	44.3以下	6500以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
28	1F	顕微鏡室（分析室）	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	2	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニュー-アル° ート取付
29	1F	燻蒸室（備品倉庫）	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	2	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニュー-アル° ート取付
30	1F	前室	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	1	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニュー-アル° ート取付
31	1F	鉄器処理室	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	2	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニュー-アル° ート取付
32	1F	木器処理室	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	1	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニュー-アル° ート取付
33	1F	写真撮影室	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	3	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニュー-アル° ート取付

製品仕様書一覧表（2）

番号	フロア	室 名	器具形状	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
34	1F	復元整理作業室	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	14	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニューアブルプレート取付
35	1F	復元整理作業室	ベースライト40タイプ 直付形 W250	1	56以下	9730以上	5000	83以上	AC100～242V	
36	1F	応接室	ベースライト40タイプ 直付形 W70	18	19.5以下	3200以上	5000	83以上	AC100～242V	
37	1F	会議室	ベースライトスクエア 埋込形 □450	6	35.5以下	5300以上	5000	83以上	AC100～242V	
38	1F	事務室（受付前）	ベースライト40タイプ 直付形 W190	1	13.6以下	1900以上	5000	83以上	AC100～242V	
39	1F	湯沸室	ベースライト40タイプ 直付形 W300	1	24.8以下	3800以上	5000	83以上	AC100～242V	
40	1F	コントロール室	ベースライト40タイプ 直付形 W300	4	24.8以下	3800以上	5000	83以上	AC100～242V	
41	1F	コントロール室	非常用照明ベースライト40タイプ 埋込形	2	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
42	1F	更衣室	非常用照明ベースライト40タイプ 埋込形	1	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
43	1F	休憩室	非常用照明ベースライト40タイプ 埋込形	1	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
44	1F	清掃員休憩室1	非常用照明ベースライト40タイプ 埋込形	1	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
45	1F	委託員休憩室2	非常用照明ベースライト40タイプ 埋込形	1	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
46	1F	機械室	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	10	24.8以下	3800以上	5000	83以上	AC100～242V	
47	1F	機械室	非常用照明ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	1	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
48	1F	電気室	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	4	24.8以下	3800以上	5000	83以上	AC100～242V	
49	1F	電気室	非常用照明ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	2	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
50	1F	EV機械室	非常用照明ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	1	14.9以下	1920以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
51	1F	消火ポンプ室	非常用照明ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	1	14.9以下	1920以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
52	1F	職員更衣室	ダウンライト φ150広角	1	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	
53	1F	脱衣室	ブラケットシーリングライト	1	10以下	1230以上	5000	83以上	AC100V	
54	1F	シャワー室	ブラケットシーリングライト	1	5.9以下	760以上	5000	83以上	AC100V	
55	1F	倉庫	ベースライト40タイプ 直付形 W120	1	17以下	2500以上	5000	83以上	AC100～242V	
56	2F	風除室	ダウンライト φ150広角	8	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	
57	2F	エントランスホール	ベースライト40タイプ 直付形 W70	40	43以下	6900以上	5000	83以上	AC100～242V	
58	2F	エントランスホール	ベースライト40タイプ 直付形 W70	125	19.5以下	3200以上	5000	83以上	AC100～242V	
59	2F	エントランスホール	ベースライト20タイプ 直付形 W70	3	11.9以下	1600以上	5000	83以上	AC100～242V	
60	2F	エントランスホール	ケース内ライン照明(電源別置) L=1250	2	27.5以下	2030以上	3000	83以上	AC100～200V	
61	2F	導入展示室1	ケース内ライン照明(電源別置) L=500	12	12.6以下	820以上	3000	83以上	AC100～200V	調光
62	2F	導入展示室1	ダウンライト φ150広角	1	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	
63	2F	導入展示室2	ベースライト40タイプ 直付形 W70	16	13.6以下	2000以上	5000	83以上	AC100～242V	調光
64	2F	導入展示室2	ベースライト20タイプ 直付形 W70	4	5.9以下	800以上	5000	83以上	AC100～242V	調光
65	2F	導入展示室2	ダウンライト φ100広角	3	6.7以下	555以上	2700	83以上	AC100V	調光
66	2F	導入展示室2	ダウンライト φ150広角	1	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	

製品仕様書一覧表 (3)

番号	フロア	室 名	器具形状	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
67	2F	導入展示室2	スポットライト	8	14以下	1460以上	3000	93以上	AC100V	
68	2F	導入展示室1,2階	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	2	13.6以下	1920以上	5000	83以上	AC100～242V	
69	2F	導入展示室1,2階	ベースライト20タイプ 直付形 W70	1	5.9以下	800以上	5000	83以上	AC100～242V	
70	2F	常設展示室1 (天井内)	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	9	13.6以下	1920以上	5000	83以上	AC100～242V	
71	2F	常設展示室1上部	高天井ダウンライト φ400	4	138以下	19000以上	5000	80以上	AC100～242V	
72	2F	廊下	ダウンライト φ150広角	20	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	
73	2F	廊下	ベースライト40タイプ 直付形 W70	22	13.6以下	2000以上	5000	83以上	AC100～242V	
74	2F	企画展示室	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	2	24.8以下	3800以上	5000	83以上	AC100～242V	器具黒色
75	2F	企画展示室	非常用照明ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	4	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯、器具黒色
76	2F	企画展示室	ベースライト40タイプ 直付形 コーナー灯	12	24.8以下	4000以上	5000	83以上	AC100～242V	調光
77	2F	企画展示室	ケース内ライン照明(電源別置) L=1250	10	27.5以下	2030以上	3000	83以上	AC100～200V	調光
78	2F	企画展示室	スポットライト	30	14以下	1460以上	3000	93以上	AC100V	器具黒色
79	2F	企画展示室倉庫	ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	1	24.8以下	3800以上	5000	83以上	AC100～242V	
80	2F	企画展示室倉庫	非常用照明ベースライト40タイプ 直付形 反射笠	2	26.1以下	3800以上	5000	70以上	AC100～242V	非常時30分間点灯
81	2F	図書室	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	10	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニューアブルプレート取付
82	2F	映写室	ベースライト40タイプ 埋込形 W300	2	56以下	9680以上	5000	83以上	AC100～242V	リニューアブルプレート取付
83	2F	収蔵庫2上部	高天井ダウンライト φ400	2	138以下	19000以上	5000	80以上	AC100～242V	
84	2F	収蔵庫3上部	高天井ダウンライト φ400	2	138以下	19000以上	5000	80以上	AC100～242V	
85	2F	体験学習室	ベースライト40タイプ 直付形 W70	25	43以下	6900以上	5000	83以上	AC100～242V	
86	2F	体験学習室	ベースライト40タイプ 直付形 W70	20	19.5以下	3200以上	5000	83以上	AC100～242V	
87	2F	トイレ	ダウンライト φ150広角	15	7.9以下	940以上	2700	83以上	AC100～242V	
88	2F	トイレ	ベースライトスクエア 埋込形 □275	1	2.2以下	2900以上	5000	83以上	AC100～242V	
89	2F	トイレ	ブラケット ミラー灯	5	7.3以下	810以上	5000	83以上	AC100V	
90	1F	屋外軒下	軒下用ダウンライト φ150広角	21	17.1以下	2550以上	5000	83以上	AC100～242V	
91	2F	屋外軒下	軒下用ダウンライト φ150広角	33	17.1以下	2550以上	5000	83以上	AC100～242V	
92	1F～2F	屋外(1F通用口～2F通用口)	屋外用ブラケット	5	5.8以下	850以上	2700	93以上	AC100V	
93		場内	街路灯リニューアル用LED電球、電源ユニット	6	58以下	9300以上	2700	83以上	AC100～242V	
94		玄関前	ガーデンライト	6	5.8以下	850以上	2700	93以上	AC100V	
95		玄関前	フットライト	27	6.4以下	810以上	2700	80以上	AC100～242V	

合計 789