

令和 8 年度

鹿児島市立川上小学校ほか 9 7 校
電気需給仕様書

鹿児島市鹿児島市立川上小学校ほか97校電気需給仕様書

1 概要

(1) 需要場所

別紙1のとおり

(2) 業種及び用途

学校

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6,000V
ウ 計量電圧（標準電圧）	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 非常用自家用発電設備	なし
キ 太陽光発電設備	別紙1のとおり
ク コージェネレーション設備	なし
ケ 蓄熱式負荷設備の有無	なし

(2) 予定契約電力、予定使用電力量

ア 予定契約電力 別紙1のとおり

（各月の契約電力は、供給開始後その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。）

イ 予定使用電力量 12,270,700kWh

（令和8年4月1日から令和9年3月31日までの使用電力量の見込み。増減有り。）

ウ 力率 100%（平均）

（月別の力率は、実測値によるものとする。）

(3) 契約供給期間

令和8年4月1日0時00分から令和9年3月31日24時00分まで

(4) 電力量等の計量

ア 自動検針装置 : 有

イ 電力会社の検針方法 : 自動検針

(5) 契約期間の電力消費計画

別紙 2 のとおり

(6) 需給地点

需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点

(7) 計量地点

需要場所の構内引込柱

(8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、取引用計量器及び付属装置は供給者の所有とする。

(9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

3 その他

- (1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 72 号）による改正前の電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 3 条第 1 項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者としての許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」という。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金及び電気・ガス料金負担軽減支援は考慮しないこと
- (2) この仕様書に定めのない事項については、協議の上、対応すること。

【需要場所仕様詳細】

	需要場所		太陽光 発電設備	予定使用 電力量(kWh)	予定契約 電力(kW)
	学校名	住所			
1	川上小学校	鹿児島市川上町322		158,600	86
2	吉野小学校	鹿児島市吉野町2472	○	170,700	106
3	吉野東小学校	鹿児島市吉野町5968-1	○	188,000	108
4	大明丘小学校	鹿児島市大明丘1-18-1		115,100	57
5	坂元小学校	鹿児島市玉里団地3-45-1	○	135,100	68
6	坂元台小学校	鹿児島市西坂元町58-2		117,600	59
7	清水小学校	鹿児島市清水町8-15		139,000	69
8	大龍小学校	鹿児島市大竜町11-44		114,800	56
9	名山小学校	鹿児島市山下町6-43	○	88,300	56
10	山下小学校	鹿児島市西千石町15-5		150,100	75
11	松原小学校	鹿児島市南林寺町2-18	○(自立運転機能付)	131,300	116
12	城南小学校	鹿児島市城南町1-1		93,600	53
13	草牟田小学校	鹿児島市城山2-3-1	○	134,900	70
14	原良小学校	鹿児島市原良2-1-1		200,300	105
15	明和小学校	鹿児島市明和2-1-1	○	116,000	65
16	武岡小学校	鹿児島市武岡2-30-1		113,200	66
17	武岡台小学校	鹿児島市武岡6-1-1		92,900	44
18	西田小学校	鹿児島市薬師2-31-1	○	107,000	70
19	武小学校	鹿児島市武1-35-31		167,000	85
20	田上小学校	鹿児島市田上5-12-1	○	122,000	80
21	西陵小学校	鹿児島市西陵1-11-1	○	113,500	63
22	広木小学校	鹿児島市広木1-4-1	○(自立運転機能付)	168,400	86
23	中洲小学校	鹿児島市上之園町28-1	○	83,700	52
24	荒田小学校	鹿児島市荒田1-30-27		120,200	64
25	八幡小学校	鹿児島市下荒田3-25-1	○(自立運転機能付)	140,800	72
26	中郡小学校	鹿児島市郡元2-4-6		117,800	65
27	紫原小学校	鹿児島市紫原2-36-50	○	121,400	74
28	西紫原小学校	鹿児島市紫原4-16-4		154,600	79
29	鴨池小学校	鹿児島市真砂本町59-28		145,100	79
30	南小学校	鹿児島市東郡元町13-22	○	105,000	58
31	宇宿小学校	鹿児島市宇宿4-21-7	○	128,500	74
32	向陽小学校	鹿児島市向陽1-14-1	○	107,600	67
33	伊敷小学校	鹿児島市伊敷5-19-1		128,100	74
34	花野小学校	鹿児島市花野光ヶ丘1-1-1	○	54,600	34
35	西伊敷小学校	鹿児島市西伊敷4-12-1		136,100	76
36	伊敷台小学校	鹿児島市伊敷台4-20-1		117,500	61
37	玉江小学校	鹿児島市下伊敷1-35-1	○	153,200	89
38	小山田小学校	鹿児島市小山田町9398		72,300	33
39	犬迫小学校	鹿児島市犬迫町5745	○	56,900	28
40	皆与志小学校	鹿児島市皆与志町4307		63,200	29
41	谷山小学校	鹿児島市谷山中央1-4962	○	157,300	87
42	西谷山小学校	鹿児島市上福元町6464-1		199,800	128
43	東谷山小学校	鹿児島市魚見町124-1		134,800	67
44	清和小学校	鹿児島市清和3-7-1		127,200	67
45	和田小学校	鹿児島市和田2-2-10	○	129,400	71
46	錦江台小学校	鹿児島市錦江台1-70-1		128,700	68
47	福平小学校	鹿児島市平川町819-3	○	270,500	165
48	平川小学校	鹿児島市平川町3795		58,900	33
49	錫山小学校	鹿児島市下福元町9856	○(自立運転機能付)	52,300	35

【需要場所仕様詳細】

	需要場所		太陽光 発電設備	予定使用 電力量(kWh)	予定契約 電力(kW)
	学校名	住所			
50	中山小学校	鹿児島市中山2-30-3	○	186,800	113
51	桜丘西小学校	鹿児島市桜ヶ丘2-35	○	102,500	63
52	桜丘東小学校	鹿児島市桜ヶ丘6-13		107,300	59
53	星峯西小学校	鹿児島市星ヶ峯4-9-1		127,100	64
54	星峯東小学校	鹿児島市星ヶ峯1-17-1		96,500	47
55	宮川小学校	鹿児島市皇徳寺台4-26-1		108,300	64
56	皇徳寺小学校	鹿児島市皇徳寺台2-50-1		104,500	53
57	吉田小学校	鹿児島市西佐多町185-4	○(自立運転機能付)	57,800	34
58	牟礼岡小学校	鹿児島市牟礼岡1-1-1	○	47,100	29
59	郡山小学校	鹿児島市郡山町2080	○	46,000	33
60	春山小学校	鹿児島市春山町1824-2	○(自立運転機能付)	121,900	63
61	緑丘中学校	鹿児島市緑ヶ丘町46-1	○(自立運転機能付)	107,900	55
62	吉野中学校	鹿児島市吉野町3074	○	169,500	79
63	吉野東中学校	鹿児島市吉野町5003		106,200	58
64	坂元中学校	鹿児島市玉里団地3-45-2	○	72,500	47
65	清水中学校	鹿児島市稲荷町36-29	○	85,200	41
66	長田中学校	鹿児島市小川町3-10		88,100	41
67	甲東中学校	鹿児島市樋之口町4-38		94,200	51
68	城西中学校	鹿児島市城西2-3-12	○	88,800	61
69	明和中学校	鹿児島市明和2-2-1		97,800	55
70	武岡中学校	鹿児島市武岡5-50-1	○(自立運転機能付)	79,700	39
71	武中学校	鹿児島市武3-42-1	○	75,500	46
72	西陵中学校	鹿児島市西陵5-13-1		77,800	46
73	甲南中学校	鹿児島市高麗町36-32	○	75,000	50
74	天保山中学校	鹿児島市下荒田2-31-15	○(自立運転機能付)	100,000	49
75	鴨池中学校	鹿児島市真砂本町58-58	○(自立運転機能付)	91,600	45
76	南中学校	鹿児島市東郡元町13-34		114,300	54
77	紫原中学校	鹿児島市紫原6-31-19	○	182,900	132
78	西紫原中学校	鹿児島市西紫原町26-1	○	146,400	75
79	伊敷中学校	鹿児島市下伊敷1-11-1	○	113,400	58
80	伊敷台中学校	鹿児島市伊敷台1-3-1		147,300	72
81	河頭中学校	鹿児島市犬迫町1168		57,200	29
82	谷山中学校	鹿児島市谷山中央8-20-5	○	215,900	153
83	東谷山中学校	鹿児島市魚見町120-2	○	141,400	86
84	和田中学校	鹿児島市和田2-44-3	○	166,100	89
85	福平中学校	鹿児島市平川町6004		148,600	74
86	谷山北中学校	鹿児島市山田町1690	○(自立運転機能付)	135,300	59
87	皇徳寺中学校	鹿児島市皇徳寺台3-35-1		89,900	45
88	星峯中学校	鹿児島市星ヶ峯4-10-1	○	92,300	66
89	桜丘中学校	鹿児島市桜ヶ丘2-34	○	75,800	53
90	吉田北中学校	鹿児島市西佐多町269	○	33,800	28
91	吉田南中学校	鹿児島市本名町565	○	89,000	53
92	郡山中学校	鹿児島市郡山町1500	○	62,700	35
93	松元中学校	鹿児島市上谷口町2994-2	○	151,000	65
94	喜入中学校	鹿児島市喜入町7143	○	99,800	49
95	桜島学校(桜島中学校)	鹿児島市桜島藤野町1342		130,600	104
96	鹿児島玉龍高等学校	鹿児島市池之上町20-57	○(自立運転機能付)	414,200	174
97	鹿児島商業高等学校	鹿児島市西坂元町58-1		327,400	125
98	鹿児島女子高等学校	鹿児島市玉里町27-1		416,900	138
計			55	12,270,700	6,673

【契約期間の電力消費計画】

単位: kWh

	学校名	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
1	川上小学校	使用電力量	18,000	17,800	7,300	13,200	11,800	13,200	14,200	15,000	13,900	11,900	10,900	11,400	158,600
		昼間電力量	(13,700)	(13,400)	(5,300)	(11,000)	(9,700)	(11,000)	(11,700)	(12,300)	(11,700)	(9,700)	(8,900)	(9,200)	(127,600)
		夜間電力量	(4,300)	(4,400)	(2,000)	(2,200)	(2,100)	(2,200)	(2,500)	(2,700)	(2,200)	(2,200)	(2,000)	(2,200)	(31,000)
2	吉野小学校	使用電力量	23,900	22,500	9,200	17,000	14,200	11,000	12,200	13,700	13,500	10,800	9,500	13,200	170,700
		昼間電力量	(18,000)	(17,200)	(6,900)	(14,400)	(11,700)	(8,400)	(9,200)	(10,600)	(10,500)	(7,900)	(7,100)	(9,900)	(131,800)
		夜間電力量	(5,900)	(5,300)	(2,300)	(2,600)	(2,500)	(2,600)	(3,000)	(3,100)	(3,000)	(2,900)	(2,400)	(3,300)	(38,900)
3	吉野東小学校	使用電力量	19,500	18,200	8,800	19,000	17,000	15,600	16,100	17,200	16,400	13,900	12,100	14,200	188,000
		昼間電力量	(15,800)	(14,400)	(5,600)	(15,200)	(13,400)	(12,000)	(12,500)	(13,600)	(13,000)	(10,500)	(9,100)	(10,600)	(145,700)
		夜間電力量	(3,700)	(3,800)	(3,200)	(3,800)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,400)	(3,400)	(3,000)	(3,600)	(42,300)
4	大明丘小学校	使用電力量	13,300	14,200	5,900	10,500	10,000	8,600	9,000	9,700	9,100	8,500	7,900	8,400	115,100
		昼間電力量	(10,300)	(10,800)	(4,500)	(9,000)	(8,500)	(7,100)	(7,500)	(8,200)	(7,700)	(7,100)	(6,600)	(7,000)	(94,300)
		夜間電力量	(3,000)	(3,400)	(1,400)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,400)	(1,300)	(1,400)	(20,800)
5	坂元小学校	使用電力量	15,200	14,800	8,500	11,800	10,800	10,200	11,400	11,900	11,800	9,900	9,200	9,600	135,100
		昼間電力量	(11,700)	(11,600)	(6,800)	(9,900)	(8,900)	(8,400)	(9,400)	(9,900)	(10,000)	(8,000)	(7,500)	(7,900)	(110,000)
		夜間電力量	(3,500)	(3,200)	(1,700)	(1,900)	(1,900)	(1,800)	(2,000)	(2,000)	(1,800)	(1,900)	(1,700)	(1,700)	(25,100)
6	坂元台小学校	使用電力量	15,700	15,200	8,400	11,100	10,200	8,000	8,300	9,000	9,000	7,700	7,200	7,800	117,600
		昼間電力量	(11,800)	(11,800)	(7,000)	(9,600)	(8,800)	(6,700)	(7,000)	(7,600)	(7,800)	(6,400)	(6,000)	(6,500)	(97,000)
		夜間電力量	(3,900)	(3,400)	(1,400)	(1,500)	(1,400)	(1,300)	(1,300)	(1,400)	(1,200)	(1,300)	(1,200)	(1,300)	(20,600)
7	清水小学校	使用電力量	16,300	16,800	8,500	12,500	11,200	9,700	9,900	11,300	11,300	9,600	8,700	13,200	139,000
		昼間電力量	(12,600)	(12,900)	(6,500)	(10,400)	(9,100)	(8,000)	(8,200)	(9,600)	(9,500)	(7,700)	(7,000)	(10,000)	(111,500)
		夜間電力量	(3,700)	(3,900)	(2,000)	(2,100)	(2,100)	(1,700)	(1,700)	(1,700)	(1,800)	(1,900)	(1,700)	(3,200)	(27,500)
8	大龍小学校	使用電力量	14,400	14,100	7,900	10,300	9,100	7,800	8,400	9,500	9,000	7,300	6,900	10,100	114,800
		昼間電力量	(10,900)	(10,800)	(6,400)	(8,700)	(7,500)	(3,900)	(6,900)	(8,000)	(7,600)	(5,900)	(5,500)	(7,700)	(89,800)
		夜間電力量	(3,500)	(3,300)	(1,500)	(1,600)	(1,600)	(3,900)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(2,400)	(25,000)
9	名山小学校	使用電力量	11,400	10,600	4,100	8,900	7,900	6,300	6,700	7,600	7,500	6,100	5,400	5,800	88,300
		昼間電力量	(8,300)	(7,700)	(2,700)	(7,200)	(6,300)	(4,800)	(5,000)	(5,700)	(5,900)	(4,500)	(3,900)	(4,300)	(66,300)
		夜間電力量	(3,100)	(2,900)	(1,400)	(1,700)	(1,600)	(1,500)	(1,700)	(1,900)	(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(22,000)
10	山下小学校	使用電力量	17,000	17,600	8,400	14,300	12,500	9,800	20,600	11,300	11,100	8,600	8,400	10,500	150,100
		昼間電力量	(13,400)	(13,600)	(6,400)	(12,100)	(10,300)	(8,000)	(8,800)	(9,400)	(9,400)	(7,000)	(6,800)	(8,500)	(113,700)
		夜間電力量	(3,600)	(4,000)	(2,000)	(2,200)	(2,200)	(1,800)	(11,800)	(1,900)	(1,700)	(1,600)	(1,600)	(2,000)	(36,400)
11	松原小学校	使用電力量	16,000	19,000	7,500	15,200	11,300	7,400	8,600	10,600	10,700	7,200	6,200	11,600	131,300
		昼間電力量	(12,200)	(14,600)	(5,400)	(12,800)	(9,000)	(5,300)	(6,400)	(8,200)	(8,400)	(5,100)	(4,200)	(7,900)	(99,500)
		夜間電力量	(3,800)	(4,400)	(2,100)	(2,400)	(2,300)	(2,100)	(2,200)	(2,400)	(2,300)	(2,100)	(2,000)	(3,700)	(31,800)
12	城南小学校	使用電力量	11,800	11,800	5,800	8,500	7,400	7,000	7,300	8,000	8,000	6,300	5,600	6,100	93,600
		昼間電力量	(8,700)	(8,900)	(4,400)	(7,100)	(6,000)	(5,600)	(6,000)	(6,700)	(6,800)	(5,000)	(4,400)	(4,700)	(74,300)
		夜間電力量	(3,100)	(2,900)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,300)	(1,300)	(1,200)	(1,300)	(1,200)	(1,400)	(19,300)
13	草牟田小学校	使用電力量	16,400	14,600	6,200	12,600	12,200	11,000	10,300	11,900	11,700	9,500	8,700	9,800	134,900
		昼間電力量	(13,000)	(11,500)	(4,800)	(10,900)	(10,600)	(9,300)	(8,700)	(10,000)	(9,900)	(7,800)	(7,200)	(8,100)	(111,800)
		夜間電力量	(3,400)	(3,100)	(1,400)	(1,700)	(1,600)	(1,700)	(1,600)	(1,900)	(1,800)	(1,700)	(1,500)	(1,700)	(23,100)
14	原良小学校	使用電力量	21,900	20,800	10,200	19,500	17,100	14,500	16,700	18,200	18,600	13,800	13,200	15,800	200,300
		昼間電力量	(17,800)	(16,900)	(8,200)	(16,800)	(14,600)	(12,100)	(14,000)	(13,200)	(15,900)	(11,500)	(11,200)	(13,100)	(165,300)
		夜間電力量	(4,100)	(3,900)	(2,000)	(2,700)	(2,500)	(2,400)	(2,700)	(5,000)	(2,700)	(2,300)	(2,000)	(2,700)	(35,000)
15	明和小学校	使用電力量	15,000	16,600	6,700	10,300	9,000	8,600	8,800	9,500	9,500	7,600	6,700	7,700	116,000
		昼間電力量	(11,000)	(12,100)	(5,100)	(8,600)	(7,300)	(6,900)	(7,100)	(7,800)	(7,800)	(6,100)	(5,300)	(6,200)	(91,300)
		夜間電力量	(4,000)	(4,500)	(1,600)	(1,700)	(1,700)	(1,700)	(1,700)	(1,700)	(1,700)	(1,500)	(1,400)	(1,500)	(24,700)
16	武岡小学校	使用電力量	15,400	17,000	9,500	10,000	8,500	7,200	8,200	8,700	8,100	6,900	6,700	7,000	113,200
		昼間電力量	(11,100)	(12,600)	(7,700)	(8,400)	(6,900)	(5,700)	(6,700)	(7,100)	(6,800)	(5,400)	(5,200)	(5,400)	(89,000)
		夜間電力量	(4,300)	(4,400)	(1,800)	(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,600)	(1,300)	(1,500)	(1,500)	(1,600)	(24,200)

【契約期間の電力消費計画】

単位: kWh

	学校名	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
17	武岡台小学校	使用電力量	11,900	11,700	5,600	7,400	6,300	6,300	8,100	8,800	8,400	6,700	5,700	6,000	92,900
		昼間電力量	(8,800)	(8,700)	(4,500)	(6,200)	(5,100)	(5,200)	(6,700)	(7,300)	(7,000)	(5,400)	(4,700)	(4,800)	(74,400)
		夜間電力量	(3,100)	(3,000)	(1,100)	(1,200)	(1,200)	(1,100)	(1,400)	(1,500)	(1,400)	(1,300)	(1,000)	(1,200)	(18,500)
18	西田小学校	使用電力量	16,900	14,400	4,400	9,600	9,100	8,200	8,100	8,100	7,500	6,600	5,700	8,400	107,000
		昼間電力量	(12,200)	(10,400)	(3,200)	(8,100)	(7,600)	(6,700)	(6,600)	(6,600)	(6,100)	(5,200)	(4,400)	(6,500)	(83,600)
		夜間電力量	(4,700)	(4,000)	(1,200)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,400)	(1,300)	(1,900)	(23,400)
19	武小学校	使用電力量	21,000	21,800	10,600	14,300	12,900	12,400	12,500	13,000	13,000	11,500	10,800	13,200	167,000
		昼間電力量	(15,900)	(16,300)	(8,400)	(12,100)	(10,700)	(9,900)	(9,900)	(10,500)	(10,500)	(9,000)	(8,500)	(10,700)	(132,400)
		夜間電力量	(5,100)	(5,500)	(2,200)	(2,200)	(2,200)	(2,500)	(2,600)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,300)	(2,500)	(34,600)
20	田上小学校	使用電力量	11,500	11,400	7,400	14,200	10,600	9,700	10,000	11,100	11,100	8,600	7,300	9,100	122,000
		昼間電力量	(9,400)	(9,200)	(5,300)	(11,700)	(8,400)	(7,800)	(8,100)	(9,100)	(9,100)	(6,700)	(5,700)	(7,300)	(97,800)
		夜間電力量	(2,100)	(2,200)	(2,100)	(2,500)	(2,200)	(1,900)	(1,900)	(2,000)	(2,000)	(1,900)	(1,600)	(1,800)	(24,200)
21	西陵小学校	使用電力量	13,300	11,800	5,200	11,000	9,700	8,800	9,800	10,300	9,500	8,300	7,100	8,700	113,500
		昼間電力量	(9,800)	(8,600)	(3,300)	(8,800)	(7,600)	(6,700)	(7,700)	(8,200)	(7,600)	(6,300)	(5,200)	(6,400)	(86,200)
		夜間電力量	(3,500)	(3,200)	(1,900)	(2,200)	(2,100)	(2,100)	(2,100)	(2,100)	(1,900)	(2,000)	(1,900)	(2,300)	(27,300)
22	広木小学校	使用電力量	19,300	18,300	9,100	16,500	15,300	13,400	12,900	13,800	14,100	12,000	11,500	12,200	168,400
		昼間電力量	(15,500)	(14,800)	(7,300)	(14,200)	(13,100)	(11,300)	(10,800)	(11,600)	(11,900)	(9,800)	(9,500)	(10,000)	(139,800)
		夜間電力量	(3,800)	(3,500)	(1,800)	(2,300)	(2,200)	(2,100)	(2,100)	(2,200)	(2,200)	(2,200)	(2,000)	(2,200)	(28,600)
23	中洲小学校	使用電力量	12,600	11,900	4,300	7,800	6,700	6,500	6,200	6,600	6,200	5,000	4,300	5,600	83,700
		昼間電力量	(9,000)	(8,500)	(3,100)	(6,400)	(5,400)	(5,200)	(5,000)	(5,300)	(4,900)	(3,700)	(3,200)	(4,300)	(64,000)
		夜間電力量	(3,600)	(3,400)	(1,200)	(1,400)	(1,300)	(1,300)	(1,200)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,100)	(1,300)	(19,700)
24	荒田小学校	使用電力量	13,900	14,300	7,800	11,900	10,500	8,700	8,500	9,200	9,500	7,900	8,400	9,600	120,200
		昼間電力量	(11,000)	(11,300)	(6,100)	(10,100)	(8,700)	(7,200)	(7,100)	(7,700)	(8,100)	(6,500)	(6,800)	(7,800)	(98,400)
		夜間電力量	(2,900)	(3,000)	(1,700)	(1,800)	(1,800)	(1,500)	(1,400)	(1,500)	(1,400)	(1,400)	(1,600)	(1,800)	(21,800)
25	八幡小学校	使用電力量	16,600	15,300	7,800	13,300	11,900	11,100	10,900	11,900	11,800	10,300	9,100	10,800	140,800
		昼間電力量	(13,600)	(12,300)	(5,600)	(10,900)	(9,600)	(8,800)	(8,500)	(9,500)	(9,500)	(8,000)	(7,000)	(8,600)	(111,900)
		夜間電力量	(3,000)	(3,000)	(2,200)	(2,400)	(2,300)	(2,300)	(2,400)	(2,400)	(2,300)	(2,300)	(2,100)	(2,200)	(28,900)
26	中郡小学校	使用電力量	13,900	14,500	6,500	10,900	10,200	8,400	9,200	10,200	9,900	8,200	7,600	8,300	117,800
		昼間電力量	(10,600)	(10,900)	(4,800)	(9,000)	(8,400)	(6,800)	(7,500)	(8,400)	(8,300)	(6,600)	(6,100)	(6,600)	(94,000)
		夜間電力量	(3,300)	(3,600)	(1,700)	(1,900)	(1,800)	(1,600)	(1,700)	(1,800)	(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,700)	(23,800)
27	紫原小学校	使用電力量	16,100	13,500	5,500	11,700	10,400	9,500	9,500	10,200	9,600	8,600	6,900	9,900	121,400
		昼間電力量	(12,000)	(10,100)	(4,000)	(9,900)	(8,500)	(7,700)	(7,600)	(8,300)	(7,900)	(6,800)	(5,400)	(7,700)	(95,900)
		夜間電力量	(4,100)	(3,400)	(1,500)	(1,800)	(1,900)	(1,800)	(1,900)	(1,900)	(1,700)	(1,800)	(1,500)	(2,200)	(25,500)
28	西紫原小学校	使用電力量	17,200	17,100	8,400	14,300	12,800	12,400	11,800	13,000	13,600	10,900	10,900	12,200	154,600
		昼間電力量	(15,100)	(15,000)	(7,000)	(12,600)	(11,100)	(10,800)	(10,200)	(11,200)	(11,900)	(9,400)	(9,400)	(10,600)	(134,300)
		夜間電力量	(2,100)	(2,100)	(1,400)	(1,700)	(1,700)	(1,600)	(1,600)	(1,800)	(1,700)	(1,500)	(1,500)	(1,600)	(20,300)
29	鴨池小学校	使用電力量	16,000	17,500	10,500	14,100	11,700	9,800	11,100	12,100	12,200	9,900	9,100	11,100	145,100
		昼間電力量	(12,600)	(14,100)	(8,600)	(11,900)	(9,700)	(8,000)	(9,000)	(10,000)	(10,200)	(7,900)	(7,300)	(8,800)	(118,100)
		夜間電力量	(3,400)	(3,400)	(1,900)	(2,200)	(2,000)	(1,800)	(2,100)	(2,100)	(2,000)	(2,000)	(1,800)	(2,300)	(27,000)
30	南小学校	使用電力量	12,900	12,600	6,500	10,000	8,700	7,500	7,800	8,500	8,300	7,400	6,800	8,000	105,000
		昼間電力量	(9,700)	(9,600)	(5,000)	(8,300)	(7,100)	(6,100)	(6,400)	(7,100)	(6,900)	(5,900)	(5,400)	(6,300)	(83,800)
		夜間電力量	(3,200)	(3,000)	(1,500)	(1,700)	(1,600)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,500)	(1,400)	(1,700)	(21,200)
31	宇宿小学校	使用電力量	16,000	15,500	10,600	15,000	10,900	8,800	8,700	9,000	9,600	7,900	7,400	9,100	128,500
		昼間電力量	(12,600)	(12,000)	(7,400)	(12,100)	(9,200)	(7,400)	(7,300)	(7,600)	(8,200)	(6,500)	(6,100)	(7,500)	(103,900)
		夜間電力量	(3,400)	(3,500)	(3,200)	(2,900)	(1,700)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,300)	(1,600)	(24,600)
32	向陽小学校	使用電力量	15,400	13,900	5,400	11,900	9,900	7,100	7,000	8,500	8,500	6,800	6,000	7,200	107,600
		昼間電力量	(11,600)	(10,800)	(4,200)	(10,400)	(8,500)	(5,800)	(5,800)	(7,100)	(7,300)	(5,600)	(4,700)	(5,900)	(87,700)
		夜間電力量	(3,800)	(3,100)	(1,200)	(1,500)	(1,400)	(1,300)	(1,200)	(1,400)	(1,200)	(1,200)	(1,300)	(1,300)	(19,900)

【契約期間の電力消費計画】

単位: kWh

	学校名	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
33	伊敷小学校	使用電力量	18,100	17,600	8,600	10,700	9,500	8,900	9,400	10,300	10,000	8,900	7,600	8,500	128,100
		昼間電力量	(13,100)	(13,000)	(6,900)	(9,100)	(7,800)	(7,300)	(7,800)	(8,600)	(8,500)	(7,200)	(6,100)	(6,800)	(102,200)
		夜間電力量	(5,000)	(4,600)	(1,700)	(1,600)	(1,700)	(1,600)	(1,600)	(1,700)	(1,500)	(1,700)	(1,500)	(1,700)	(25,900)
34	花野小学校	使用電力量	9,900	9,000	3,300	4,100	3,900	3,200	3,900	4,200	4,000	3,200	2,700	3,200	54,600
		昼間電力量	(6,200)	(5,800)	(2,400)	(3,100)	(2,900)	(2,200)	(3,000)	(3,200)	(3,000)	(2,300)	(2,600)	(2,100)	(38,800)
		夜間電力量	(3,700)	(3,200)	(900)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(900)	(1,000)	(1,000)	(900)	(100)	(1,100)	(15,800)
35	西伊敷小学校	使用電力量	17,600	16,300	8,000	12,500	11,000	10,000	10,400	11,900	11,300	9,300	8,600	9,200	136,100
		昼間電力量	(13,500)	(12,600)	(6,600)	(10,900)	(9,500)	(8,500)	(8,800)	(10,000)	(9,600)	(7,600)	(7,100)	(7,500)	(112,200)
		夜間電力量	(4,100)	(3,700)	(1,400)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,600)	(1,900)	(1,700)	(1,700)	(1,500)	(1,700)	(23,900)
36	伊敷台小学校	使用電力量	14,600	13,200	6,900	10,800	9,700	8,700	9,000	9,400	9,200	8,300	8,100	9,600	117,500
		昼間電力量	(11,200)	(10,100)	(5,400)	(9,200)	(8,200)	(7,300)	(7,700)	(8,000)	(7,900)	(6,900)	(6,700)	(7,800)	(96,400)
		夜間電力量	(3,400)	(3,100)	(1,500)	(1,600)	(1,500)	(1,400)	(1,300)	(1,400)	(1,300)	(1,400)	(1,400)	(1,800)	(21,100)
37	玉江小学校	使用電力量	19,400	17,600	7,500	15,400	14,100	11,700	11,200	12,800	12,600	10,200	9,300	11,400	153,200
		昼間電力量	(14,600)	(13,400)	(5,400)	(12,800)	(11,600)	(9,500)	(9,000)	(10,600)	(10,400)	(8,000)	(7,300)	(9,100)	(121,700)
		夜間電力量	(4,800)	(4,200)	(2,100)	(2,600)	(2,500)	(2,200)	(2,200)	(2,200)	(2,200)	(2,200)	(2,000)	(2,300)	(31,500)
38	小山田小学校	使用電力量	7,900	8,400	4,900	6,100	5,800	5,400	6,100	6,300	5,600	5,400	5,000	5,400	72,300
		昼間電力量	(5,500)	(5,800)	(3,400)	(4,600)	(4,300)	(3,900)	(4,400)	(4,600)	(4,200)	(3,900)	(3,600)	(3,800)	(52,000)
		夜間電力量	(2,400)	(2,600)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,700)	(1,700)	(1,400)	(1,500)	(1,400)	(1,600)	(20,300)
39	犬迫小学校	使用電力量	6,900	6,400	2,800	5,200	5,200	4,500	4,300	4,600	4,600	4,000	4,000	4,400	56,900
		昼間電力量	(5,200)	(4,800)	(1,900)	(4,200)	(4,200)	(3,500)	(3,400)	(3,700)	(3,600)	(3,100)	(3,000)	(3,400)	(44,000)
		夜間電力量	(1,700)	(1,600)	(900)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(900)	(900)	(1,000)	(900)	(1,000)	(1,000)	(12,900)
40	皆与志小学校	使用電力量	9,600	9,300	3,600	4,800	5,100	4,300	4,300	4,700	4,400	4,100	4,200	4,800	63,200
		昼間電力量	(6,600)	(6,300)	(2,500)	(3,700)	(4,000)	(3,300)	(3,300)	(3,600)	(3,300)	(3,100)	(3,200)	(3,600)	(46,500)
		夜間電力量	(3,000)	(3,000)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,000)	(1,000)	(1,100)	(1,100)	(1,000)	(1,000)	(1,200)	(16,700)
41	谷山小学校	使用電力量	19,300	16,600	7,400	15,300	14,300	12,600	12,000	12,600	13,000	10,800	10,700	12,700	157,300
		昼間電力量	(16,100)	(13,600)	(5,200)	(12,700)	(11,700)	(10,300)	(9,700)	(10,200)	(10,700)	(8,600)	(8,600)	(10,300)	(127,700)
		夜間電力量	(3,200)	(3,000)	(2,200)	(2,600)	(2,600)	(2,300)	(2,300)	(2,400)	(2,300)	(2,200)	(2,100)	(2,400)	(29,600)
42	西谷山小学校	使用電力量	24,800	23,500	9,900	21,000	18,200	13,800	14,800	16,200	16,500	12,900	12,400	15,800	199,800
		昼間電力量	(19,700)	(19,100)	(7,400)	(18,000)	(15,300)	(11,100)	(11,900)	(13,300)	(13,600)	(10,100)	(9,800)	(12,500)	(161,800)
		夜間電力量	(5,100)	(4,400)	(2,500)	(3,000)	(2,900)	(2,700)	(2,900)	(2,900)	(2,900)	(2,800)	(2,600)	(3,300)	(38,000)
43	東谷山小学校	使用電力量	15,800	15,500	6,900	12,800	11,300	10,500	10,300	11,200	11,100	9,200	9,400	10,800	134,800
		昼間電力量	(12,700)	(12,300)	(5,400)	(10,900)	(9,600)	(8,700)	(8,500)	(9,300)	(9,500)	(7,500)	(7,800)	(8,900)	(111,100)
		夜間電力量	(3,100)	(3,200)	(1,500)	(1,900)	(1,700)	(1,800)	(1,800)	(1,900)	(1,600)	(1,700)	(1,600)	(1,900)	(23,700)
44	清和小学校	使用電力量	16,500	15,700	6,300	13,600	11,900	8,800	9,100	9,800	9,600	8,400	8,200	9,300	127,200
		昼間電力量	(12,900)	(12,300)	(4,800)	(11,700)	(10,200)	(7,200)	(7,500)	(8,100)	(8,000)	(6,800)	(6,600)	(7,600)	(103,700)
		夜間電力量	(3,600)	(3,400)	(1,500)	(1,900)	(1,700)	(1,600)	(1,600)	(1,700)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,700)	(23,500)
45	和田小学校	使用電力量	16,600	14,200	5,600	13,100	11,800	9,900	10,300	11,100	11,000	9,100	7,600	9,100	129,400
		昼間電力量	(12,900)	(10,800)	(3,900)	(11,000)	(9,800)	(8,000)	(8,200)	(9,000)	(9,100)	(7,200)	(5,900)	(7,300)	(103,100)
		夜間電力量	(3,700)	(3,400)	(1,700)	(2,100)	(2,000)	(1,900)	(2,100)	(2,100)	(1,900)	(1,900)	(1,700)	(1,800)	(26,300)
46	錦江台小学校	使用電力量	15,300	13,500	6,000	12,400	11,900	10,000	9,900	10,500	10,600	9,300	9,400	9,900	128,700
		昼間電力量	(12,100)	(10,600)	(4,500)	(10,400)	(9,900)	(8,200)	(8,200)	(8,800)	(8,800)	(7,600)	(7,800)	(8,000)	(104,900)
		夜間電力量	(3,200)	(2,900)	(1,500)	(2,000)	(2,000)	(1,800)	(1,700)	(1,700)	(1,800)	(1,700)	(1,600)	(1,900)	(23,800)
47	福平小学校	使用電力量	28,700	27,500	14,100	29,000	26,400	19,900	21,800	24,100	23,600	18,200	17,000	20,200	270,500
		昼間電力量	(24,400)	(23,100)	(10,700)	(24,500)	(22,300)	(16,000)	(17,600)	(19,700)	(19,500)	(14,300)	(13,300)	(16,300)	(221,700)
		夜間電力量	(4,300)	(4,400)	(3,400)	(4,500)	(4,100)	(3,900)	(4,200)	(4,400)	(4,100)	(3,900)	(3,700)	(3,900)	(48,800)
48	平川小学校	使用電力量	7,400	7,800	2,900	4,900	4,500	4,500	4,400	4,700	4,500	4,400	4,200	4,700	58,900
		昼間電力量	(6,000)	(5,500)	(2,200)	(3,900)	(3,500)	(3,600)	(3,500)	(3,800)	(3,700)	(3,500)	(3,300)	(3,800)	(46,300)
		夜間電力量	(1,400)	(2,300)	(700)	(1,000)	(1,000)	(900)	(900)	(900)	(800)	(900)	(900)	(900)	(12,600)

【契約期間の電力消費計画】

単位: kWh

	学校名	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
49	錫山小学校	使用電力量	4,800	4,500	3,500	5,100	5,100	3,900	4,200	4,300	4,000	4,300	4,000	4,600	52,300
		昼間電力量	(3,700)	(3,400)	(2,300)	(3,900)	(3,900)	(2,900)	(3,200)	(3,200)	(3,000)	(3,100)	(3,000)	(3,500)	(39,100)
		夜間電力量	(1,100)	(1,100)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,000)	(1,000)	(1,100)	(1,000)	(1,200)	(1,000)	(1,100)	(13,200)
50	中山小学校	使用電力量	21,800	19,400	9,400	19,800	18,100	14,100	14,100	15,100	14,400	12,700	11,900	16,000	186,800
		昼間電力量	(17,200)	(15,200)	(7,000)	(16,600)	(15,000)	(11,300)	(11,300)	(12,300)	(11,800)	(10,100)	(9,300)	(12,200)	(149,300)
		夜間電力量	(4,600)	(4,200)	(2,400)	(3,200)	(3,100)	(2,800)	(2,800)	(2,800)	(2,600)	(2,600)	(2,600)	(3,800)	(37,500)
51	桜丘西小学校	使用電力量	12,400	11,000	5,700	10,700	9,200	7,500	7,800	8,400	9,400	7,800	6,000	6,600	102,500
		昼間電力量	(9,300)	(8,100)	(4,200)	(9,000)	(7,600)	(6,100)	(6,600)	(7,100)	(7,900)	(6,300)	(4,600)	(5,100)	(81,900)
		夜間電力量	(3,100)	(2,900)	(1,500)	(1,700)	(1,600)	(1,400)	(1,200)	(1,300)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,500)	(20,600)
52	桜丘東小学校	使用電力量	13,300	12,500	6,500	10,100	9,000	7,400	7,900	9,000	8,800	7,200	6,800	8,800	107,300
		昼間電力量	(10,100)	(9,500)	(5,000)	(8,300)	(7,400)	(6,000)	(6,500)	(7,300)	(7,200)	(5,700)	(5,400)	(6,900)	(85,300)
		夜間電力量	(3,200)	(3,000)	(1,500)	(1,800)	(1,600)	(1,400)	(1,400)	(1,700)	(1,600)	(1,500)	(1,400)	(1,900)	(22,000)
53	星峯西小学校	使用電力量	14,500	13,900	7,900	12,700	10,500	9,300	10,400	10,700	10,800	9,000	8,200	9,200	127,100
		昼間電力量	(11,400)	(11,200)	(6,500)	(10,900)	(8,900)	(7,800)	(8,900)	(9,200)	(9,400)	(7,600)	(6,800)	(7,600)	(106,200)
		夜間電力量	(3,100)	(2,700)	(1,400)	(1,800)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,600)	(20,900)
54	星峯東小学校	使用電力量	11,800	11,600	6,900	8,500	7,600	7,000	8,100	8,300	8,000	6,500	5,600	6,600	96,500
		昼間電力量	(8,800)	(9,200)	(5,600)	(7,200)	(6,300)	(5,800)	(6,900)	(7,000)	(6,700)	(5,200)	(4,400)	(5,200)	(78,300)
		夜間電力量	(3,000)	(2,400)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,200)	(1,200)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,200)	(1,400)	(18,200)
55	宮川小学校	使用電力量	12,400	13,400	7,900	9,700	8,600	7,400	8,800	9,400	9,800	7,600	6,400	6,900	108,300
		昼間電力量	(9,500)	(10,600)	(6,500)	(8,300)	(7,200)	(6,000)	(7,500)	(8,000)	(8,400)	(6,200)	(5,100)	(5,600)	(88,900)
		夜間電力量	(2,900)	(2,800)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,300)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,300)	(1,300)	(19,400)
56	皇徳寺小学校	使用電力量	11,900	14,500	6,900	9,600	8,500	7,100	7,600	8,600	8,300	6,900	6,500	8,100	104,500
		昼間電力量	(9,200)	(11,000)	(5,600)	(8,200)	(7,100)	(5,900)	(6,300)	(7,300)	(7,000)	(5,600)	(5,200)	(6,300)	(84,700)
		夜間電力量	(2,700)	(3,500)	(1,300)	(1,400)	(1,400)	(1,200)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,800)	(19,800)
57	吉田小学校	使用電力量	5,100	4,400	2,600	5,000	5,400	4,800	5,600	6,000	5,500	5,100	4,200	4,100	57,800
		昼間電力量	(3,800)	(3,100)	(1,600)	(3,800)	(4,000)	(3,100)	(3,600)	(4,000)	(3,700)	(3,400)	(2,800)	(2,800)	(39,700)
		夜間電力量	(1,300)	(1,300)	(1,000)	(1,200)	(1,400)	(1,700)	(2,000)	(2,000)	(1,800)	(1,700)	(1,400)	(1,300)	(18,100)
58	牟礼岡小学校	使用電力量	8,000	7,000	2,500	3,300	3,100	3,100	3,300	3,600	3,600	3,500	2,800	3,300	47,100
		昼間電力量	(5,100)	(4,400)	(1,600)	(2,300)	(2,200)	(2,200)	(2,300)	(2,600)	(2,600)	(2,500)	(1,900)	(2,200)	(31,900)
		夜間電力量	(2,900)	(2,600)	(900)	(1,000)	(900)	(900)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(900)	(1,100)	(15,200)
59	郡山小学校	使用電力量	8,200	7,300	2,200	3,500	3,300	3,000	3,200	3,500	3,200	3,200	2,500	2,900	46,000
		昼間電力量	(4,900)	(4,100)	(1,100)	(2,300)	(2,100)	(1,800)	(2,000)	(2,300)	(2,100)	(2,000)	(1,500)	(1,800)	(28,000)
		夜間電力量	(3,300)	(3,200)	(1,100)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,100)	(1,200)	(1,000)	(1,100)	(18,000)
60	春山小学校	使用電力量	11,400	11,700	7,800	12,400	11,000	8,600	10,200	11,400	11,100	9,300	8,400	8,600	121,900
		昼間電力量	(9,200)	(9,500)	(5,800)	(10,200)	(8,700)	(6,600)	(8,000)	(9,200)	(9,000)	(7,300)	(6,400)	(6,600)	(96,500)
		夜間電力量	(2,200)	(2,200)	(2,000)	(2,200)	(2,300)	(2,000)	(2,200)	(2,200)	(2,100)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(25,400)

【契約期間の電力消費計画】

単位: kWh

	学校名	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
61	緑丘中学校	使用電力量	10,500	11,100	6,800	9,800	10,500	8,900	9,000	7,700	8,600	8,300	7,800	8,900	107,900
		昼間電力量	(8,000)	(8,200)	(5,100)	(7,900)	(8,800)	(7,200)	(7,400)	(6,400)	(7,100)	(6,800)	(6,300)	(7,200)	(86,400)
		夜間電力量	(2,500)	(2,900)	(1,700)	(1,900)	(1,700)	(1,700)	(1,600)	(1,300)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,700)	(21,500)
62	吉野中学校	使用電力量	17,500	19,000	13,400	18,300	13,400	11,800	13,600	14,000	12,800	11,700	11,100	12,900	169,500
		昼間電力量	(13,600)	(15,200)	(9,500)	(15,000)	(11,300)	(9,700)	(11,500)	(11,900)	(10,800)	(9,800)	(9,300)	(10,200)	(137,800)
		夜間電力量	(3,900)	(3,800)	(3,900)	(3,300)	(2,100)	(2,100)	(2,100)	(2,100)	(2,000)	(1,900)	(1,800)	(2,700)	(31,700)
63	吉野東中学校	使用電力量	11,500	13,200	5,900	10,600	6,600	7,200	8,600	10,400	9,700	8,500	6,900	7,100	106,200
		昼間電力量	(8,800)	(10,200)	(4,500)	(8,800)	(5,500)	(5,800)	(7,000)	(8,600)	(7,900)	(6,900)	(5,500)	(5,600)	(85,100)
		夜間電力量	(2,700)	(3,000)	(1,400)	(1,800)	(1,100)	(1,400)	(1,600)	(1,800)	(1,800)	(1,600)	(1,400)	(1,500)	(21,100)
64	坂元中学校	使用電力量	6,800	9,400	4,100	6,900	6,400	5,000	6,100	6,800	6,000	5,400	4,600	5,000	72,500
		昼間電力量	(4,900)	(6,600)	(2,700)	(5,300)	(4,800)	(3,600)	(4,500)	(5,100)	(4,400)	(3,900)	(3,200)	(3,500)	(52,500)
		夜間電力量	(1,900)	(2,800)	(1,400)	(1,600)	(1,600)	(1,400)	(1,600)	(1,700)	(1,600)	(1,500)	(1,400)	(1,500)	(20,000)
65	清水中学校	使用電力量	7,800	9,600	5,100	7,800	8,000	6,400	6,700	7,400	7,700	7,600	5,100	6,000	85,200
		昼間電力量	(5,900)	(7,100)	(3,600)	(6,100)	(6,300)	(4,800)	(5,100)	(5,700)	(6,300)	(6,000)	(3,800)	(4,600)	(65,300)
		夜間電力量	(1,900)	(2,500)	(1,500)	(1,700)	(1,700)	(1,600)	(1,600)	(1,700)	(1,400)	(1,600)	(1,300)	(1,400)	(19,900)
66	長田中学校	使用電力量	7,200	9,200	5,300	8,000	7,600	6,800	7,900	8,300	8,000	7,400	6,100	6,300	88,100
		昼間電力量	(5,900)	(7,300)	(4,100)	(6,600)	(6,300)	(5,400)	(6,500)	(6,800)	(6,700)	(6,100)	(5,000)	(5,000)	(71,700)
		夜間電力量	(1,300)	(1,900)	(1,200)	(1,400)	(1,300)	(1,400)	(1,400)	(1,500)	(1,300)	(1,300)	(1,100)	(1,300)	(16,400)
67	甲東中学校	使用電力量	11,100	12,100	6,100	9,400	8,200	6,400	6,100	6,800	6,400	6,800	7,300	7,500	94,200
		昼間電力量	(8,700)	(9,800)	(4,900)	(8,100)	(6,900)	(5,300)	(5,000)	(5,800)	(5,300)	(5,700)	(6,200)	(6,300)	(78,000)
		夜間電力量	(2,400)	(2,300)	(1,200)	(1,300)	(1,300)	(1,100)	(1,100)	(1,000)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,200)	(16,200)
68	城西中学校	使用電力量	8,700	10,200	5,700	10,300	9,700	6,100	6,700	7,400	6,600	5,600	5,100	6,700	88,800
		昼間電力量	(7,000)	(8,300)	(3,900)	(8,400)	(8,000)	(4,500)	(5,100)	(5,800)	(5,100)	(4,100)	(3,700)	(5,200)	(69,100)
		夜間電力量	(1,700)	(1,900)	(1,800)	(1,900)	(1,700)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,500)	(19,700)
69	明和中学校	使用電力量	8,800	9,600	6,600	8,700	9,200	7,500	7,900	8,400	8,100	7,800	7,400	7,800	97,800
		昼間電力量	(7,400)	(8,100)	(5,300)	(7,200)	(7,800)	(6,100)	(6,500)	(7,000)	(6,900)	(6,500)	(6,300)	(6,500)	(81,600)
		夜間電力量	(1,400)	(1,500)	(1,300)	(1,500)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,200)	(1,300)	(1,100)	(1,300)	(16,200)
70	武岡中学校	使用電力量	8,200	9,700	5,200	7,000	7,100	5,800	6,100	6,800	6,200	6,100	5,700	5,800	79,700
		昼間電力量	(6,200)	(7,300)	(4,000)	(5,600)	(5,800)	(4,600)	(4,800)	(5,300)	(4,800)	(5,000)	(4,600)	(4,600)	(62,600)
		夜間電力量	(2,000)	(2,400)	(1,200)	(1,400)	(1,300)	(1,200)	(1,300)	(1,500)	(1,400)	(1,100)	(1,100)	(1,200)	(17,100)
71	武中学校	使用電力量	6,400	7,900	4,800	7,600	7,400	5,800	5,900	6,500	5,800	5,800	5,500	6,100	75,500
		昼間電力量	(4,900)	(6,300)	(3,300)	(5,900)	(5,800)	(4,300)	(4,400)	(5,100)	(4,500)	(4,500)	(4,100)	(4,700)	(57,800)
		夜間電力量	(1,500)	(1,600)	(1,500)	(1,700)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,300)	(1,300)	(1,400)	(1,400)	(17,700)
72	西陵中学校	使用電力量	7,900	9,700	4,600	7,400	7,200	5,500	6,000	6,600	6,100	5,500	5,400	5,900	77,800
		昼間電力量	(6,200)	(7,400)	(3,300)	(6,000)	(5,800)	(4,200)	(4,700)	(5,300)	(4,900)	(4,300)	(4,200)	(4,500)	(60,800)
		夜間電力量	(1,700)	(2,300)	(1,300)	(1,400)	(1,400)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,400)	(17,000)
73	甲南中学校	使用電力量	7,300	8,100	4,000	6,700	6,400	6,500	6,800	6,900	6,200	6,100	4,900	5,100	75,000
		昼間電力量	(5,800)	(6,500)	(2,800)	(5,300)	(5,000)	(5,200)	(5,400)	(5,600)	(4,900)	(4,800)	(3,700)	(3,900)	(58,900)
		夜間電力量	(1,500)	(1,600)	(1,200)	(1,400)	(1,400)	(1,300)	(1,400)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,200)	(1,200)	(16,100)
74	天保山中学校	使用電力量	9,000	9,200	6,200	9,700	9,200	7,800	8,600	8,800	8,400	7,600	7,200	8,300	100,000
		昼間電力量	(7,400)	(7,400)	(4,600)	(7,900)	(7,600)	(6,300)	(7,100)	(7,200)	(7,000)	(6,100)	(5,800)	(6,800)	(81,200)
		夜間電力量	(1,600)	(1,800)	(1,600)	(1,800)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,600)	(1,400)	(1,500)	(1,400)	(1,500)	(18,800)
75	鴨池中学校	使用電力量	8,400	10,100	5,300	8,400	8,400	7,300	7,900	8,700	7,800	6,800	6,000	6,500	91,600
		昼間電力量	(6,600)	(7,900)	(3,800)	(6,800)	(6,800)	(5,800)	(6,300)	(7,100)	(6,300)	(5,300)	(4,600)	(5,000)	(72,300)
		夜間電力量	(1,800)	(2,200)	(1,500)	(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,500)	(19,300)
76	南中学校	使用電力量	10,400	15,300	7,000	10,500	10,200	8,100	9,700	9,800	9,200	8,200	7,800	8,100	114,300
		昼間電力量	(8,500)	(11,700)	(5,600)	(8,800)	(8,400)	(6,700)	(8,100)	(8,200)	(7,700)	(6,700)	(6,300)	(6,500)	(93,200)
		夜間電力量	(1,900)	(3,600)	(1,400)	(1,700)	(1,800)	(1,400)	(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,600)	(21,100)

【契約期間の電力消費計画】

単位: kWh

	学校名	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
77	紫原中学校	使用電力量	18,400	21,800	11,700	23,200	18,500	11,500	12,500	13,400	12,600	12,400	12,700	14,200	182,900
		昼間電力量	(15,900)	(19,100)	(9,400)	(20,200)	(15,900)	(9,500)	(10,400)	(11,200)	(10,500)	(10,100)	(10,500)	(12,000)	(154,700)
		夜間電力量	(2,500)	(2,700)	(2,300)	(3,000)	(2,600)	(2,000)	(2,100)	(2,200)	(2,100)	(2,300)	(2,200)	(2,200)	(28,200)
78	西紫原中学校	使用電力量	14,100	15,300	7,700	13,800	13,700	11,300	12,100	12,200	11,700	11,700	11,000	11,800	146,400
		昼間電力量	(11,700)	(12,600)	(5,800)	(11,500)	(11,400)	(9,300)	(10,100)	(10,200)	(9,800)	(9,700)	(9,100)	(9,700)	(120,900)
		夜間電力量	(2,400)	(2,700)	(1,900)	(2,300)	(2,300)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,900)	(2,000)	(1,900)	(2,100)	(25,500)
79	伊敷中学校	使用電力量	9,600	14,200	7,100	12,800	10,100	8,400	9,400	9,500	8,400	7,900	7,400	8,600	113,400
		昼間電力量	(7,300)	(10,200)	(4,700)	(9,900)	(7,600)	(6,100)	(7,200)	(7,200)	(6,300)	(5,700)	(5,300)	(6,400)	(83,900)
		夜間電力量	(2,300)	(4,000)	(2,400)	(2,900)	(2,500)	(2,300)	(2,200)	(2,300)	(2,100)	(2,200)	(2,100)	(2,200)	(29,500)
80	伊敷台中学校	使用電力量	13,400	15,300	9,600	14,000	14,100	10,500	12,000	12,000	11,400	11,400	11,400	12,200	147,300
		昼間電力量	(11,300)	(13,200)	(7,600)	(11,900)	(12,100)	(8,800)	(10,200)	(10,100)	(9,600)	(9,600)	(9,600)	(10,200)	(124,200)
		夜間電力量	(2,100)	(2,100)	(2,000)	(2,100)	(2,000)	(1,700)	(1,800)	(1,900)	(1,800)	(1,800)	(1,800)	(2,000)	(23,100)
81	河頭中学校	使用電力量	4,800	5,700	4,200	4,900	5,000	5,900	4,300	4,500	4,100	4,500	4,700	4,600	57,200
		昼間電力量	(3,700)	(4,500)	(3,100)	(3,800)	(3,900)	(4,400)	(3,300)	(3,500)	(3,100)	(3,500)	(3,700)	(3,600)	(44,100)
		夜間電力量	(1,100)	(1,200)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,500)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(13,100)
82	谷山中学校	使用電力量	24,500	27,900	13,000	25,300	22,100	14,500	14,900	15,100	15,300	13,500	13,900	15,900	215,900
		昼間電力量	(20,200)	(22,600)	(9,900)	(21,500)	(18,700)	(11,600)	(12,000)	(12,300)	(12,500)	(10,800)	(11,200)	(12,900)	(176,200)
		夜間電力量	(4,300)	(5,300)	(3,100)	(3,800)	(3,400)	(2,900)	(2,900)	(2,800)	(2,800)	(2,700)	(2,700)	(3,000)	(39,700)
83	東谷山中学校	使用電力量	16,400	16,600	7,100	13,800	12,700	9,800	11,600	13,800	12,700	9,400	7,600	9,900	141,400
		昼間電力量	(12,200)	(12,400)	(5,000)	(11,200)	(10,200)	(7,600)	(9,100)	(10,900)	(10,100)	(7,200)	(5,600)	(7,300)	(108,800)
		夜間電力量	(4,200)	(4,200)	(2,100)	(2,600)	(2,500)	(2,200)	(2,500)	(2,900)	(2,600)	(2,200)	(2,000)	(2,600)	(32,600)
84	和田中学校	使用電力量	16,000	19,600	13,100	17,300	13,500	11,500	12,700	15,200	14,300	11,800	10,000	11,100	166,100
		昼間電力量	(12,900)	(14,900)	(8,500)	(13,600)	(10,600)	(9,000)	(10,200)	(12,500)	(11,700)	(9,400)	(7,800)	(8,600)	(129,700)
		夜間電力量	(3,100)	(4,700)	(4,600)	(3,700)	(2,900)	(2,500)	(2,500)	(2,700)	(2,600)	(2,400)	(2,200)	(2,500)	(36,400)
85	福平中学校	使用電力量	13,400	15,000	9,400	14,800	14,300	10,800	12,300	12,600	12,400	11,300	10,800	11,500	148,600
		昼間電力量	(10,800)	(11,900)	(6,900)	(11,900)	(11,600)	(8,300)	(9,700)	(9,900)	(9,900)	(8,800)	(8,500)	(9,000)	(117,200)
		夜間電力量	(2,600)	(3,100)	(2,500)	(2,900)	(2,700)	(2,500)	(2,600)	(2,700)	(2,500)	(2,500)	(2,300)	(2,500)	(31,400)
86	谷山北中学校	使用電力量	12,600	14,600	8,300	13,200	12,000	10,800	10,600	11,600	10,300	9,900	9,900	11,500	135,300
		昼間電力量	(10,100)	(11,800)	(6,500)	(11,000)	(10,000)	(8,700)	(8,600)	(9,700)	(8,500)	(8,100)	(8,200)	(9,500)	(110,700)
		夜間電力量	(2,500)	(2,800)	(1,800)	(2,200)	(2,000)	(2,100)	(2,000)	(1,900)	(1,800)	(1,800)	(1,700)	(2,000)	(24,600)
87	皇徳寺中学校	使用電力量	9,400	11,000	5,700	7,700	8,000	6,900	6,900	7,400	7,100	6,700	6,300	6,800	89,900
		昼間電力量	(7,100)	(8,200)	(4,200)	(6,100)	(6,400)	(5,300)	(5,400)	(5,900)	(5,700)	(5,300)	(4,900)	(5,400)	(69,900)
		夜間電力量	(2,300)	(2,800)	(1,500)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(20,000)
88	星峯中学校	使用電力量	8,900	10,700	5,300	9,000	8,400	7,000	7,600	8,200	7,400	7,200	5,800	6,800	92,300
		昼間電力量	(6,600)	(7,500)	(3,400)	(6,900)	(6,500)	(5,300)	(5,900)	(6,400)	(5,700)	(5,400)	(4,200)	(5,100)	(68,900)
		夜間電力量	(2,300)	(3,200)	(1,900)	(2,100)	(1,900)	(1,700)	(1,700)	(1,800)	(1,700)	(1,800)	(1,600)	(1,700)	(23,400)
89	桜丘中学校	使用電力量	6,600	9,800	3,900	8,100	7,800	5,000	6,600	7,600	7,000	5,200	3,800	4,400	75,800
		昼間電力量	(4,900)	(7,100)	(2,600)	(6,400)	(5,900)	(3,500)	(5,000)	(5,900)	(5,300)	(3,800)	(2,600)	(3,100)	(56,100)
		夜間電力量	(1,700)	(2,700)	(1,300)	(1,700)	(1,900)	(1,500)	(1,600)	(1,700)	(1,700)	(1,400)	(1,200)	(1,300)	(19,700)
90	吉田北中学校	使用電力量	3,300	3,500	2,300	3,000	2,700	2,400	2,800	3,800	3,000	2,600	2,100	2,300	33,800
		昼間電力量	(2,400)	(2,500)	(1,300)	(2,100)	(1,900)	(1,600)	(1,800)	(2,500)	(1,900)	(1,800)	(1,300)	(1,500)	(22,600)
		夜間電力量	(900)	(1,000)	(1,000)	(900)	(800)	(800)	(1,000)	(1,300)	(1,100)	(800)	(800)	(800)	(11,200)
91	吉田南中学校	使用電力量	8,300	9,200	5,900	8,000	8,600	6,600	7,200	7,600	6,800	7,600	6,600	6,600	89,000
		昼間電力量	(6,500)	(7,300)	(4,400)	(6,200)	(6,700)	(5,000)	(5,400)	(5,500)	(4,900)	(5,800)	(5,100)	(5,000)	(67,800)
		夜間電力量	(1,800)	(1,900)	(1,500)	(1,800)	(1,900)	(1,600)	(1,800)	(2,100)	(1,900)	(1,800)	(1,500)	(1,600)	(21,200)
92	郡山中学校	使用電力量	10,100	8,100	3,400	5,400	5,000	4,400	4,400	4,600	4,300	4,100	3,800	5,100	62,700
		昼間電力量	(6,700)	(5,500)	(2,300)	(4,100)	(3,800)	(3,200)	(3,200)	(3,400)	(3,200)	(2,900)	(2,600)	(3,600)	(44,500)
		夜間電力量	(3,400)	(2,600)	(1,100)	(1,300)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,100)	(1,200)	(1,200)	(1,500)	(18,200)

【契約期間の電力消費計画】

単位: kWh

	学校名	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
93	松元中学校	使用電力量	14,000	14,500	8,600	13,200	14,400	12,300	13,100	13,000	12,100	11,500	11,400	12,900	151,000
		昼間電力量	(11,700)	(12,000)	(6,500)	(10,900)	(11,900)	(10,100)	(10,900)	(10,700)	(10,000)	(9,300)	(9,400)	(10,600)	(124,000)
		夜間電力量	(2,300)	(2,500)	(2,100)	(2,300)	(2,500)	(2,200)	(2,200)	(2,300)	(2,100)	(2,200)	(2,000)	(2,300)	(27,000)
94	喜入中学校	使用電力量	11,900	13,700	6,600	9,000	8,700	7,300	7,600	8,000	7,500	6,900	6,000	6,600	99,800
		昼間電力量	(8,400)	(9,700)	(4,700)	(7,000)	(6,700)	(5,600)	(5,800)	(6,300)	(5,900)	(5,200)	(4,400)	(4,900)	(74,600)
		夜間電力量	(3,500)	(4,000)	(1,900)	(2,000)	(2,000)	(1,700)	(1,800)	(1,700)	(1,600)	(1,700)	(1,600)	(1,700)	(25,200)
95	桜島学校 (桜島中学校)	使用電力量	13,900	20,800	9,500	14,200	11,800	7,300	8,900	11,100	11,800	8,100	7,400	5,800	130,600
		昼間電力量	(10,700)	(15,800)	(7,100)	(11,700)	(9,700)	(5,400)	(6,700)	(8,700)	(9,400)	(6,100)	(5,500)	(4,200)	(101,000)
		夜間電力量	(3,200)	(5,000)	(2,400)	(2,500)	(2,100)	(1,900)	(2,200)	(2,400)	(2,400)	(2,000)	(1,900)	(1,600)	(29,600)
96	鹿児島玉龍高校	使用電力量	38,200	44,200	32,500	42,500	37,000	29,800	33,500	35,900	32,300	28,900	28,800	30,600	414,200
		昼間電力量	(30,500)	(36,000)	(24,700)	(34,300)	(29,100)	(22,500)	(26,100)	(28,300)	(25,600)	(22,000)	(22,100)	(23,500)	(324,700)
		夜間電力量	(7,700)	(8,200)	(7,800)	(8,200)	(7,900)	(7,300)	(7,400)	(7,600)	(6,700)	(6,900)	(6,700)	(7,100)	(89,500)
97	鹿児島商業高校	使用電力量	28,900	35,900	26,600	34,000	29,600	24,500	25,000	24,900	22,500	22,000	25,000	28,500	327,400
		昼間電力量	(22,500)	(27,400)	(19,600)	(26,300)	(23,400)	(19,500)	(20,100)	(20,000)	(17,800)	(17,400)	(19,500)	(21,800)	(255,300)
		夜間電力量	(6,400)	(8,500)	(7,000)	(7,700)	(6,200)	(5,000)	(4,900)	(4,900)	(4,700)	(4,600)	(5,500)	(6,700)	(72,100)
98	鹿児島女子高校	使用電力量	36,900	39,700	30,900	39,400	38,700	32,700	34,200	35,700	29,900	32,100	31,500	35,200	416,900
		昼間電力量	(27,800)	(30,200)	(23,500)	(30,200)	(29,500)	(24,500)	(25,600)	(27,200)	(22,300)	(24,000)	(23,500)	(26,200)	(314,500)
		夜間電力量	(9,100)	(9,500)	(7,400)	(9,200)	(9,200)	(8,200)	(8,600)	(8,500)	(7,600)	(8,100)	(8,000)	(9,000)	(102,400)
計		使用電力量	1,370,800	1,420,900	741,500	1,194,400	1,074,000	898,500	965,000	1,029,100	989,000	862,900	801,400	923,200	12,270,700
		昼間電力量	1,062,300	1,099,500	555,600	984,900	876,900	713,000	767,000	832,600	806,600	682,000	631,600	725,600	(9,737,600)
		夜間電力量	308,500	321,400	185,900	209,500	197,100	185,500	198,000	196,500	182,400	180,900	169,800	197,600	(2,533,100)