

桜島旬彩館
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (関連色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	E1	展示ホール	ダウンライト	IL100W	1灯	9	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	F1	展示ホール	ダウンライト	FHT42W	2灯	2	28.2	4,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E1	廊下	ダウンライト	IL100W	1灯	15	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	E3	廊下	ダウンライト	JDR35W	1灯	4	15.2	1,280以上	4,000	85	AC100-242	
	C	事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	4	43.0	6,900以上	5,000	83	AC100-242	
	E2	バリアフリースイレ	ダウンライト	FDL18W	1灯	2	7.9	930以上	5,000	83	AC100-242	
	H	バリアフリースイレ	小型シーリングライト	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	
	H	バリアフリースイレ	ランプ	-	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	
	D2	研修室	ベースライト	Hf32W	2灯	3	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	E1	研修室	ダウンライト	IL100W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	A3	研修室	ベースライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
	E1	湯沸室	ダウンライト	IL100W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	E2	女子トイレ	ダウンライト	FDL18W	1灯	2	7.9	930以上	5,000	83	AC100-242	
	H	女子トイレ	小型シーリングライト	IL60W	1灯	2	-	-	-	-	AC100	
	H	女子トイレ	ランプ	-	-	2	5.9	760以上	5,000	83	AC100	
	A2	熟成室	ベースライト	Hf32W	2灯	4	43.0	6,900以上	5,000	83	AC100-242	
	B2	製麺室	ベースライト	Hf32W	2灯	6	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	B2	椿油精製室	ベースライト	Hf32W	2灯	5	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	E1	農産加工室（入口）	ダウンライト	IL100W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	A2	乾燥室	ベースライト	Hf32W	2灯	4	43.0	6,900以上	5,000	83	AC100-242	
	E1	乾燥室	ダウンライト	IL100W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	I	休憩室	ベースライト	Hf32W	1灯	8	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	F2	休憩室	ダウンライト	IL60W	1灯	4	4.6	600以上	5,000	83	AC100-242	
	A1	倉庫	ベースライト	Hf32W	1灯	1	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E1	農産加工室	ダウンライト	IL100W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	B1	農産加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	11	19.5	3,070以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	D1	農産加工室	ベースライト	Hf32W	2灯	10	43.0	6,950以上	5,000	83	AC100-242	
	A3	農産加工室	ベースライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
	A3	器材保管庫	ベースライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
	A3	倉庫	ベースライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
	A1	原材料保管庫	ベースライト	Hf32W	1灯	1	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	A1	ボイラー室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	B1	低温貯蔵庫	ベースライト	Hf32W	1灯	4	19.5	3,070以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	G	玄関	ダウンライト	FDL18W	1灯	4	7.9	1,030以上	5,000	83	AC100-242	耐塩仕様
						119						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

喜入農業構造改善センター
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	H	研修室（1）	シーリングライト	FCL20W	4灯	6	37.4	4,000以上	2,000-6,500	85	AC100	
	B	共同洗濯室	ベースライト	Hf32W	2灯	4	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	
	I	研修室（2）	シーリングライト	～6畳用	1灯	1	26.4	3,300以上	2,800-6,500	83	AC100	
	E	第一農産加工室	ベースライト	Hf32W	2灯	6	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	
	M	通路	ベースライト	FL20W	1灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
	L	資材庫	ブラケット	-	1灯	2	-	-	-	-	AC100	
	L	資材庫	ランプ	IL60W	1灯	2	6.2	760以上	2,700	80	AC100	
	C	ボイラー室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	F	ホール	ベースライト	FL20W	4灯	7	35.2	5,000以上	5,000	83	AC100-242	
	O	ホール	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	K	ホール	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	
	K	ホール	ランプ	-	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	
	C	トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	A	事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	4	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	G	エントランス	ダウンライト	IL100W	1灯	4	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	M	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	2	11.9	1,300以上	3,000	83	AC100-242	
	A	東倉庫	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	A	西倉庫	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	A	管理室	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	
	A	倉庫	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	A	第二農産加工室	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	L	機械室	ブラケット	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	
	L	機械室	ランプ	IL60W	-	1	6.2	760以上	2,700	80	AC100	
	D	資材用倉庫	ベースライト	FL20W	1灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
	D	入口	ベースライト	FL20W	1灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
	Q	外部	ブラケット	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	
	Q	外部	ランプ	IL60W	-	1	6.2	760以上	2,700	80	AC100	
0						55						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

農村交流館まつもと
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (関連色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	F	農産加工室	ベースライト	Hf32W	2灯	8	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	
	D	農産加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	
	E	農産加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	
	H	休憩室	ベースライト	FHP32W	4灯	1	49.7	8,000以上	5,000	83	AC100-242	
	C	保管庫	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	C	事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	G	倉庫	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	C	男子トイレ	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	K	男子トイレ	ブラケット	-	-	1	-	-	-	-	AC100-242	ブルスイッチ付 / コンセント付
	K	男子トイレ	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	
	K	女子トイレ	ブラケット	-	-	2	-	-	-	-	AC100-242	ブルスイッチ付 / コンセント付
	K	女子トイレ	ランプ	FL20W	1灯	2	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	
	H	研修室	ベースライト	FHP32W	4灯	8	49.7	8,000以上	5,000	83	AC100-242	
	A	研修室	ベースライト	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	G	研修室倉庫	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	I	ホール	ベースライト	FL20W	5灯	1	35.2	5,400以上	5,000	83	AC100-242	
	J	エントランス	ダウンライト	IL60W	1灯	2	8.0	860以上	5,000	95	AC100	
	L	ボイラー室	小型シーリングライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	
	L	ボイラー室	ランプ	IL60W	-	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	
	B	外部倉庫	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	O	-	誘導灯	-	-	1	2.5	-	-	-	AC100	B級BL形
	M	-	誘導灯	-	-	2	2.5	-	-	-	AC100	C級
	N	-	誘導灯	-	-	1	2.5	-	-	-	AC100	C級
						44						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V`AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

松元農畜産物処理加工センター
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (関連色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	V	エントランス	ウォールライト	FL20W	1灯	1	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	
	S	外壁	ブラケット	-	1灯	3	-	-	-	-	AC100	
	S	外壁	ランプ	FCL30W	-	3	4.0	580以上	5,000	93	AC100	
	K	ホール	ベースライト	Hf32W	2灯	4	32.5	4,700以上	5,000	83	AC100-242	乳白パネル付
	M	ホール	ダウンライト	FHT24W	1灯	1	7.9	1,080以上	5,000	83	AC100-242	
	N	廊下	ダウンライト	IL60W	1灯	3	7.9	930以上	5,000	83	AC100-242	
	L	廊下	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	770以上	5,000	83	AC100-242	
	I	ストック室	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	A	事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	H	事務室	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	J	農業技術研修室	ベースライト	Hf32W	2灯	4	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	N	湯沸室	ダウンライト	IL60W	1灯	1	7.9	930以上	5,000	83	AC100-242	
	P	湯沸室	キッチンライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	ブルスイッチ付 / コンセント付
	P	湯沸室	ランプ	FL15W	-	1	8.0	750以上	5,000	83	AC100	
	I	男子トイレ	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	R	男子トイレ	ブラケット	FL20W	1灯	1	8.7	1,050以上	5,000	95	AC100	
	I	女子トイレ	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	R	女子トイレ	ブラケット	FL20W	1灯	1	8.7	1,050以上	5,000	95	AC100	
	E	農産物利用加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	5	17.0	2,170以上	5,000	83	AC100-242	
	D	農産物利用加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	2	17.0	3,510以上	5,000	83	AC100-242	
	U	農産物利用加工室	ウォールライト	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	
	F	農産物利用加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	
	O	農産物利用加工室	ベースライト	MF250W	1灯	6	107.0	14,800以上	5,000	80	AC100-242	
	B	原材料倉庫	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	T	通用口	小型シーリングライト	IL60W	1灯	1	5.5	650以上	5,000	95	AC100	
	B	倉庫	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	C	味噌加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	G	味噌貯蔵室	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	
	C	味噌貯蔵室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	Q	味噌貯蔵室	キッチンライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	ブルスイッチ付 / コンセント付
	Q	味噌貯蔵室	ランプ	FL20W	-	1	8.0	750以上	5,000	83	AC100	
	B	ボイラー室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
						57						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

郡山中央構造改善センター
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	I	第一研修室	ベースライト	Hf86W	2灯	8	83.0	12,800以上	5,000	83	AC100-242	
	A	授乳室	ベースライト	HF32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	D	調理室	ベースライト	Hf32W	2灯	5	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E	調理室	ベースライト	HF32W	2灯	2	33.6	5,200以上	5,000	83	AC100-242	非常用兼用照明器具
	A1	調理室	ベースライト	HF32W	1灯	1	17.0	2,200以上	5,000	83	AC100-242	
	D	検査室	ベースライト	HF32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E	検査室	ベースライト	HF32W	2灯	1	33.6	5,200以上	5,000	83	AC100-242	非常用兼用照明器具
	G	検査室	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	D	小会議室	ベースライト	HF32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E	小会議室	ベースライト	HF32W	2灯	1	33.6	5,200以上	5,000	83	AC100-242	非常用兼用照明器具
	R	第二研修室	ダウンライト	IL100W	1灯	4	7.9	800以上	3,000	83	AC100-242	
	S	第二研修室	ダウンライト	FML27W	1灯	20	11.1	1,210以上	3,000	83	AC100-242	
	Y	第二研修室	シーリングライト	～6畳用	1灯	1	32.2	3,195以上	2,700	93	AC100	
	A	第二研修室	ベースライト	HF32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	G	体育館通路	ベースライト	FL20W	1灯	3	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	H	ステージ横	ベースライト	FL20W	1灯	1	7.2	800以上	5,000	83	AC100-242	非常用兼用照明器具
	K	ステージ横	ベースライト	HF32W	1灯	2	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	C	ステージ横	ベースライト	HF32W	1灯	2	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	
	Z	ステージ横	ベースライト	FL20W	1灯	2	21.5	3,150以上	5,000	83	AC100-242	非常用兼用照明器具
	G	ステージ横	ベースライト	FL20W	1灯	2	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	F	控室倉庫	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	ガード付
	L	調整室	ベースライト	HF32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	T	調整室	ダウンライト	JDR35W	1灯	1	15.2	905以上	3,000	95	AC100-242	
	X	バリアフリーストイレ	表示灯	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	
	X	バリアフリーストイレ	ランプ	FL10W	-	1	5.0	500以上	5,000	83	AC100-242	
	O	バリアフリーストイレ	ベースライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	W	バリアフリーストイレ	キッチンライト	FL20W	1灯	1	8.7	1,050以上	5,000	95	AC100	コンセント付
	Q	男子トイレ	ダウンライト	FHT24W	1灯	1	7.9	1,080以上	5,000	83	AC100-242	
	K	男子トイレ	ベースライト	HF32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	N	男子トイレ	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	770以上	5,000	83	AC100-242	
	A	男子トイレ	ベースライト	HF32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	Q	女子トイレ	ダウンライト	FHT24W	1灯	1	7.9	1,080以上	5,000	83	AC100-242	
	A	女子トイレ	ベースライト	HF32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	O	女子トイレ	ベースライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	V	ロビー	キッチンライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	
	V	ロビー	ランプ	FL10W	-	1	8.0	750以上	5,000	83	AC100-242	
	O	ロビー	ベースライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	L	ロビー	ベースライト	HF32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	M	ロビー	ベースライト	Hf32W	2灯	1	33.8	5,200以上	5,000	83	AC100-242	非常用兼用照明器具
	B	ロビー	ベースライト	Hf32W	2灯	3	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	A	ロビー	ベースライト	HF32W	1灯	6	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	P	ロビー	ダウンライト	FDL13W	1灯	13	7.9	1,060以上	5,000	83	AC100-242	
	A1	ロビー	黒板灯	Hf32W	1灯	3	17.0	2,200以上	5,000	83	AC100-242	
	B1	ロビー	ベースライト	FHP45W	3灯	3	52.0	7,400以上	5,000	83	AC100-242	
	C1	ロビー	ベースライト	FL20W	5灯	3	77.8	8,800以上	5,000	83	AC100-242	
	D1	ロビー	ダウンライト	-	1灯	3	-	-	-	-	AC100	
	D1	ロビー	ランプ	IL100W	-	3	5.8	800以上	2,700	93	AC100	
	F1	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	5	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	
	E1	外部	スポットライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	
	E1	外部	ランプ	IL60W	-	1	7.3	810以上	2,700	80	AC100	
	G1	-	誘導灯	-	-	3	-	-	-	-	AC100-242	B級BL
	J1	-	誘導灯	-	-	3	-	-	-	-	AC100-242	B級BL / ガード付
	H1	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	AC100-242	B級BL
	11	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	AC100-242	B級BL
						132						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

西有里研修館
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	K	ロビー	ベースライト	FHP32W	3灯	4	36.5	4,900以上	5,000	83	AC100-242	
	P	ロビー	小型シーリングライト	-	-	1	-	-	-	-	AC100	
	P	ロビー	ランプ	FCL20W	1灯	1	8.9	1,330以上	5,000	83	AC100	
	Q	男子トイレ	ブラケット	-	-	1	-	-	-	-	AC100	
	Q	男子トイレ	ブラケット	IL40W	1灯	1	4.2	440以上	5,000	83	AC100	
	Q	女子トイレ	ブラケット	-	-	1	-	-	-	-	AC100	
	Q	女子トイレ	ブラケット	IL40W	1灯	1	4.2	440以上	5,000	83	AC100	
	B	集会室	ベースライト	Hf32W	2灯	3	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	G	集会室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	C	研修室	ベースライト	Hf32W	2灯	9	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	
	C	洗濯室	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	
	M	休憩室	ペンダント	～8畳用	1灯	1	29.0	3,869以上	5,000	94	AC100	
	A1	農産加工室	ベースライト	Hf32W	2灯	9	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	E	農産加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	2	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	吊り金具
	N	食品倉庫	小型シーリングライト	-	-	1	-	-	-	-	AC100	
	N	食品倉庫	ランプ	IL40W	1灯	1	4.2	760以上	5,000	83	AC100	防湿・防雨型
	N	倉庫	小型シーリングライト	-	-	1	-	-	-	-	AC100	
	N	倉庫	ランプ	IL40W	1灯	1	4.2	760以上	5,000	83	AC100	防湿・防雨型
	A2	事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	1	43.0	6,500以上	5,000	83	AC100-242	
	O	事務室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	8.7	1,050以上	5,000	95	AC100-242	ブルスイッチ付 / コンセント付
	I	ボイラー室	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	R	外部	街路灯	MF250W	1灯	1	17.5	2,100以上	5,000	70	AC100-242	照明灯具のみ
	b	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	-	C級
	c	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	-	B級BL形
						47						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

郡山東部研修館
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	A	研修室	ベースライト	Hf32W	1灯	24	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	B	農産加工室	ベースライト	Hf32W	1灯	15	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	I	農産加工室	ダウンライト	IL60W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	C	休憩室	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	I	休憩室	ダウンライト	IL60W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	D	男子トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	H	男子トイレ	小型シーリングライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	
	H	男子トイレ	ランプ	IL60W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	
	D	女子トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	H	女子トイレ	小型シーリングライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	
	H	女子トイレ	ランプ	IL60W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	
	E	事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	F	ロビー	ベースライト	FL20W	1灯	6	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	非常用照明器具兼用型
	I	ロビー	ダウンライト	IL60W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	G	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	2	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	
	J	東部農産加工施設	ベースライト	Hf32W	1灯	3	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	吊り金具
	a	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	-	B級
	b	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	-	B級
						64						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V`AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

郡山常盤コミュニティーセンター
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	K	ロビー	ベースライト	FPL36W	3灯	3	47.5	5,750以上	5,000	83	AC100-242	
	F	バリアフリートイレ	ベースライト	FL20W	2灯	1	21.6	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	C	女子トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	2	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	Q	女子トイレ	ウォールライト	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	C	男子トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	2	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	Q	男子トイレ	ウォールライト	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	N	トイレ前廊下	ダウンライト	IL100W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	
	F	トイレ前廊下	ベースライト	FL20W	2灯	1	21.6	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E	調理実習室	ベースライト	Hf32W	2灯	4	43.0	6,810以上	5,000	83	AC100-242	
	P	調理実習室	ウォールライト	FL20W	1灯	1	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	
	L	研修室	ベースライト	FPL36W	4灯	4	57.5	7,350以上	5,000	83	AC100-242	
	D	事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	1	43.0	6,900以上	5,000	83	AC100-242	
	G	多目的ホール	ベースライト	Hf32W	1灯	1	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	ガード付
	B	多目的ホール	ベースライト	MF400W	1灯	7	114.0	22,000以上	5,000	83	AC100-242	
	T	外部	ウォールライト	IL60W	-	4	-	-	-	-	AC100	
	T	外部	ランプ	IL60W	1灯	4	5.9	760以上	5,000	83	AC100	
	V	外部	街路灯	MF250W	1灯	2	36.5	6,100以上	5,000	72	AC100-242	照明灯具・ジョイント
	X	外部	投光器	MF400W	1灯	16	170.3	24,000以上	5,000	70	AC100-242	
	W	外部	街路灯	MF250W	1灯	1	17.5	2,100以上	5,000	70	AC100-242	照明灯具のみ
	M	外部	ベースライト	FL20W	1灯	1	11.9	1,340以上	5,000	83	AC100-242	
	I	別棟	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	I	別棟	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	H	別棟	ベースライト	Hf32W	1灯	3	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	
	H	別棟	ベースライト	Hf32W	1灯	3	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	
	H	別棟	ベースライト	Hf32W	1灯	3	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	
	I	別棟 事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	S	別棟 廊下	小型シーリングライト	-	1灯	2	-	-	-	-	AC100	
	S	別棟 廊下	ランプ	FCL30W	-	2	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	
	R	別棟 廊下	キッチンライト	FL15W	1灯	1	8.7	1,050以上	5,000	95	AC100-242	コンセント付
	a	-	誘導灯	-	-	2	-	-	-	-	-	B級
	b	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	-	B級
	c	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	-	C級
						82						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

八重棚田館
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	F	ホール	ダウンライト	FHT24W	1灯	2	7.9	1,080以上	5,000	83	AC100-242	
	E	ホール	ベースライト	FHP45W	4灯	5	73.5	10,600以上	5,000	83	AC100-242	
	F	トイレ前廊下	ダウンライト	FHT24W	1灯	3	7.9	1,080以上	5,000	83	AC100-242	
	B	バリアフリーストイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	B	男子トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	3	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	B	女子トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	A	女子トイレ	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	F	ホール	ダウンライト	FHT24W	1灯	1	7.9	1,080以上	5,000	83	AC100-242	
	C	研修室	ベースライト	Hf32W	2灯	30	32.5	4,900以上	5,000	83	AC100-242	
	B	研修室倉庫	ベースライト	Hf32W	1灯	3	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	D	事務室	ベースライト	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	B	湯沸室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	A	全室	ベースライト	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	J	シャワー室	LED電球	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100-242	
	C	休憩室	ベースライト	Hf32W	2灯	3	32.5	4,900以上	5,000	83	AC100-242	
	A	調理室	ベースライト	Hf32W	2灯	10	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	B	調理室	ベースライト	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	B	調理室	ベースライト	Hf32W	1灯	3	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	I	外壁	ウォールライト	FL20W	1灯	4	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	
	G	外壁	小型シーリングライト	-	-	2	-	-	-	-	AC100	
	G	外壁	ランプ	IL60W	1灯	2	4.0	540以上	2,700	93	AC100	
	H	外部	街路灯	MF250W	1灯	1	17.5	2,100以上	5,000	70	AC100-242	照明灯具のみ
	K	-	誘導灯	-	-	2	-	-	-	-	-	C級
	L	-	誘導灯	-	-	1	-	-	-	-	-	B級
						85						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V`AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。