

甲突池・千年の森トイレ等照明器具LED化業務委託
製品仕様書一覧表(内訳)

施設名	室名	番号	器具形状	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
甲突池	トイレ	1	LED屋外ブラケット	3	4.5以下	180以上	2700	80以上	AC100	・ON/OFFセンサー ・LED電球(E17) ミニクリプトン形 6.2W以下
		2	LED屋外ブラケット	8	8.6以下	820以上	5000	83以上	AC100	
	花壇	3	LEDガーデンライト	1	5.5以下	200以上	2700	80以上	AC100	・照度センサー ・LED電球(E26) 一般電球形40W形
	駐車場	4	LEDモールライト	1	98.0以下	10350以上	5000	70以上	AC100-242	・電源ユニット 水銀灯300形相当用 グローブ透明アクリル 水銀灯300形相当
千年の森	トイレ	5	LEDベースライト	2	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	
		6	LEDベースライト	1	11.9以下	1600以上	5000	83以上	AC100-242	
				16						

※1 消費電力は100V時とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。