

業務委託仕様書

1 委託業務名

鹿児島食肉センター高圧引込設備更新業務委託

2 業務場所

鹿児島食肉センター（鹿児島市下福元町7852番地）

3 業務の履行期間

契約の日から令和8年2月27日まで

4 業務内容

鹿児島食肉センターの敷地内にある老朽化した高圧ケーブル及び高圧気中負荷開閉器の取替えを行い、安全かつ安定した電力供給体制を確保するものである。

下記に示す、仕様と同等品以上の物品を調達し、搬入・設置の上、試験調整を行うものとする。

- ・高圧ケーブル取替え（高所作業含む）
 - 品名：6KV EM-FPT-Cケーブル
 - 規格：150mm²
 - 数量：160m（屋外耐塩型、一般）
 - 導入線：45m
- ・高圧気中負荷開閉器取替え
 - 品名：高圧気中負荷開閉器
 - 規格：方向性7.2KV、400A、GR付、LA・VT内蔵
 - 数量：1基
- ・撤去（既存高圧ケーブル、CVV制御、高圧気中負荷開閉器など）
- ・発生材処理
- ・試験調整（絶縁耐力試験、継電器試験）

5 特記事項

- (1) 本業務の実施については、本市と(株)ミートセンターかごしま及び鹿児島市部分肉加工協同組合と十分な事前協議を行い、関連設備及び利用者に支障のないよう十分留意すること。
- (2) 本業務を遂行するにあたり、疑義が生じた場合及び業務遂行上特別に必要な事態が生じた場合には、本市と協議し且つその指示に従うこと。
- (3) 電力会社及び(株)ミートセンターかごしまが施設管理を委託している事業者の電気主任技術者との調整・申請業務は受注者が責任を持って行うものとする。
- (4) 関係法令を遵守するのはもちろんのこと、常に安全管理に必要な措置を講じて労働災害の防止に努めること。

(5) 本業務に関する全ての資材・機器の調達・運搬・廃棄等は受注者が責任を持って行うものとする。

(6) 本業務で生じた発生材については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に基づき、受注者が責任を持って適正に処理すること

6 機器の設置

設置場所は原則として既設の設置場所とする。

7 動作確認

高圧ケーブル及び高圧気中負荷開閉器の取替後は、試験・調整を行い正常に作動することを確認する。

8 提出書類

(1) 完成図書 2部

(2) 写真帳 2部

業務着手前、施工中、交換部品及び完成後の状態を撮影したものをA-4判アルバム（説明付）にして、提出すること。

9 担当者

鹿児島市産業局産業振興部産業政策課

久木田 TEL 099-216-1318