

仕 様 書

1 業 務 名 鹿児島食肉センター汚泥脱臭装置架台補修

2 業務場所 鹿児島食肉センター（鹿児島市下福元町7852番地）

3 履行期限 契約締結日から令和9年2月26日

4 業務内容

汚水処理棟内にある汚泥脱臭装置の架台が経年劣化による損傷が激しいことから、架台の塗装及び補強を行う。

(1) 酸・アルカリ洗浄塔、前処理洗浄塔の架台塗装

既設架台について、下地処理を行い防触塗装を施すことで、長寿命化を図る。

ア 施工内容

- ・架台防触塗装（2種または3種ケレン、下塗り1回、中塗り2回、上塗り1回）

イ その他

- ・各洗浄塔の取り外しは行わず、露出部分のみを塗装すること。
- ・施工箇所に応じて2種または3種ケレンを行うものとする。
- ・腐食が著しい欠損箇所には、可能な範囲でパテ等による簡易補修を行うこと。
- ・下塗りは合成樹脂調合やアルミニウムペイント等のさび止め塗料を使用し、を行い中塗り、上塗りには耐候性の高い塗料を用いること。

(2) 前処理洗浄塔の架台補強

既設架台の腐食劣化により、前処理洗浄塔が架台から落下するのを防止するため、H型鋼により既設架台を補強する。

ア 施工内容

- ・補強部材作成、設置
- ・補修部の錆止め塗装
- ・位置調整、固定

イ その他

- ・補強部材にはH型鋼（SUS304 溶融亜鉛メッキ処理、寸法(mm)100×100×6×8、長さ(mm)1100）を使用すること。
- ・補強部材は、ステンレス製架台を作成し、容易に移動、落下しないよう、既設架台と固定すること。

5 特記事項

- (1) 実施については、担当者及び当センターの貸付事業者である㈱ミートセンターかごしまと十分な事前協議を行い、関連設備及び利用者に支障のないよう十分留意すること。
- (2) 本業務を遂行するにあたり、疑義が生じた場合及び業務遂行上特別に必要な事態が生じた場合には、担当者と協議し且つその指示に従うこと。
- (3) 関係法令を遵守するのはもちろんのこと、常に安全管理に必要な措置を講じて労働災害の防止に努めること。
- (4) 建設廃材については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、受注者が責任を持って適正に処理すること

6 提出書類

写真帳 2部

着手前、施工中、部品・材料及び完成後の状態を撮影したものを、A-4版アルバム（説明付）にして提出すること。

7 担当者

鹿児島市産業局産業振興部産業政策課

山下 TEL 099-216-1318