鹿児島市民文化ホール

製品仕様書一覧表(内訳)

	フロア	室名	数量(台)	電圧(V)	器具スタイル	色温度(K)	消費電力(W)	明るさタイプ	灯数	光束値(lm)	演色性(Ra)	備考
1	B1F	大練習室ピアノ庫	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	HF32形	1	3100	83	
2	B1F	大練習室女子更衣室	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	HF32形	1	3100	83	
3	B1F	大練習室男子更衣室	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	HF32形	1	3100	83	
4	1F	機械室デッキ	1	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3140	83	
5	1F	機械室デッキ	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
6	1F	機械室デッキ	1	-	他照明器具付属品	-	-	-	-	-	-	
7	1F	管理事務室コピー室	2	100-242	ベースライト	5000	43.1	HF32形	2	6680	83	
8	1F	管理事務室コピー室	1	100-242	非常灯内臓照明器具	5000	44	HF32形	2	6900	83	
9	1F	管理事務室	15	100-242	ベースライト	5000	43.1	HF32形	2	6680	83	
10	1F	管理事務室	4	100-242	非常灯内臓照明器具	5000	44	HF32形	2	6900	83	
11	1F	管理事務室	1	100-242	ベースライト	5000	20.6	HF32形	1	3200	83	
12	1F	管理事務室	1	-	取付部品	-	-	-	-	-	-	
13	1F	警備員休憩室	1	100-242	ベースライト	5000	43.1	HF32形	2	6900	83	
14	屋外	北口屋外室外機置場	1	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
15	1F	北口屋外倉庫	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
16	屋外	北口外部足元灯	6	100	足元灯	2700	4.3	40形相当	1	440	80	
17	1F	北口入口風除室	4	100-242	ダウンライト	3000	11.6	FHT32形	1	1550	85	
18	屋外	北口入口軒天	3	-	ダウンライト	3000	-	-	-	-	-	
19	屋外	北口入口軒天	3	100-242	ダウンライト	-	12.4	FHT32形	1	1085	85	
20	1F	展示ホール	36	100-242	ダウンライト	3000	11.6	FHT32形	1	1610	85	
21	1F	展示ホール	16	100-242	ダウンライト	3000	11.6	FHT32形	1	1610	85	
22	1F	電話交換機室(サーバー室)	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	HF32形	1	3100	83	
23	1F	館長室前通路	3	100-242	ダウンライト	3000	4.2	白熱灯60形	1	585	85	
24	1F	湯沸室	1	100-242	ベースライト	5000	11.6	FL20形	2	1600	83	
25	1F	湯沸室	1	100-242	ベースライト	5000	11.6	FL20形	2	1550	83	
26	1F	湯沸室(キッチン手元灯)	1	100	ブラケット	5000	9.5	15形直管蛍光灯	1	840	83	
27	1F	塵埃室通路	3	100	非常灯内臓照明器具	非常時・非常灯用LED点灯常時消灯	6.6	ハロゲン電球50形	1	-	70	
28	1F	塵埃室通路	1	100-242	ベースライト	5000	21.8	HF16形	2	3100	83	
29	1F	ELV機械室	1	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
30	1F	ELV機械室	1	-	他照明器具付属品	-	-	-	-	-	-	
31	1F	機械デッキ(塵埃室奥)	2	100-242	ベースライト	5000	43.1	HF32形	2	6770	83	
32	1F	機械デッキ(塵埃室奥)	1	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
33	1F	機械デッキ(塵埃室奥)	1	-	他照明器具付属品	-	-	-	-	-	-	
34	屋外	東口清掃倉庫	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
35	屋外	東口入口風除室	4	100-242	ダウンライト	3000	11.6	FHT32形	1	1550	85	
36	屋外	東口軒天井	3	-	ダウンライト	3000	-	-	-	-	-	
37	屋外	東口軒天井	3	100-242	ダウンライト	-	12.4	FHT32形	1	1085	85	
38	屋外	東口外部足元灯	1	100	足元灯	2700	4.3	40形相当	1	440	80	
39	1F	塵埃室	1	-	防爆型照明	5000	37.4	Hf32形相当	2	6200	83	
40	1F	塵埃室	1	-	他照明器具付属品	-	-	-	-	-	-	
41	1F	0階段横機械室	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
42	1F	0階段横機械室	2	-	他照明器具付属品	-	-	-	-	-	-	
43	1F	0階段横機械室	2	100-242	ベースライト	5000	43.1	HF32形	2	6770	83	
44	1F	機械室デッキ(事務室奥)	1	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
45	1F	機械室デッキ(事務室奥)	1	-	他照明器具付属品	-	-	-	-	-	-	
46	1F	機械室デッキ(事務室奥)	1	100-242	ベースライト	5000	43.1	HF32形	2	6770	83	
47	1F	L階段(エントランス2F⇄1F展示ホール)	1	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
48	1F	2ホール	32	100	客席誘導灯(足元灯) IL5w	-	43.1	-	-	6770	83	
49	1F	管理棟倉庫3	1	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
50	1F	管理棟倉庫3	1	100-242	ベースライト	5000	-	FL20形	1	-	-	
51	2F	倉庫1(正面入口 1ホール側)	2	100-242	ベースライト	5000	11.6	FL20形	2	1550	83	
52	2F	倉庫1(正面入口 1ホール側)	1	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
53	2F	エントランス風除室	18	100	ダウンライト	3000	12.4	FHT32形	1	1600	85	
54	2F	1ホール側リターンチャンパー	2	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	

鹿兒島市民文化ホール

製品仕様書一覧表(内訳)

	フロア	室名	数量(台)	電圧(V)	器具スタイル	色温度(K)	消費電力(W)	明るさタイプ	灯数	光束値(lm)	演色性(Ra)	備考
55	2F	2ホール側リターンチャンパー	2	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
56	2F	倉庫2(正面入口 2ホール側)	2	100-242	ベースライト	5000	11.6	FL20形	2	1550	83	
57	2F	倉庫2(正面入口 2ホール側)	1	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
58	2F	エントランスホール	7	-	ダウンライト	3000	-	-	-	-	-	
59	2F	エントランスホール	7	100	ダウンライト	-	4.2	白熱灯60形	1	490	85	
60	2F・3F	第1ホール フライギヤラリー	24	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
61	2F・3F	第2ホール フライギヤラリー	28	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
62	2F	1ホール展示絵画用	2	100-242	展示物用照明 100~150W	3000	15.4	ハロゲン100W	1	-	83	
63	3F	軒天井	9	100-242	ダウンライト	3000	75.5	セラメタ150形	1	8320	85	
64	3F	展示コーナー(A階段右)	8	100-242	ダウンライト	3000	7	FDL27形	1	955	85	
65	3F	展示コーナー(A階段左)	8	100-242	ダウンライト	3000	7	FDL27形	1	955	85	
66	中3F	DS(投光室3.4奥)	2	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
67	中3F	投光室3.4前踏込	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
68	中3F	投光室3.4	8	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
69	中3F	DS(投光室1.2奥)	4	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
70	中3F	投光室1.2	6	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
71	4F	通路(市民ホール舞台周リ)	2	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
72	4F	排煙ファン室隣(消音チャンパー)	3	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
73	4F	厨房事務所前廊下	2	100-242	ベースライト	5000	20.6	HF32形	1	3100	83	
74	4F	厨房事務所前廊下	2	100-242	ベースライト	5000	21.8	HF16形	2	3100	83	
75	4F	テラー置場	4	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
76	4F	デットスペース(K階段横)	1	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
77	4F	消音チャンパー(排煙ファン室横)	1	100	エクステリアライト	LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)	4.3	40形電球	1	396	80	
78	4F	投光室3.4	6	100-242	ベースライト	5000	20.6	FH32形	1	3200	83	
79	4F	2ホール天井階段上	14	100-242	ダウンライト	3000	75.5	セラメタ150形	1	8320	85	
80	4F	市民ホール客席	48	100-242	ベースライト調光機能付き	5000	7	FH32形	1	955	85	
81	5F	展示絵画用	2	100-242	展示物用照明 100~150W	3000	15.4	ハロゲン100W	1	-	83	
82		A階段	21	100	シーリングライト	5000	16.8	FHT42形	1	2080	85	
83		A階段	11	-	非常用照明器具	5000	15.4	ハロゲン電球100形	1	-	70	
84		D階段	18	100-242	ダウンライト	3000	15	セラメタ150形	1	1965	85	
85		D階段	4	100	非常用照明器具	非常時・非常灯用LED点灯常時消灯	6.6	ハロゲン電球50形	1	-	70	
86		E階段	18	100-242	ダウンライト	3000	15	セラメタ150形	1	1965	85	
87		E階段	4	100	非常用照明器具	非常時・非常灯用LED点灯常時消灯	6.6	ハロゲン電球50形	1	-	70	
88		F階段	14	100-242	ダウンライト	3000	15	セラメタ150形	1	1965	85	
89		F階段	2	100	非常用照明器具	非常時・非常灯用LED点灯常時消灯	6.6	ハロゲン電球50形	1	-	70	
90		G階段	14	100-242	ダウンライト	3000	15	セラメタ150形	1	1965	85	
91		G階段	2	100	非常用照明器具	非常時・非常灯用LED点灯常時消灯	6.6	ハロゲン電球50形	1	-	70	
92		C階段	12	100-242	ベースライト	5000	43.1	HF32形	2	6900	83	
93		C階段	2	100-242	ベースライト	5000	21.8	Hf16形	2	3200	83	
94		H階段	8	100-242	非常用照明器具	5000	15.6	HF20形	1	1600	-	階段文字入り
95		I階段	10	100-242	非常用照明器具	5000	15.6	HF20形	1	1600	-	階段文字入り
96		J階段	13	100-242	非常用照明器具	5000	15.6	HF20形	1	1600	-	階段文字入り
97		K階段	12	100-242	非常用照明器具	5000	15.6	HF20形	1	1600	-	階段文字入り
98		O階段	1	100-242	ベースライト	5000	12.5	FL20形	2	1600	83	
99		O階段	2	100-242	非常用照明器具	5000	15.6	HF20形	1	1600	-	階段文字入り
100		P階段	1	100-242	非常用照明器具	5000	15.6	HF20形	1	1600	-	階段文字入り
101		P階段	2	100-242	ベースライト	5000	12.5	FL20形	2	1600	83	
102	屋外	屋外M階段(駐車場からの階段)	4	100-242	ベースライト	5000	43.1	HF32形	2	6900	83	
103	屋外	屋外M階段(駐車場からの階段)	2	100-242	ベースライト	5000	15.6	FL20形	2	1600	83	
104	屋外	管理棟2F(1ホール側)	4	100	足元灯	2700	4.3	40形相当	1	440	80	
105	屋外	管理棟2F(2ホール側)	4	100	足元灯	2700	4.3	40形相当	1	440	80	
106	屋外	2階ホール(東側)	11	100	足元灯	2700	4.3	40形相当	1	440	80	
107	屋外	正面	10	100	足元灯	2700	4.3	40形相当	1	440	80	
108	屋外	駐車場への通路	6	100	足元灯	2700	4.3	40形相当	1	440	80	

鹿児島市民文化ホール
製品仕様書一覧表(内訳)

	フロアー	室名	数量(台)	電圧(V)	器具スタイル	色温度(K)	消費電力(W)	明るさタイプ	灯数	光束値(lm)	演色性(Ra)	備考
109	2F	1ホール I階段出口	1	100	エクステリアライト	2700	9.3	100形電球	1	628	83	
110	2F	2ホール J階段出口	1	100	エクステリアライト	2700	9.3	100形電球	1	628	83	