

かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館不活性ガス消火設備容器等更新業務委託契約に係る質問への回答

通し番号	質問内容	回答
1	項目： 公告文 内容： 3 入札参加希望の申請方法等 (1) エ 2(10)の実績があることを証する書類について 弊社は主に国、地方公共団体等と「〇〇〇〇設備管理業務委託」といった形式で建物設備管理の総合管理を業務委託で請け負っています。 その中に消防用設備の法定点検が含まれており、その点検の際不備が確認された消火・防災設備の工事又は修繕を履行しています。 発注者側と打ち合わせのうえ、予算の有効活用を前提に極力経費のかからない修繕対応を提案し、実行している状況です。 そのため修繕工事に関する個別の契約書等がないケースがほとんどなのですが、この場合の証明書類は何を提出すればよいのでしょうか。	工事又は修繕に関する個別の契約書等がない場合は、請け負った業務委託報告書の所要部分の写しを提出してください。
2	項目：仕様書 内容： 5 (2) ①② ①容器ヘッダー接続の更新または整備 ②弁等の点検および必要に応じた更新とありますが更新を要する場合の費用は別途としてよろしいでしょうか。 5 (4) ① ①容器架台および固定金具の点検・補修または更新とありますが更新を要する場合の費用は別途としてよろしいでしょうか。	仕様書の13その他(1)「見積金額には、本業務に係る一切の経費を含めること。」と記載のとおり、更新を要する場合に必要な費用も含んで見積もってください。