

**質問回答書**

鹿児島市消防総合訓練研修センター及び消防分団舎照明器具LED化業務委託契約に係る制限付き一般競争入札に対する質問と回答(令和8年1月29日受理分)

No.	資料名	ページ	質問内容	回答
1	平面図 (各階)		消防総合訓練研修センターにおいて器具取替で足場が必要な高所はありますでしょうか。(4m以上) 何m程度で何ヶ所あるか(屋内・屋外)	足場が必要と思われる場所は研修棟2階大研修室のみで、天井高が約4mです。