

消防用設備等基準の特例適用申請書

〇〇年〇〇月〇〇日

鹿児島市消防局長 殿

申請者

住所 鹿児島市山下町15番1号
(電話099-222-0119)

氏名 山下 太郎

どちらかに○

(消防法施行令第32条・鹿児島市火災予防条例第46条)の規定による消防用設備等基準の特例の適用を承認して下さるよう申請いたします。

新築、既存で必要分を記載

記

防火対象物	名	山下病院	所在地	鹿児島市山下町15番1号
	用	病院	項別	(6)項イ
	構造	耐火構造	階数	地上9階
	建築面積	300.00㎡	延面積	1,000.00㎡
消防用設備等	法定	設備の種類	消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備(放送設備)、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、誘導灯、連結送水管	
	現有	設備の種類	消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備(放送設備)、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、誘導灯、連結送水管	
	不足	設備の種類	各階の渡り廊下のスプリンクラーヘッド	
	特例	設備の種類	各階の渡り廊下のスプリンクラーヘッド	
申請の理由				
既存棟と新築棟は渡り廊下でつながっているが、免震構造のために地震の際、横方向へ1m以上動く、このときスプリンクラーの配管の破損があるため。				
※ 受付欄			※ 処理経過欄	

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- ※印の欄は記入しないこと。
- 特例を受けようとする場所及び消防用設備等の詳細図、付近の略図等を添付すること。