

様式第5の3 (第6条関係)

対象火気設備及び器具等に係る計画表

建築物名称 ( )

【対象火気設備及び器具等の設置室】

| 構造 | 間柱 | 下地            | 仕上げ              |
|----|----|---------------|------------------|
| 木造 | なし | 壁：石膏ボード (不燃)  | 壁：キッチンパネル (不燃)   |
|    |    | 天井：石膏ボード (不燃) | 天井：ビニールクロス (準不燃) |

【厨房設備の天蓋及び排気ダクト等】

天 蓋  有  無

| 材 質                         |                                |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 鋼板 | <input type="checkbox"/> ステンレス | <input type="checkbox"/> その他 ( ) |

排気方法

直接屋外へ排気

排気ダクト

| 材質                                     | 保有空間又は被覆  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 鋼板 | <input checked="" type="checkbox"/> 保有空間(≧10cm) |
| <input type="checkbox"/> ステンレス         | <input type="checkbox"/> ロックウール被覆(≧5cm)         |
| <input type="checkbox"/> その他 ( )       |   |

油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備

| グリス除去装置                                      | 火炎伝送防止装置<br>(一般家庭等の厨房設備は除く)                |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> グリスフィルター | <input checked="" type="checkbox"/> 防火ダンパー |
| <input type="checkbox"/> その他 ( )             | <input type="checkbox"/> 自動消火装置            |

【対象火気設備及び器具等】

| 種 類<br>熱 源   | 入 力<br>(Kw) | 防熱板                                   | 離隔距離 (cm) |    |    |    |
|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------|----|----|----|
|              |             |                                       | 上方        | 側方 | 前方 | 後方 |
| 組込型こんろ (開放式) | 14kW        | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 80        | 0  | -  | 0  |
| 都市ガス         |             | <input type="checkbox"/> 無            |           |    |    |    |
|              |             | <input type="checkbox"/> 有            |           |    |    |    |
|              |             | <input type="checkbox"/> 無            |           |    |    |    |