

製品仕様書 一覧表
鴨池公園水泳プール

摘要	器具形状	既設明るさタイプ	灯式	数量
A211	直付ベースライト	FL20形×1灯用	1	16
A221W	直付ベースライト	FL20形×1灯用	1	1
A222	直付ベースライト	FL20形×2灯用	1	2
A222(BT)	直付ベースライト	FL20形×2灯用	1	1
A321	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	20
A321W	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	14
A321(BT)	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	1
A321G	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	11
A322	直付ベースライト	Hf32形×2灯用	1	17
A322W	直付ベースライト	Hf32形×2灯用	1	6
A322(BT)	直付ベースライト	Hf32形×2灯用	1	2
B321	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	43
B321W	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	47
B321G	直付ベースライト	Hf32形×2灯用	1	8
B322	直付ベースライト	Hf32形×2灯用	1	69
B322W	直付ベースライト	Hf32形×2灯用	1	13
C321	埋込ベースライト	Hf32形×1灯用	1	4
C321W	埋込ベースライト	Hf32形×1灯用	1	1
C322F	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用	1	67
C322W	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用	1	35
C323	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用	1	5
E454	埋込ベースライト	FHP45 形×4 灯用	1	4
G32	ダウンライト	FHT32形器具相当	1	67
G42	ダウンライト	FHT42形器具相当	1	6
H24W	ダウンライト	FHT24形器具相当	1	54
H32W	ダウンライト	FHT32形器具相当	1	9
H42W	ダウンライト	FHT42形器具相当	1	26
I24W	ブラケットライト	20W 形蛍光灯	1	13
I32W	ブラケットライト	30W 形蛍光灯	1	27
J16	ダウンライト	FHT24形器具相当	1	33

K200	ダウンライト	CDM150形器具相当	1	4
L40W	ブラケットライト	白熱灯100W相当	1	21
L40W-2	ブラケットライト	白熱灯60W相当	1	1
N161	ブラケットライト	FL20形×1灯用	1	12
O70W	ブラケットライト	白熱灯60W相当	1	48
P201W	ブラケットライト	FL20形器具相当	1	22
Q1000W	ダウンライト	メタルハライドランプ1000W	1	60
HID400	投光器	水銀灯400W相当	1	42
R321	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	3
R321W	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	10
R201	直付ベースライト	FL20形×1灯用	1	0
R201W	直付ベースライト	FL20形×1灯用	1	3
S42W	ダウンライト	水銀ランプ100形	1	54
T40W	スポットライト	白熱灯60W相当	1	2
U15W	ブラケットライト	白熱灯60W相当	1	15
W25W	フットライト	小形電球相当	1	4
X10W	ガーデンライト	白熱灯60W相当	1	5
AA10W	ブラケットライト	白熱灯100W相当	1	12
AA10W-2	ブラケットライト	白熱灯100W相当	1	11
カ301	ブラケットライト	30W 形蛍光灯	1	11
キ323	埋込ベースライト	FHP32 形×4 灯用	1	10
ケ321	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	18
ケ321W	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	2
コ60W	ガーデンライト	白熱灯60W相当	1	4
サ32	ダウンライト	FHT32形器具相当	1	3
ソ35W	スポットライト	水銀ランプ100形相当	1	2
a50W	非常照明	HACCP対応低天井用	1	26
b50	非常照明	低天井用	1	43
b50w	非常照明	低天井用	1	3
c50	非常照明	低天井用	1	1
d321	階段通路誘導灯	Hf32形×1灯用	1	12
d201	階段通路誘導灯	Hf16形×1灯用	1	2
e201	階段通路誘導灯	FL20形×1灯用	1	0

あ20	避難口誘導灯	B級BL形	1	4
い20	避難口誘導灯	B級BL形	1	6
う20	避難通路誘導灯	B級BL形	1	3
え20W	避難口誘導灯	B級BL形	1	12
お20W	避難口誘導灯	B級BL形	1	4
合計				1,117

製品仕様書一覧表(内訳)
鴨池公園水泳プール

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
■メインプール												
地階	空調機械室・機械室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	23	32.5	4950	5000	83	100～242	
地階	空調機械室・機械室	B級BL形	1	避難口誘導灯	い20	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内臓
地階	消火ポンプ室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	11	32.5	4950	5000	83	100～242	
地階	消火ポンプ室	低天井用	1	非常照明	c50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
地階	ドライエリア前室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322W	1	32.5	4900	5000	83	100～242	
地階	ドライエリア前室	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	2	10.6	1000	5000	83	100～242	
地階	トレンチピット	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	B321	17	17	2400	5000	83	100～242	
地階	トレンチピット	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	ケ321	6	17	2100	5000	83	100～242	
地階	空調機械室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	6	32.5	4950	5000	83	100～242	
地階	ドライエリア前室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	ケ321	1	17	2100	5000	83	100～242	
地階	ドライエリア前室	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	1	10.6	1000	5000	83	100～242	
地階	トレンチピット	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	B321	22	17	2400	5000	83	100～242	
地階	トレンチピット	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B321G	8	32.5	4950	5000	83	100～242	
地階	トレンチピット	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321G	1	17	2500	5000	83	100～242	
地階	屋内階段	Hf32形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d321	2	22.2	3150	5000	83	100～242	バッテリー内臓
地階	屋内階段	B級BL形	1	避難口誘導灯	い20	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内臓
1階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	2	17	2500	5000	83	100～242	
1階	男子WC(3)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321W	1	17	2510	5000	83	100～242	
1階	男子WC(3)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	8	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	女子WC(3)	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	R201W	1	5.9	800	5000	83	100～242	
1階	女子WC(3)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321W	1	17	2510	5000	83	100～242	
1階	女子WC(3)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	7	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	通路	Hf32形×1灯用	1	埋込ベースライト	C321W	1	17	2490	5000	83	100～242	
1階	強制シャワー(3)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	1	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	メンテ用スペース(オーブンスペース)	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	AA10W	6	5.8	670	2700	93	100	
1階	器具庫	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322W	12	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	自家発電室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	ケ321	5	17	2100	5000	83	100～242	
1階	自家発電室	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	電気室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	12	32.5	4950	5000	83	100～242	
1階	電気室(分電盤)	FL20W×1灯用	1	直付ベースライト	A211	16	5.9	800	5000	83	100～242	
1階	空調機械室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	1	32.5	4950	5000	83	100～242	
1階	倉庫	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	1	17	2500	5000	83	100～242	
1階	倉庫	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	2	32.5	5200	5000	83	100～242	
1階	屋外階段(3)	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	AA10W	2	5.8	670	2700	93	100	
1階	屋外階段(6)	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	1	10.6	1000	5000	83	100～242	
1階	屋外階段(8)	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	1	10.6	1000	5000	83	100～242	
1階	ジャグジー(2)	30W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	カ301	3	13	1360	2700	83	100	
1階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	2	17	2500	5000	83	100～242	
1階	清掃員控室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	2	32.5	5200	5000	83	100～242	
1階	清掃員控室	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	空調機械室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	1	32.5	4950	5000	83	100～242	
1階	医務室・ドーピング室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	2	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	医務室・ドーピング室	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	1	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	WC(2)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	J16	1	7.9	1080	5000	83	100	
1階	WC(1)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	J16	1	7.9	1080	5000	83	100	
1階	監視員室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	3	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	監視員室	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置

製品仕様書一覧表(内訳)
鴨池公園水泳プール

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相關色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
1階	女子休憩更衣室・脱衣	Hf32形×1灯用	1	埋込ベースライト	C321	2	17	2350	5000	83	100～242	
1階	女子休憩更衣室・脱衣	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	J16	1	7.9	1080	5000	83	100	
1階	男子休憩更衣室	Hf32形×1灯用	1	埋込ベースライト	C321	2	17	2350	5000	83	100～242	
1階	通路	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	3	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	通路	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	審判控室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	6	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	審判控室	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	審判控室	B級BL形	1	避難口誘導灯	い20	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
1階	役員室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	12	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	役員室	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	記録・放送室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	12	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	記録・放送室	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	応接室	FHP45 形×4 灯用	1	埋込ベースライト	E454	4	60.5	8500	5000	83	100～242	
1階	応接室	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	8	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	応接室	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	WC	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	J16	4	7.9	1080	5000	83	100	
1階	管理廊下(2)	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	6	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	管理廊下(2)	FHT42形器具相当	1	ダウンライト	G42	4	14	2200	5000	83	100～242	
1階	管理廊下(2)	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	管理廊下(2)	B級BL形	1	避難通路誘導灯	う20	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
1階	風除室	FHT42形器具相当	1	ダウンライト	G42	2	14	2200	5000	83	100～242	
1階	用具庫	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	1	32.5	5200	5000	83	100～242	
1階	中央監視室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	8	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	中央監視室	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	記者室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	4	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	記者室	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	管理廊下(1)	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	11	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	管理廊下(1)	低天井用	1	非常照明	b50	4	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	管理廊下(1)	B級BL形	1	避難口誘導灯	い20	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
1階	会議室(1)・(2)	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	12	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	会議室(1)・(2)	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	湯沸室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	1	32.5	5200	5000	83	100～242	
1階	事務室	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	管理用出入口	白熱灯60W相当	1	スポットライト	T40W	1	8	280	2700	80	100	
1階	管理用出入口	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	U15W	1	7.8	250	2700	80	100	
1階	管理用出入口	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	管理用出入口	B級BL形	1	避難口誘導灯	い20	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
1階	屋外階段(7)	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	2	10.6	1000	5000	83	100～242	
1階	ゴミ置場	白熱灯60W相当	1	スポットライト	T40W	1	8	280	2700	80	100	
1階	管理用駐車場(6台)	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	U15W	5	7.8	250	2700	80	100	
1階	駐輪場(50台)	白熱灯60W相当	1	ガーデンライト	こ60W	4	5.9	380	2700	80	100	
1階	キッズガーデン(遊びの庭)	水銀ランプ100形	1	ダウンライト	S42W	9	17.1	2550	5000	83	100～242	
1階	キッズガーデン(遊びの庭)	B級BL形	1	避難口誘導灯	あ20	2	3.3	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
1階	通路	水銀ランプ100形	1	ダウンライト	S42W	9	17.1	2550	5000	83	100～242	
1階	見学スペース	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	1	32.5	5200	5000	83	100～242	
1階	駐輪場(45台)	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	U15W	5	7.8	250	2700	80	100	
1階	車椅子用駐車場(4台)	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	O70W	3	6.2	380	2700	80	100	
1階	車寄せ	白熱灯60W相当	1	ガーデンライト	X10W	5	5.9	380	2700	80	100	

製品仕様書一覧表(内訳)
鴨池公園水泳プール

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
1階	ジャグジー(1)	30W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	カ301	6	13	1360	2700	83	100	
1階	アクアラウンジ(選手ラウンジ)	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322W	19	32.5	4940	5000	83	100～242	
1階	アクアラウンジ(選手ラウンジ)	FHT42形器具相当	1	ダウンライト	H42W	14	14	1880	5000	83	100～242	
1階	アクアラウンジ(選手ラウンジ)	HACCP対応低天井用	1	非常照明	a50W	9	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	アクアラウンジ(選手ラウンジ)	B級BL形	1	避難口誘導灯	え20W	2	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内臓
1階	強制シャワー(2)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	4	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	選手控室(招集室)	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322W	6	32.5	4940	5000	83	100～242	
1階	選手控室(招集室)	HACCP対応低天井用	1	非常照明	a50W	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	スロープ	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	AA10W	2	5.8	670	2700	93	100	
1階	通路	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	4	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	男子WC(2)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321W	1	17	2510	5000	83	100～242	
1階	男子WC(2)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	6	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	男子WC(2)	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	L40W	2	5.8	700	2700	93	100	
1階	女子WC(2)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321W	1	17	2510	5000	83	100～242	
1階	女子WC(2)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	7	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	女子WC(2)	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	L40W	2	5.8	700	2700	93	100	
1階	男子シャワー室	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	2	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	男子シャワー室	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	L40W	6	5.8	700	2700	93	100	
1階	女子シャワー室	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	2	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	女子シャワー室	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	L40W	6	5.8	700	2700	93	100	
1階	ウエット通路	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322W	7	32.5	4940	5000	83	100～242	
1階	ウエット通路	HACCP対応低天井用	1	非常照明	a50W	6	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	ウエット通路	B級BL形	1	避難口誘導灯	え20W	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内臓
1階	前室	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	2	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	前室	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	2	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	ピクニック・ガーデンデッキ	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	U15W	4	7.8	250	2700	80	100	
1階	パウダーコーナー	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	4	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	パウダーコーナー	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	N161	6	10	648	2700	83	100	
1階	パウダーコーナー	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	4	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	パウダーコーナー	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	N161	6	10	648	2700	83	100	
1階	スロープ	水銀ランプ100形	1	ダウンライト	S42W	4	17.1	2550	5000	83	100～242	
1階	男子更衣室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	4	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	男子更衣室	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	6	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	男子更衣室	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	女子更衣室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322F	4	32.5	4900	5000	83	100～242	
1階	女子更衣室	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	6	11.1	1670	5000	83	100～242	
1階	女子更衣室	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	空調機械室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	ケ321	2	17	2100	5000	83	100～242	
1階	倉庫(車イス置場)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	1	17	2500	5000	83	100～242	
1階	通路	水銀ランプ100形	1	ダウンライト	S42W	4	17.1	2550	5000	83	100～242	
1階	エントランス・受付・交流サロン	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	サ32	3	11.1	1630	5000	83	100～242	
1階	エントランス・受付・交流サロン	低天井用	1	非常照明	b50	9	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	エントランス・受付・交流サロン	B級BL形	1	避難口誘導灯	あ20	1	3.3	-	5000	70	100	バッテリー内臓
1階	エントランス・受付・交流サロン	B級BL形	1	避難通路誘導灯	う20	2	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内臓
1階	強制シャワー(1)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	3	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	更衣室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322W	1	32.5	4940	5000	83	100～242	
1階	多目的更衣室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C322W	2	32.5	4940	5000	83	100～242	
1階	多目的更衣室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321W	1	17	2510	5000	83	100～242	

製品仕様書一覧表(内訳)
鴨池公園水泳プール

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
1階	多目的更衣室	低天井用	1	非常照明	b50w	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	シャワー	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	L40W	2	5.8	700	2700	93	100	
1階	脱衣	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	L40W	2	5.8	700	2700	93	100	
1階	通路	低天井用	1	非常照明	b50	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	多目的WC(2)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	2	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	多目的WC(2)	低天井用	1	非常照明	b50w	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	多目的WC(1)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	J16	2	7.9	1080	5000	83	100	
1階	多目的WC(1)	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	L40W	1	5.8	700	2700	93	100	
1階	多目的WC(1)	低天井用	1	非常照明	b50w	1	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
1階	男子WC(1)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	J16	10	7.9	1080	5000	83	100	
1階	男子WC(1)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321	1	17	2500	5000	83	100～242	
1階	女子WC(1)	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	J16	12	7.9	1080	5000	83	100	
1階	女子WC(1)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321	2	17	2500	5000	83	100～242	
1階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321G	2	17	2500	5000	83	100～242	
1階	50mプール出入口	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	H24W	4	7.9	980	5000	83	100～242	
1階	屋内階段(1)	Hf32形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d321	2	22.2	3150	5000	83	100～242	バッテリー内臓
1階	屋内階段(1)	B級BL形	1	避難口誘導灯	お20W	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内臓
1階	屋内階段(2)	Hf32形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d321	2	22.2	3150	5000	83	100～242	バッテリー内臓
1階	屋内階段(2)	B級BL形	1	避難口誘導灯	お20W	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内臓
2階	外部デッキ	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	O70W	12	6.2	380	2700	80	100	
2階	空調機械室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	2	32.5	4950	5000	83	100～242	
2階	空調機械室	HACCP対応低天井用	1	非常照明	a50W	3	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
2階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	2	17	2500	5000	83	100～242	
2階	外部デッキ	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	O70W	4	6.2	380	2700	80	100	
2階	電光表示板室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	B321	3	17	2400	5000	83	100～242	
2階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	2	17	2500	5000	83	100～242	
2階	空調機械室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	2	32.5	4950	5000	83	100～242	
2階	外部デッキ	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	O70W	4	6.2	380	2700	80	100	
2階	屋外階段(2)	小形電球相当	1	フットライト	W25W	4	1.2	28	2700	80	100	
2階	倉庫	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	1	32.5	5200	5000	83	100～242	
2階	DPS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	1	17	2500	5000	83	100～242	
2階	健康管理室(トレーニングスペース)	FHP32 形×4 灯用	1	埋込ベースライト	キ323	10	57.5	7350	5000	83	100～242	
2階	健康管理室(トレーニングスペース)	低天井用	1	非常照明	b50	2	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
2階	健康管理室(トレーニングスペース)	B級BL形	1	避難口誘導灯	い20	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内臓
2階	ロビー	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	G32	18	11.1	1670	5000	83	100～242	
2階	ロビー	低天井用	1	非常照明	b50	3	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
2階	ロビー	B級BL形	1	避難口誘導灯	あ20	1	3.3	-	5000	70	100	バッテリー内臓
2階	外部デッキ	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	O70W	3	6.2	380	2700	80	100	
2階	外部デッキ	水銀ランプ100形	1	ダウンライト	S42W	12	17.1	2550	5000	83	100～242	
2階	外部デッキ・半屋外ブロムナード・屋外階段	水銀ランプ100形	1	ダウンライト	S42W	8	17.1	2550	5000	83	100～242	
2階	外部デッキ・半屋外ブロムナード・屋外階段	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	O70W	12	6.2	380	2700	80	100	
2階	外部デッキ・半屋外ブロムナード・屋外階段	水銀ランプ100形相当	1	スポットライト	ソ35W	2	20	2200	3,000/4,000/5,000	80	100/200	
2階	エントランス吹抜	CDM150形器具相当	1	ダウンライト	K200	4	69	9000	5000	70	100～242	
2階	空調機械室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	2	32.5	4950	5000	83	100～242	
2階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	2	17	2500	5000	83	100～242	
2階	自販機コーナー(2)	30W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	I32W	4	13	1430	5000	83	100	
2階	通路	FHT42形器具相当	1	ダウンライト	H42W	6	14	1880	5000	83	100～242	
2階	倉庫	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	1	32.5	4950	5000	83	100～242	

製品仕様書一覧表(内訳)
鴨池公園水泳プール

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
2階	授乳室	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	H32W	1	11.1	1430	5000	83	100～242	
2階	通路	FHT42形器具相当	1	ダウンライト	H42W	6	14	1880	5000	83	100～242	
2階	男子WC(4)	20W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	I24W	5	8.9	1030	5000	83	100	
2階	男子WC(4)	30W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	I32W	9	13	1430	5000	83	100	
2階	男子WC(4)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321W	2	17	2510	5000	83	100～242	
2階	男子WC(4)	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	R201W	1	5.9	800	5000	83	100～242	
2階	風除室	FHT32形器具相当	1	ダウンライト	H32W	8	11.1	1430	5000	83	100～242	
2階	女子WC(4)	30W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	I32W	8	13	1430	5000	83	100	
2階	女子WC(4)	20W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	I24W	8	8.9	1030	5000	83	100	
2階	女子WC(4)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	R321W	3	17	2510	5000	83	100～242	
2階	女子WC(4)	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	R201W	1	5.9	800	5000	83	100～242	
2階	屋外階段(3)・外部デッキ	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	カ301	10	6.2	380	2700	80	100	
2階	屋外階段(3)・外部デッキ	水銀ランプ100形	1	ダウンライト	S42W	8	17.1	2550	5000	83	100～242	
2階	多目的WC(3)	30W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	I32W	2	13	1430	5000	83	100	
2階	自販機コーナー(1)	30W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	I32W	4	13	1430	5000	83	100	
2階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	2	17	2500	5000	83	100～242	
2階	空調機械室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	2	32.5	4950	5000	83	100～242	
2階	屋外階段(4)	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	AA10W	2	5.8	670	2700	93	100	
2階	ジャグジー	30W 形蛍光灯	1	ブラケットライト	カ301	2	13	1360	2700	83	100	
2階	WC	FHT24形器具相当	1	ダウンライト	J16	2	7.9	1080	5000	83	100	
2階	器具庫	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	2	32.5	4950	5000	83	100～242	
2階	観客席通路	HACCP対応底天井用	1	非常照明	a50W	6	6.3	-	5000	70	DC100／AC100	電源別置
2階	観客席通路	B級BL形	1	避難口誘導灯	え20W	7	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
2階	屋内階段(1)	Hf32形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d321	2	22.2	3150	5000	83	100～242	バッテリー内蔵
2階	屋内階段(1)	B級BL形	1	避難口誘導灯	え20W	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
2階	屋内階段(2)	Hf32形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d321	2	22.2	3150	5000	83	100～242	バッテリー内蔵
2階	屋内階段(2)	B級BL形	1	避難口誘導灯	え20W	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
3階	室外機置場	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	2	10.6	1000	5000	83	100～242	
3階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321G	2	17	2500	5000	83	100～242	
3階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321G	2	17	2500	5000	83	100～242	
3階	室外機置場	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	2	10.6	1000	5000	83	100～242	
3階	室外機置場	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	2	10.6	1000	5000	83	100～242	
3階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321G	2	17	2500	5000	83	100～242	
3階	屋内階段(6)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	ケ321W	1	17	2290	5000	83	100～242	
3階	室外機置場	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	4	10.6	1000	5000	83	100～242	
3階	屋内階段(6)	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	ケ321W	1	17	2290	5000	83	100～242	
3階	DS	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321G	2	17	2500	5000	83	100～242	
3階	室外機置場	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	2	10.6	1000	5000	83	100～242	
3階	屋内階段(1)	Hf32形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d321	1	22.2	3150	5000	83	100～242	バッテリー内蔵
3階	屋内階段(1)	Hf16形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d201	1	12.8	1580	5000	83	100～242	バッテリー内蔵
3階	屋内階段(1)	B級BL形	1	避難口誘導灯	お20W	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
3階	屋内階段(2)	Hf32形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d321	1	22.2	3150	5000	83	100～242	バッテリー内蔵
3階	屋内階段(2)	Hf16形×1灯用	1	階段通路誘導灯	d201	1	12.8	1580	5000	83	100～242	バッテリー内蔵
3階	屋内階段(2)	B級BL形	1	避難口誘導灯	お20W	1	1.9	-	5000	70	100	バッテリー内蔵
3階+2,500	50mプール天井内	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	B321W	44	17	2470	5000	83	100～242	
3階+2,500	50mプール吹抜	メタルハライドランプ1000W相当	1	ダウンライト	Q1000W	60	320	37200	5000	83	100～242	無線調光
						1,002						

製品仕様書一覧表(内訳)
鴨池公園水泳プール

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
■サブプール												
1階	プール	水銀灯400W相当	1	投光器	HID400	42	175	16600	5000	70	200	無線調光
1階	女子更衣室	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	1	10.6	1000	5000	83	100～242	
1階	女子シャワー室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321W	1	17	2510	5000	83	100～242	
1階	シャワー室前通路	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	1	32.5	5200	5000	83	100～242	
1階	シャワー室前通路	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322(BT)	1	34	5100	5000	83	100～242	バッテリー内臓
1階	女子便所	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	2	17	2500	5000	83	100～242	
1階	多目的便所	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321W	1	17	2510	5000	83	100～242	
1階	監視室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322W	2	32.5	5000	5000	83	100～242	
1階	倉庫	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322W	2	32.5	5000	5000	83	100～242	
1階	倉庫	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321W	2	17	2510	5000	83	100～242	
1階	機械室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321W	9	17	2510	5000	83	100～242	
1階	塩素蔵菌室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322W	1	32.5	5000	5000	83	100～242	
1階	ボイラー室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	B321W	3	17	2470	5000	83	100～242	
1階	機械室倉庫	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322W	1	32.5	5000	5000	83	100～242	
1階	外周	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	AA10W-2	7	5.8	670	2700	93	100	
1階	電気室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	B322	4	32.5	4950	5000	83	100～242	
1階	電気室前通路	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	A221W	1	5.9	800	5000	83	100～242	
1階	パイプシャフト	白熱灯60W相当	1	ブラケットライト	L40W-2	1	5.9	560	5000	83	100	
1階	男子トイレ通路	FL20形×2灯用	1	直付ベースライト	A222	2	11.9	1600	5000	83	100～242	
1階	男子トイレ	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	2	17	2500	5000	83	100～242	
1階	男子シャワー室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321W	1	17	2510	5000	83	100～242	
1階	シャワー室前通路	FL20形×2灯用	1	直付ベースライト	A222(BT)	1	13.2	1600	5000	83	100～242	バッテリー内臓
1階	男子更衣室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	5	32.5	5200	5000	83	100～242	
1階	男子更衣室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322(BT)	1	34	5100	5000	83	100～242	バッテリー内臓
1階	男子更衣室	FL20形器具相当	1	ブラケットライト	P201W	2	10.6	1000	5000	83	100～242	
1階	男子更衣室入口	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321	1	17	2500	5000	83	100～242	
1階	男子更衣室入口	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	A321(BT)	1	18.5	2500	5000	83	100～242	バッテリー内臓
2階	空調機械室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	ケ321	4	17	2100	5000	83	100～242	
2階	空調機械室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	B321	1	17	2400	5000	83	100～242	
2階	ギャラリー室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	C323	5	32.5	4950	5000	83	100～242	
2階	ギャラリー室	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	A322	3	32.5	5200	5000	83	100～242	
2階	ギャラリー室外	白熱灯100W相当	1	ブラケットライト	AA10W-2	4	5.8	670	2700	93	100	
						115						
						1,117						

※1 消費電力は、200V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タレットにて調光出来ること。
※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は、40,000時間以上のものとする。