

製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	仕様	灯式	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考	コメント
■ 球場（内部）												
	エントランス	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ FHT24形 傾斜天井、埋込φ150	1	D110 [LRS1-08]	4	7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)	1,080	5000	83.0	100～242		傾斜天井、埋込φ150
	エントランス	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ FHT24形 埋込φ150	1	D110 [LRS1-08]	2	7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)	1,080	5000	83.0	100～242		埋込φ150
	エントランス	埋込非常灯 13形 埋込φ150	1	Z130	2	0.8(100V) 1.2(200V) 1.4(242V)	400	5000	70.0	100～242		埋込φ150
	手洗い	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W210	1	5.9(100V) 5.9(200V) 6.3(242V)	690	5000	83.0	100～242		乳白ブラケット
	更衣室	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ Hf32形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W410	1	7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)	1,080	5000	83.0	100～242		乳白ブラケット
	ベンチ	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×1灯用 コーナー灯 器具撤去・配線保護	1	V420 [LSS13-4-21 LN]	2							コーナー灯
	作業員室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 逆富士	1	V410 [LSS10-4-48 LN]	4	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	5,200	5000	83.0	100～242		逆富士
	作業員室	棚下灯 - ﾌﾞﾙ #SW付	1	K210	1	10.0(100V～200V)	810	5000	83.0	100～200		ブルSW付
	作業員室	上記器具用ｼﾝｸﾞﾙ FL20形×1灯用	1	K219	1	10.0(100V～242V)	1,000	5000	83.0	100～242		
	役員室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	4	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	トイレ前	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ FHT24形 埋込φ150	1	D110 [LRS1-08]	1	7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)	1,080	5000	83.0	100～242		埋込φ150
	男子トイレ	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×1灯用 埋込W190	1	A410 [LRS6-4-23 LN]	4	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,350	5000	83.0	100～242		埋込W190
	男子トイレ	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W210	3	5.9(100V) 5.9(200V) 6.3(242V)	690	5000	83.0	100～242		乳白ブラケット
	女子トイレ	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ FL20形×2灯用 逆富士	1	V210 [LSS10-2-15 LN]	1	11.9(100V) 11.9(200V) 11.9(242V)	1,600	5000	83.0	100～242		逆富士
	女子トイレ	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W210	1	5.9(100V) 5.9(200V) 6.3(242V)	690	5000	83.0	100～242		乳白ブラケット
	会議室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	8	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	グラウンドキーパー室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	1	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	記者室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	3	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	介護室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	2	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	事務室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	7	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	トイレ前	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ FHT24形 埋込φ150	1	D110 [LRS1-08]	1	7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)	1,080	5000	83.0	100～242		埋込φ150
	男子トイレ	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×1灯用 埋込W190	1	A410 [LRS6-4-23 LN]	1	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,350	5000	83.0	100～242		埋込W190
	男子トイレ	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W210	1	5.9(100V) 5.9(200V) 6.3(242V)	690	5000	83.0	100～242		乳白ブラケット
	女子トイレ	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ FHT24形 埋込φ150	1	D110 [LRS1-08]	2	7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)	1,080	5000	83.0	100～242		埋込φ150
	女子トイレ	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W210	1	5.9(100V) 5.9(200V) 6.3(242V)	690	5000	83.0	100～242		乳白ブラケット
	給湯室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ FL20形×2灯用 逆富士	1	V210 [LSS10-2-15 LN]	1	11.9(100V) 11.9(200V) 11.9(242V)	1,600	5000	83.0	100～242		逆富士
	給湯室	棚下灯 - ﾌﾞﾙ #SW付	1	K210	1	10.0(100V～200V)	810	5000	83.0	100～200		ブルSW付
	給湯室	上記器具用ｼﾝｸﾞﾙ FL20形×1灯用	1	K219	1	10.0(100V～242V)	1,000	5000	83.0	100～242		
	給湯室	ﾀﾞｸｼｬｲﾄ FHT24形 埋込φ150	1	D110 [LRS1-08]	1	7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)	1,080	5000	83.0	100～242		埋込φ150
	休憩室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	4	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	シャワー室	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W210	1	5.9(100V) 5.9(200V) 6.3(242V)	690	5000	83.0	100～242		乳白ブラケット
	シャワー室	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ - コｯﾌﾟ 型ﾌﾞﾗｯｸ	1	C110	2	7.8(100V)	450	2700	80.0	100		コップ型ブラケット
	シャワー室	上記器具用ｼﾝｸﾞﾙ 小形電球60W形	1	C119	1	11.9(100V)	810	2700	80.0	100		
	審判室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	2	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	お手洗	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×1灯用 埋込W190	1	A410 [LRS6-4-23 LN]	1	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,350	5000	83.0	100～242		埋込W190
	お手洗	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL15形×1灯用 ミラー灯	1	M210	1	8.7(100V)	1,050	5000	95.0	100		ミラー灯
	観覧室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	2	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		埋込W300
	電気室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×1灯用 片反射笠	1	V440 [LSS1-4-23 LN]	4	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,100	5000	83.0	100～242		片反射笠
	ベンチ	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×1灯用 コーナー灯 器具撤去・配線保護	1	V420 [LSS13-4-21 LN]	2							コーナー灯
	ベンチ裏トイレ	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W210	1	5.9(100V) 5.9(200V) 6.3(242V)	690	5000	83.0	100～242		乳白ブラケット
	通路	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ FL20形×2灯用 埋込W300	1	A210 [LRS3-2-15 LN]	6	11.9(100V) 11.9(200V) 11.9(242V)	1,530	5000	83.0	100～242		埋込W300
	通路	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ FL20形×2灯用 埋込W300、BT内蔵	1	X210 [LRS3-2-15 LN]	7	13.1(100V) 13.2(200V) 13.3(242V)	1,530	5000	83.0	100～242		埋込W300、BT内蔵
	放送記録室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 埋込W300	1	A420 [LRS20-4-48 LN]	3	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	4,950	5000	83.0	100～242		WP
	作業員控室	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ Hf32形×2灯用 逆富士	1	V410 [LSS10-4-48 LN]	4	33.4(100V) 32.5(200V) 32.5(242V)	5,200	5000	83.0	100～242		反射笠
	作業員控室	棚下灯 - ﾌﾞﾙ #SW付	1	K210	1	10.0(100V～200V)	810	5000	83.0	100～200		
	作業員控室	上記器具用ｼﾝｸﾞﾙ FL20形×1灯用	1	K219	1	10.0(100V～242V)	1,000	5000	83.0	100～242		逆富士
	作業員シャワー室	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ Hf32形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ	1	W410	1	7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)	1,080	5000	83.0	100～242		反射笠
	作業員シャワー室	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ - コｯﾌﾟ 型ﾌﾞﾗｯｸ	1	C110	1	7.8(100V)	450	2700	80.0	100		
	作業員シャワー室	上記器具用ｼﾝｸﾞﾙ 小形電球60W形	1	C119	1	11.9(100V)	810	2700	80.0	100		乳白ブラケット

フロア	室名	仕様	灯式	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考	コメント
■球場（外部）												
	ブルベン1	高天井用器具 400W形水銀ランプ WP	1	H110 [LSR2W-200LJ]	12	101.0(100V) 97.0(200V) 97.0(242V)	17,600	5000	70.0	100～242		反射笠
	ブルベン横物置1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠 器具撤去・配線保護	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	2							コーナー灯
	ブルベン横物置1	上記器具用ｶﾞｰﾄﾞ - 器具撤去・配線保護	1	V437	2							コップ型ブラケット
	トイレ1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ FL20形×2灯用 逆富士	1	V220 [LSS10-2-15 LN]	1	11.9(100V) 11.9(200V) 11.9(242V)	1,600	5000	83.0	100～242		
	スタンド下物置1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠 器具撤去・配線保護	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	2							コップ型ブラケット
	スタンド下物置1	上記器具用ｶﾞｰﾄﾞ - 器具撤去・配線保護	1	V437	2							
	スタンド下物置1	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ 器具撤去・配線保護	1	W210	1							WP
	スタンド下物置1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠 器具撤去・配線保護	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	5							反射笠
	スタンド下物置1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 コーナー灯 器具撤去・配線保護	1	V420 [LSS13-4-21 LN]	2							
	トイレ2 女子	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ - コｯﾌﾟ 型ﾌﾞﾗｯｸ	1	C110	2	7.8(100V)	450	2700	80.0	100		反射笠
	トイレ2 女子	上記器具用ﾗﾝﾌﾟ 小形電球60W形	1	C119	2	8(100V)	810	2700	80.0	100		
	トイレ2 男子	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ - コｯﾌﾟ 型ﾌﾞﾗｯｸ	1	C110	2	7.8(100V)	450	2700	80.0	100		乳白ブラケット
	トイレ2 男子	上記器具用ﾗﾝﾌﾟ 小形電球60W形	1	C119	2	8(100V)	810	2700	80.0	100		反射笠
	ブルベン2	高天井用器具 400W形水銀ランプ WP	1	H110 [LSR2W-200LJ]	12	101.0(100V) 97.0(200V) 97.0(242V)	17,600	5000	70.0	100～242		コーナー灯
	ブルベン横物置2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠 器具撤去・配線保護	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	2							反射笠
	ブルベン横物置2	上記器具用ｶﾞｰﾄﾞ - 器具撤去・配線保護	1	V437	2							
	スタンド下物置2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠 器具撤去・配線保護	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	2							反射笠
	スタンド下物置2	上記器具用ｶﾞｰﾄﾞ - 器具撤去・配線保護	1	V437	2							
	スタンド下物置2	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ 器具撤去・配線保護	1	W210	1							乳白ブラケット、ガード無し
	スタンド下物置2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠 器具撤去・配線保護		V430 [LSS1-4-23 LN]	5							
	スタンド下物置2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 コーナー灯 器具撤去・配線保護	1	V420 [LSS13-4-21 LN]	2							反射笠
	倉庫1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	2	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,400	5000	83.0	100～242		反射笠
	倉庫1	上記器具用ｶﾞｰﾄﾞ -	1	V437	2							反射笠
	倉庫2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	2	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,400	5000	83.0	100～242		片反射笠
	倉庫2	上記器具用ｶﾞｰﾄﾞ -	1	V437	2							コップ型ブラケット
	外壁	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ FL20形×1灯用 乳白ﾌﾞﾗｯｸ、ｶﾞｰﾄﾞ 無し	1	W210	8	5.9(100V) 5.9(200V) 6.3(242V)	690	5000	83.0	100～242		
■テニスコート												
	管理室	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	1	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,400	5000	83.0	100～242		片反射笠
	器具庫	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠	1	V430 [LSS1-4-23 LN]	6	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,400	5000	83.0	100～242		コップ型ブラケット
	広場	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 反射笠		V430 [LSS1-4-23 LN]	1	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,400	5000	83.0	100～242		
	女子更衣室	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 片反射笠		V440 [LSS1-4-23 LN]	2	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,100	5000	83.0	100～242		
	女子更衣室	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ - コｯﾌﾟ 型ﾌﾞﾗｯｸ		C110	1	7.8(100V)	450	2700	80.0	100		
	女子更衣室	上記器具用ﾗﾝﾌﾟ 小形電球60W形		C119	1	8(100V)	810	2700	80.0	100		
	男子更衣室	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ Hf32形×1灯用 片反射笠		V440 [LSS1-4-23 LN]	2	17.1(100V) 17.0(200V) 17.0(242V)	2,100	5000	83.0	100～242		
	男子更衣室	ﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄ - コｯﾌﾟ 型ﾌﾞﾗｯｸ		C110	1	7.8(100V)	450	2700	80.0	100		
	男子更衣室	上記器具用ﾗﾝﾌﾟ 小形電球60W形		C119	1	8(100V)	810	2700	80.0	100		
					206							

※1 消費電力は200V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。