製品仕様書　一覧表

郡山早馬球技場

摘要	器具形状	既設明るさタイプ	灯式	数量
A	投光器	MF1000	1	72
B	コイン盤	-	-	1
合計				73

郡山早馬球技場
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
	■グラウンド	MF1000	1	投光器	A	72	370以下	65000以上	5000	70以上	AC200-254	設置に伴う架台等を含む
	コイン盤	-	-	-	B	1	-	-	-	-	-	
						73						

※1　消費電力は200V時とします。
※2　非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3　器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4　器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5　備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6　既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7　LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。