製品仕様書 一覧表 東開庭球場

摘要	器具形状	明るさタイプ	灯式	数量			
А	ブラケットライト	FL20W	1	2			
В	ブラケットライト	FL10W	1	1			
С	ブラケットライト 防湿型	IL40W	1	6			
D	ベースライト 埋込型	FL20W	1	4			
Е	ベースライト 埋込型	FL40W	1	7			
F	ベースライト 埋込型	FL40W	2	6			
G	ベースライト 埋込型	FL40W	2	4			
Н	ベースライト 埋込型	FHP24W	3	4			
I	ベースライト 埋込型	FHP32W	4	1			
J	ベースライト 露出V型	FL40W	1	3			
K	ベースライト ブラケット	HF32W	1	1			
L	ブラケットライト 屋外防雨型	IL60W	1	2			
М	ブラケットライト	FL20W	1	8			
N	街路灯	MF200W	1	8			
0	テニスコート投光器	MF1000W	1	32			
合計							

東開庭球場 製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
管理棟	事務室	FL40W	2	ベースライト 埋込型	G	4	43.0以下	6900	5000	83以上	AC100-242V	
	事務室(流し台)	FL10W	1	ブラケットライト	В	1	8.0以下	405	5000	83以上	AC100V	
	事務室(保健室)	FHP24W	3	ベースライト 埋込型	Н	1	22.0以下	2700	5000	83以上	AC100-242V	
	事務室(倉庫)	FL40W	1	ベースライト 埋込型	Е	1	19.5以下	2350	5000	83以上	AC100-242V	
	会議室	FL40W	2	ベースライト 埋込型	F	6	19.5以下	2350	5000	83以上	AC100-242V	
	玄関	FHP32W	4	ベースライト 埋込型	I	1	43.0以下	5600	5000	83以上	AC100-242V	
	廊下	FL20W	1	ベースライト 埋込型	D	4	5.9以下	770	5000	83以上	AC100-242V	
	男子更衣室	FL40W	1	ベースライト 埋込型	Е	2	19.5以下	2350	5000	83以上	AC100-242V	
	男子更衣室	FL20W	1	ブラケットライト	А	1	10.0以下	810	5000	83以上	AC100-242V	
	男子更衣室(浴室)	IL40W	1	ブラケットライト 防湿型	С	3	4.2以下	320	2700	80以上	AC100V	
	女子更衣室	FL40W	1	ベースライト 埋込型	Е	2	19.5以下	2350	5000	83以上	AC100-242V	
	女子更衣室	FL20W	1	ブラケットライト	A	1	10.0以下	810	5000	83以上	AC100-242V	
	女子更衣室 (浴室)	IL40W	1	ブラケットライト 防湿型	С	3	4.2以下	320	2700	80以上	AC100V	
	男子トイレ	FL40W	1	ベースライト 埋込型	Е	2	19.5以下	2350	5000	83以上	AC100-242V	
	女子トイレ	FHP23W	3	ベースライト 埋込型	Н	3	22.0以下	2700	5000	83以上	AC100-242V	
屋外倉庫	倉庫	FL40W	1	ベースライト 露出V型	J	3	32.5以下	4900	5000	83以上	AC100-242V	
	女子トイレ	HF32W	1	ベースライト ブラケット	K	1	19.7以下	2000	5000	83以上	AC100-242V	
	男子トイレ	IL60W	1	ブラケットライト 屋外防雨型	L	1	5.8以下	850	5000	93以上	AC100V	
=	女子トイレ	IL60W	1	ブラケットライト 屋外防雨型	L	1	5.8以下	850	5000	93以上	AC100V	
屋外	男子トイレ	FL20W	1	ブラケットライト	М	5	8.7以下	1050	5000	95以上	AC100V	
	女子トイレ	FL20W	1	ブラケットライト	M	3	8.7以下	1050	5000	95以上	AC100V	
	屋外灯	MF200W	1	街路灯	N	8	92.7以下	10000	5000	70以上	AC100-242V	灯具のみ取替
	Cコート	MF1000W	1	テニスコート投光器	0	16	386.3以下	47700	5000	70以上	AC100-242V	アーム取付金物共
テニスコート	Dコート	MF1000W	1	テニスコート投光器	0	16	386.3以下	47700	5000	70以上	AC100-242V	アーム取付金物共
						89						

※1 記載されている消費電力は定格入力電圧がAC100-242Vの場合はAC200V時とする。
※2 器具取付時に天井板補修が必要な場合は補修することとする。
※3 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用することとする。
※4 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。