製品仕様書 一覧表 吉田運動場

摘要	器具形状	既設明るさタイプ	灯式	数量		
А	投光器	MF1000	1	90		
				90		
合計						

吉田運動場製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
	■グラウンド	MF1000	l	投光器	A	90	429.0以下	77500以上	5000	70以上	AC200-254	無線調光
						90		1	1	1		

※1 消費電力は200V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に実井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込べて法を合わせるためにリニューアルブレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「副光記載のある灯具は、無練副光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6 既存用るさセンサーに置き換える副光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。