| 打合せメモ（水道連結型スプリンクラー設備） | | 年　　月　　日 | |
|---|---|---|---|
| スプリンクラー設置場所 | | 協議依頼者 | |
| 建物概要（業態） | □　新築建物　　□　既存建物　　建物階数：地上　0　階　地下　　0　階<br>□　特定施設（　　）　□　一般住宅　　□　その他<br>□　複合ビル：該当業態（　　）　（　　） | | |
| 設置階数及び設置数 | □　全階　　□　一部階（　　階）　スプリンクラーヘッド（　　個） | | |
| 既存建物の給水方式 | □　直結直圧式　　□　直結増圧式　　□　受水槽式（　　） | | |
| 新設設備の給水方式 | □　直結直圧式　　□　直結増圧式　　□　受水槽式（　　） | | |
| 設計における確認事項（消防局に確認） | 壁及び天井の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合<br>該当（３０Ｌ／栓）　・　非該当（１５Ｌ／栓） | | |
| 3階直結対象区域 | １．管種口径　本管（　　φ　　）　給水管（　　φ　　） | | |
| 調査事項 | ２．水圧　消火栓　Ｐ－　　、Ｈ－<br>最高　　MPa　最低　　MPa　平均　　MPa<br>既設水栓実測　　MPa<br>管網計算値　　MPa<br>※３階直結対象区域外については実測及び管網計算確認が必要<br>３．既設施設の場合<br>メーター口径　φ<br>瞬時最大流量　　Ｌ／分 | | |
| 備考欄 | 消防設備士による水理計算書を確認する。<br>設計水量・水圧<br><br>スプリンクラー型式（メーカー名）<br>（　閉鎖型スプリンクラー　・　開放型スプリンクラー　） | | 応対者 |