


# 水道局からのお知らせ・お願い

## じゃ口の簡単な修繕の方法をお知らせします

① 止水栓を時計回りに回して水を止める。



② キャップナットをゆるめてじゃ口上部を取りはずす。




③ 古いコマパッキンを取り出す。



④ 新しいコマパッキンに取り替える。



⑤ じゃ口上部を取り付けてキャップナットをしめつける。



⑥ 止水栓を反時計回りに回し元にもどす。



これがコマパッキンです

じゃ口の水漏れは、コマパッキンを取り替えるだけで簡単に直せる場合がほとんどです。(コマパッキンは、ホームセンターなどで販売しています。)

※止水栓を元に戻した後は、じゃ口から水が漏れないか必ず確認してください。


※シングルレバー混合栓は、構造が複雑なので修繕は器具メーカー、または鹿児島市水道局指定給水装置工事業者へお問い合わせください。

【給排水設備課 TEL: 213-8522】

## 家屋などの解体をするときも事前に水道局へ申請してください

給水装置・排水設備の新設や改造を行うときの工事申請のほかに、家屋などの解体で給水装置・排水設備の撤去を行うときも、事前に工事の申請が必要となります。

その際、水道管の破損及び下水道管の詰まりや宅地内の陥没などの発生を防ぐために、給水装置はプラグ止め、排水設備はキャップ止めなどの工事が必要になりますので、必ず解体工事に着手する前に水道局指定工事業者に工事申請を依頼していただきますよう、お願いします。



【給排水設備課 TEL: 213-8522】

## 個人住宅への雨水貯留施設等の設置助成

雨水の流出を抑制し、都市型水害の軽減を図るため、個人住宅への雨水貯留施設等の設置費用の一部を助成します。

◇補助額・・・対象経費の2分の1

(1,000円未満は切り捨て、上限38,000円)

◇事前申請が必要



【雨水整備室

TEL: 803-8772】

※公共下水道事業計画区域

【市役所 河川港湾課

TEL: 216-1412】

※公共下水道事業計画区域外

## 受水槽や高置水槽は設置者が適正な管理をしてください

安心して水を飲むためには、給水装置の正しい維持管理が必要です。


特にビル、マンションに受水槽や高置水槽を設置している場合には、設置者（建物の所有者等）の責任で定期的な点検、清掃等を行い、適正管理に努めなければなりません。

○**毎年1回以上、定期に水槽内の清掃を行いましょ。**

(安全面も考慮し、専門業者へ依頼することをお勧めします。)

○**月に1回は水槽の点検を行いましょ。**

(下記の項目を参考に、点検してください。)



○**日頃から点検を行いましょ。**

●**変な味がする**

鉄サビやその他の物質による原因が考えられます。



●**水が濁っている**

受水槽が汚れていることなどが考えられます。



●**水が赤っぽい**

一般に鉄サビによるものです。鉄管や、鋼製の受水槽などにサビが出ていることが考えられます。



●**臭いがする**

塩素臭(カルキ臭)の場合は安全ですが、その他の臭いがするときは受水槽などへの異物(油、薬剤)の流入が考えられます。



受水槽の容量が10m<sup>3</sup>を超える場合は、水道法に基づいて、毎年1回以上定期に国の登録を受けた検査機関による法定検査を受けなければなりません。

10m<sup>3</sup>以下の場合であっても、毎年1回以上定期に登録検査機関による水質検査を受けましょう。 ※市内の登録検査機関(公社)鹿児島県薬剤師会試験センター (TEL: 253-8935)

【給排水設備課 TEL: 213-8522】

【市役所 環境衛生課 TEL: 216-1300】

## 宅内排水管の点検・清掃の悪質な訪問営業にご注意ください

「調査・点検などと称して、宅地内の排水管を調査して『管が汚れている』と言って清掃等をしつこく勧める不審な業者が来た」との情報が寄せられています。

宅地内の排水管の管理につきましては次のことをご理解の上、対応していただきますようお願いいたします。

- ① 宅地内の排水管は個人の財産ですので、使用者等が管理する必要があります。
- ② 水道局が業者に依頼して、宅地内の排水管を調査・点検することはありません。
- ③ 排水管が汚れていても、特に排水に支障がなければすぐに清掃が必要になるとは限りません。
- ④ もし清掃を頼まれるときも、その場ですぐに契約をせず、他の業者からも見積りをとるなど、十分に検討されることをお勧めします。

【給排水設備課 TEL: 213-8522】