

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 10 月 2 日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 遠 藤 章 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	河頭排水処理場脱水機設備工事
-------	----------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

- ① 補器室及び脱水機室のシンダーコンクリートは別途関連工事の範囲で施工されるものとして理解してよろしいでしょうか。また、基礎部分は箱抜きされているものと理解してよろしいでしょうか。
- ② 機器の取込み、据付時にホイストレールを使用することは可能でしょうか。また、建屋天井部には吊り上げ用フックは設けられておりますでしょうか。設けられている場合、その位置をご教示願います。
- ③ 必要に応じて、天井梁に吊り上げ用フックを設置することは可能でしょうか。フック撤去の際、アンカーボルトの処理は端面で切断するものとして理解してよろしいでしょうか。

回 答	令和 8 年 10 月 6 日 鹿児島市水道局
-----	-------------------------

- ① ご理解のとおりです。
- ② ホイストレールの使用については協議をお願いします。なお、建屋天井部には吊り上げ用フックが設けられております。設置位置は、脱水機室、補機室及び空気圧縮室です。
- ③ 協議をお願いします。

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。