

# 設計図書等に関する質疑応答書

令和8年10月2日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者  
水 道 局 長 殿

住 所  
商号又は名称  
代 表 者 名

このことについて、下記のとおり質問します。

|       |                |
|-------|----------------|
| 工 事 名 | 河頭排水処理場脱水機設備工事 |
|-------|----------------|

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

## 質問事項①

特記仕様書、P10 第3章 機械設備工事 第3節 機器仕様 1加圧脱水機 （1）仕様 カ  
フランジ規格 JIS20KFとありますが、ろ布洗浄口やろ液排出口等は2MPaまで圧力がか  
からないため、すべてのフランジがJIS20KFではなく、耐圧に応じてフランジ規格を決める  
理解でよろしいでしょうか？

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 回 答 | 令和 8 年 1 0 月 6 日 鹿児島市水道局 |
|-----|--------------------------|

① 協議をお願いします。

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。