

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8年10月 5日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 遠 藤 章 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 河頭排水処理場電気計装設備工事

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

・閲覧設計書 第 E-3-5 号明細書 電線管類 (1/4) 厚鋼電線管 G84 積算資料に規格がありません
規格をご教示願います。(刊行物 P〇〇 品名・型式、仕様等)

・ 閲覧設計書 第 E-3-5 号明細書 電線管類 (2/4) 波付硬質合成樹脂管

第 E-3-5 号明細書 電線管類 (3/4) FEP 付属品 ベルマウス

第 E-3-5 号明細書 電線管類 (3/4) FEP 付属品 異種間接続材

第 E-3-5 号明細書 電線管類 (3/4) FEP 付属品 クランプ

難燃性の選定でよろしいでしょうか。ご教示願います。(刊行物 P〇〇 品名・型式、仕様等)

・ 閲覧設計書 第 E-9 号明細書 スクラップ費 銅 銅線の規格をご教示願います。(刊行物 P○○
品名・型式、仕様等)

回 答 令和 8 年 10 月 5 日 鹿児島市水道局

・厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき G82 (露出) (建設物価なし・積算資料 P692) になります。

- ・難燃性ではありません。

・スクラップ費 銅 1号銅線 (建設物価 P797・積算資料 P77) になります。