

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8年 10月 5日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 遠藤 章 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	河頭排水処理場集中監視制御設備工事			
質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）				
排水処理場入出力制御装置の入出力点数は、				
「第一脱水機棟 I/O」と「第二脱水機棟 I/O」と「河頭浄水場共通設備用入出力制御装置 I/O」の				
データ通信の合計点数であり、現場からの入出力信号は無いと考えて宜しいでしょうか？				
	排水処理場	第一脱水機	第二脱水機	差分(河頭浄水場)
DI	873	278	566	29
DO	99	7	60	32
AI	29	9	18	2
AO	15	3	0	12
PI	41	2	3	36
回 答	令和 8年 10月 7日 鹿児島市水道局			
更新後の排水処理場入出力制御装置には、現場からの入出力信号はございません。				

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。