

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 10 月 6 日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 遠 藤 章 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	河頭排水処理場集中監視制御設備工事
-------	-------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

- ① システム構成図（図番 No.5）において、排水処理場入出力制御装置盤のコントローラより FL-net(光)のラインが 2 本、河頭浄水場共通設備用入出力制御装置(1)へ出ています。つきまして、上記は 2 本並行した信号のやり取りという認識でよろしいでしょうか。

- ② 参加確認申請書の「専任配置予定の技術者等調書」につきまして、技術者を工場製作期間と現場施工期間でわけて配置する場合は、技術者ごとに「専任配置予定の技術者等調書」を作成・提出するという認識でよろしいでしょうか。

回 答	令和 8 年 10 月 7 日 鹿児島市水道局
-----	-------------------------

- ① 排水処理場入出力制御装置盤と河頭浄水場共通設備用入出力制御装置(1)間の FL-net(光)は 4 芯の光ケーブルが 1 条としております。なお、4 芯の内 2 芯ずつを使用し、並行した信号のやり取りを行っています。

- ② ご理解のとおりです。工場製作期間と現場施工期間で異なる技術者を配置する場合は、それぞれの配置予定技術者について「専任配置予定の技術者等調書」を作成し、提出してください。

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。