

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 6 月 23 日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者

水道局長 遠藤章 殿

住 所

商号又は名称

代表者名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	石井手送水管布設工事（その2）
-------	-----------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

施工内訳書 0-0150 号表、基礎ブロックの表示寸法もしくは、品番等をご教示ください。

回 答	令和 7 年 6 月 24 日 鹿児島市水道局
-----	-------------------------

ご質問の基礎ブロックの寸法は 800×800×800 です。

なお、資材単価は内容補足説明書に記載している単価で積算しています。

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。