

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 7 月 6 日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者  
水道局長 遠藤 章 殿

住 所  
商号又は名称  
代表者名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 | 谷山第三地区4号水路整備工事（その15）

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1.施工内訳表 0-0011 号表の無収縮モルタルの単価算出計算方法は、平均価格/kg（端数処理） $\times 1875$  kg/m<sup>3</sup>と表記されていますが、端数処理は、上三桁でよろしいでしょうか。1円単位の切捨て、でしょうか。ご教示お願い致します。

2.施工内訳表 0-0048 号表の注入材料は、無機タイプ、有機タイプ、のどちらを設計採用されていますか  
ご教示お願い致します。

回 答 | 令和 8 年 7 月 7 日 鹿児島市水道局

1.無収縮モルタルの単価算出計算方法は、価格刊行物に記載の kg あたり単価を平均し、端数処理（有効数字上位3桁）を行った価格に 1875kg/m<sup>3</sup> を乗じた m<sup>3</sup> あたり単価は端数処理せず、1円単位で算出しております。

2.注入材料は溶液型無機瞬結タイプを採用しております。